

**Отчет о теплосетях по приборам УУТЭ за январь 2014**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 48809  
 расходомер  
 Подающий тр. ПРЭМ 40  
 Обратн.тр. ПРЭМ 40  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2015

Тхв=0 С

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
01.01.14	24	-	59,96	10,20	110,660	-	-	40,08	5,60	110,180	-	19,88	0,480	0,00	0,00	0,00	2,224	
02.01.14	24	-	60,25	10,20	110,620	-	-	39,90	5,60	110,020	-	20,35	0,600	0,00	0,00	0,00	2,281	
03.01.14	24	-	60,24	10,20	110,240	-	-	39,75	5,60	109,830	-	20,49	0,410	0,00	0,00	0,00	2,282	
04.01.14	24	-	60,05	10,20	110,210	-	-	39,66	5,60	109,750	-	20,39	0,460	0,00	0,00	0,00	2,269	
05.01.14	24	-	60,26	10,20	110,230	-	-	39,91	5,60	109,650	-	20,35	0,580	0,00	0,00	0,00	2,274	
06.01.14	24	-	59,50	10,20	105,710	-	-	39,23	5,60	105,070	-	20,27	0,640	0,00	0,00	0,00	2,174	
07.01.14	24	-	59,21	10,20	110,740	-	-	39,50	5,60	109,930	-	19,71	0,810	0,00	0,00	0,00	2,222	
08.01.14	24	-	59,25	10,20	110,850	-	-	39,68	5,60	110,020	-	19,57	0,830	0,00	0,00	0,00	2,208	
09.01.14	24	-	61,58	10,20	129,660	-	-	42,94	5,60	128,390	-	18,64	1,270	0,00	0,00	0,00	2,482	
10.01.14	24	-	62,75	10,20	148,540	-	-	45,38	5,60	147,220	-	17,37	1,320	0,00	0,00	0,00	2,648	
11.01.14	24	-	52,18	10,20	146,140	-	-	39,47	5,60	144,780	-	12,71	1,360	0,00	0,00	0,00	1,911	
12.01.14	24	-	40,21	10,20	132,820	-	-	30,03	5,60	132,360	-	10,18	0,460	0,00	0,00	0,00	1,375	
13.01.14	24	-	68,49	10,20	151,150	-	-	46,97	5,60	149,690	-	21,52	1,460	0,00	0,00	0,00	3,333	
14.01.14	24	-	71,77	10,20	151,100	-	-	48,73	5,60	149,550	-	23,04	1,550	0,00	0,00	0,00	3,567	
15.01.14	24	-	75,09	10,20	151,160	-	-	50,41	5,60	149,590	-	24,68	1,570	0,00	0,00	0,00	3,824	
16.01.14	24	-	77,61	10,20	150,990	-	-	51,75	5,60	149,940	-	25,86	1,050	0,00	0,00	0,00	3,972	
17.01.14	24	-	80,72	10,20	150,120	-	-	53,16	5,60	149,820	-	27,56	0,300	0,00	0,00	0,00	4,166	
18.01.14	24	-	81,28	10,20	149,470	-	-	53,30	5,60	149,220	-	27,98	0,250	0,00	0,00	0,00	4,209	
19.01.14	24	-	80,00	10,20	149,780	-	-	52,76	5,60	149,560	-	27,24	0,220	0,00	0,00	0,00	4,104	
20.01.14	24	-	80,04	10,20	149,430	-	-	52,59	5,60	149,130	-	27,45	0,300	0,00	0,00	0,00	4,129	
21.01.14	24	-	81,66	10,20	149,450	-	-	53,65	5,60	149,170	-	28,01	0,280	0,00	0,00	0,00	4,214	
22.01.14	24	-	80,48	10,20	148,960	-	-	53,07	5,60	148,660	-	27,41	0,300	0,00	0,00	0,00	4,112	
Среднее	24,00	-	66,94	10,20	133,547	-	-	45,09	5,60	132,797	-	21,85	0,750	-	-	-	2,999	
Итого	528,0	-	-	-	2938,030	0,000	-	-	45,09	5,60	2921,530	0,000	-	16,500	0,00	0,00	0,00	65,98

Ориентировочно до конца месяца(+) 1347,686 1344,214 3,471 37,16

**Итого за январь 2014 :** 4285,716 4265,744 19,971 103,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
09.01.14 06:00	89554,400	-	86009,730	-	0,000	0,000	1839,118	
23.01.14 13:00	91665,590	-	88109,320	-	0,000	0,000	1888,842	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
(по доверенности абонента)

\_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

Константиновский В.В.

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

**ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»**  
**ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА**  
**ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ**

**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке**  
**до получения АКТА допуску УУ**

Дата