Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 71 / СЦО Строит.Адрес: Седова 71 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная закрытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(с)-0114.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 24947 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до 18.08.2014 Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2013 по 23.01.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.13	24,00		114,90	112,23	2,66	71,12	39,80	31,31	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
25.12.13	24,00		114,39	111,71	2,68	71,06	39,92	31,14	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
26.12.13	24,00		112,79	109,73	3,05	70,24	39,17	31,07	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
27.12.13	24,00		112,59	109,65	2,95	67,88	38,30	29,58	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
28.12.13	24,00	*	64,37	63,19	1,18	67,72	38,46	29,25	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
29.12.13	24,00		111,50	108,17	3,33	67,69	45,37	22,32	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
30.12.13	24,00		110,36	107,53	2,83	68,69	40,46	28,23	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
31.12.13	24,00		110,23	107,38	2,85	68,70	38,09	30,61	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
01.01.14	24,00		112,22	109,22	3,00	67,24	37,81	29,43	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
02.01.14	24,00		113,31	110,14	3,17	69,47	38,27	31,20	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
03.01.14	24,00		114,64	111,42	3,22	72,59	39,38	33,21	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
04.01.14	24,00		114,62	111,55	3,07	73,91	40,01	33,90	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
05.01.14	24,00		115,29	112,56	2,73	74,39	40,66	33,72	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
06.01.14	24,00		114,98	112,47	2,51	74,83	41,02	33,81	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
07.01.14	24,00		115,07	112,64	2,43	74,91	41,16	33,75	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
08.01.14	24,00		114,68	112,28	2,40	74,93	41,23	33,70	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
09.01.14	24,00		114,45	112,06	2,38	75,15	41,58	33,57	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
10.01.14	24,00		113,97	111,60	2,38	75,52	41,74	33,78	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
11.01.14	24,00		113,89	111,50	2,39	77,71	41,93	35,78	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
12.01.14	24,00		115,24	112,82	2,41	80,64	42,56	38,09	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
13.01.14	24,00		115,39	112,95	2,43	83,77	43,10	40,67	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,80
14.01.14	24,00		114,11	111,67	2,45	88,80	44,17	44,64	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,21
15.01.14	24,00		113,28	110,85	2,43	90,86	44,58	46,28	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,36
16.01.14	24,00		113,87	111,45	2,41	93,16	45,34	47,82	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,56
17.01.14	24,00		114,69	112,28	2,41	95,91	46,26	49,64	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,82
18.01.14	24,00		114,34	111,93	2,41	97,39	46,45	50,94	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,95
19.01.14	24,00		114,15	111,74	2,41	97,71	46,49	51,22	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,97
20.01.14	24,00		114,05	111,62	2,43	97,39	46,22	51,17	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,96
21.01.14	24,00		114,04	111,66	2,38	97,40	46,65	50,75	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,91
22.01.14	24,00		113,80	110,25	3,55	97,39	46,87	50,53	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,93
23.01.14	24,00		113,95	111,62	2,33	97,28	46,45	50,83	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,91
Среднее	24,00	-	112,23	109,61	2,62	80,05	42,24	37,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,38
Итого	744,00		3479,14	3397,86	81,28						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	135,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.13 08:00	70920,74	69989,28	-	-	-	-	2613,85	25845,98
	24.01.14 00:00	74361,22	73349,38	-	-	-	-	2748,43	26581,98

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитаннвй по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "МастерДом Эксплуатация" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1»02 14 г.