Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО Строит.Адрес: Седова 73 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная закрытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-0114.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 24694 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до 18.08.2014 Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2013 по 23.01.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.13	24,00		98,17	98,93	-0,76	69,83	38,65	31,19	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
25.12.13	24,00		98,17	98,90	-0,74	69,76	38,89	30,87	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
26.12.13	24,00		97,42	98,12	-0,69	68,98	38,47	30,51	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
27.12.13	24,00		97,16	97,80	-0,64	66,67	37,61	29,06	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
28.12.13	24,00	*	56,40	56,75	-0,35	65,63	36,39	29,24	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
29.12.13	24,00		99,73	100,19	-0,46	66,55	37,15	29,40	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
30.12.13	24,00		99,21	99,78	-0,57	67,50	38,14	29,36	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
31.12.13	24,00		98,79	99,48	-0,68	67,51	37,88	29,63	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
01.01.14	24,00		100,32	101,01	-0,70	66,11	37,56	28,55	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
02.01.14	24,00		101,16	101,89	-0,74	68,24	37,97	30,28	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
03.01.14	24,00		102,82	103,60	-0,78	71,28	39,23	32,05	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
04.01.14	24,00		102,74	103,54	-0,80	72,57	39,87	32,70	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
05.01.14	24,00		103,41	104,23	-0,82	73,06	40,45	32,60	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
06.01.14	24,00		103,29	104,16	-0,87	73,48	40,84	32,64	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
07.01.14	24,00		103,74	104,62	-0,88	73,58	40,97	32,61	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
08.01.14	24,00		103,08	103,97	-0,89	73,60	40,91	32,68	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
09.01.14	24,00		102,87	103,78	-0,91	73,81	41,22	32,59	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
10.01.14	24,00		102,63	103,53	-0,90	74,15	41,38	32,76	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
11.01.14	24,00		102,40	103,32	-0,92	76,25	41,54	34,71	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
12.01.14	24,00		103,83	104,83	-1,00	79,09	42,18	36,92	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
13.01.14	24,00		104,44	105,46	-1,02	82,13	42,84	39,29	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
14.01.14	24,00		103,55	104,62	-1,07	87,01	43,74	43,27	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
15.01.14	24,00	*	102,87	103,99	-1,12	89,02	44,29	44,72	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
16.01.14	24,00	*	103,45	104,40	-0,95	91,24	49,45	41,80	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
17.01.14	24,00		104,28	105,46	-1,18	93,93	46,13	47,79	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,94
18.01.14	24,00		104,25	105,42	-1,17	95,35	46,43	48,93	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,06
19.01.14	24,00		104,30	105,49	-1,18	95,69	46,52	49,16	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,08
20.01.14	24,00		104,25	105,42	-1,17	95,37	46,12	49,25	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,09
21.01.14	24,00		104,01	105,16	-1,15	95,39	46,31	49,08	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,06
22.01.14	24,00		103,71	104,86	-1,15	95,36	46,40	48,96	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
23.01.14	24,00		103,51	104,64	-1,13	95,23	46,02	49,21	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,05
Среднее	24,00	-	100,64	101,53	-0,88	78,50	41,66	36,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70
Итого	744,00		3119,96	3147,34	-27,38						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	114,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.13 08:00	58366,13	59097,51	-	-	-	-	2112,39	25198,03
	24.01.14 14:00	61513,33	62272,53	-	-	-	-	2229,04	25948,03

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитаннвй по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "МастерДом Эксплуатация" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 02 14 г.