Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 82 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0114.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14862 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 01.07.2017 Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(n1-nхв)-m2*(n2-nхв) лето: Qгвс=m3*(n3-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2013 по 23.01.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.13	24,00		118,96	94,31	24,65	70,52	36,73	33,79	7,50	3,90		19,70	0,00	0,00	20,15	0,00	20,15	-	70,22	0,00	1,38			4,93
25.12.13	24,00		119,50	94,34	25,16	70,44	36,70	33,74	7,50	3,90		20,40	0,00	0,00	20,86	0,00	20,86	-	70,16	0,00	1,43			4,96
26.12.13	24,00		118,00	93,88	24,12	69,55	36,22	33,33	7,50	3,90		19,36	0,00	0,00	19,79	0,00	19,79	-	69,03	0,00	1,34			4,81
27.12.13	24,00		120,76	92,91	27,85	67,31	35,28	32,03	7,50	3,90		23,11	0,00	0,00	23,59	0,00	23,59	-	67,09	0,00	1,55			4,86
28.12.13	24,00	*	70,79	62,94	7,85	65,63	39,20	26,42	7,50	3,90		25,39	0,00	0,00	25,73	0,00	25,73	-	52,29	0,00	1,33			7,54
29.12.13	24,00		111,84	84,87	26,97	67,27	33,64	33,63	7,50	3,90		22,53	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	-	67,35	0,00	1,52			4,67
30.12.13	24,00		113,41	87,12	26,29	68,14	34,83	33,30	7,50	3,90		21,54	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	-	67,85	0,00	1,46			4,70
31.12.13	24,00		117,95	86,90	31,05	68,15	34,73	33,42	7,50	3,90		26,10	0,00	0,00	26,66	0,00	26,66	-	68,08	0,00	1,78			5,03
01.01.14	24,00		111,75	90,44	21,31	66,65	34,68	31,97	7,50	3,90		16,32	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65	-	66,27	0,00	1,08			4,32
02.01.14	24,00		113,91	90,26	23,66	68,97	34,70	34,27	7,50	3,90		18,59	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	-	69,03	0,00	1,28			4,73
03.01.14	24,00		117,75	91,10	26,64	72,03	35,62	36,41	7,50	3,90		21,42	0,00	0,00	21,92	0,00	21,92	-	71,89	0,00	1,54			5,24
04.01.14	24,00		116,65	92,34	24,31	73,27	36,30	36,97	7,50	3,90		18,96	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43	-	72,90	0,00	1,38			5,20
05.01.14	24,00		116,40	93,05	23,35	73,81	36,90	36,91	7,50	3,90		18,14	0,00	0,00	18,58	0,00	18,58	-	73,48	0,00	1,33			5,17
06.01.14	24,00		116,85	92,71	24,14	74,28	37,17	37,11	7,50	3,90		18,60	0,00	0,00	19,06	0,00	19,06	-	73,98	0,00	1,38			5,24
07.01.14	24,00		118,87	92,56	26,31	74,39	37,28	37,11	7,50	3,90		21,07	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	-	74,10	0,00	1,56			5,40
08.01.14	24,00		118,60	92,49	26,11	74,45	37,44	37,01	7,50	3,90		20,83	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	74,20	0,00	1,55			5,37
09.01.14	24,00		115,76	92,99	22,77	74,57	37,99	36,58	7,50	3,90		17,09	0,00	0,00	17,51	0,00	17,51	-	74,17	0,00	1,27			5,11
10.01.14	24,00		116,38	92,15	24,23	75,02	38,01	37,01	7,50	3,90		18,24	0,00	0,00	18,71	0,00	18,71	-	74,86	0,00	1,37			5,24
11.01.14	24,00		116,59	91,86	24,73	77,15	37,75	39,39	7,50	3,90		19,12	0,00	0,00	19,63	0,00	19,63	-	76,94	0,00	1,47			5,53
12.01.14	24,00		117,77	93,14	24,63	80,09	38,35	41,74	7,50	3,90		19,05	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60	-	80,19	0,00	1,53			5,87
13.01.14	24,00		118,63	94,27	24,36	83,08	38,82	44,27	7,50	3,90		18,80	0,00	0,00	19,38	0,00	19,38	-	82,88	0,00	1,56			6,21
14.01.14	24,00		117,68	94,21	23,48	87,90	39,86	48,04	7,50	3,90		18,22	0,00	0,00	18,84	0,00	18,84	-	87,51	0,00	1,60			6,60
15.01.14	24,00		117,53	94,07	23,46	89,88	40,26	49,62	7,50	3,90		18,24	0,00	0,00	18,89	0,00	18,89	-	89,57	0,00	1,63			6,79
16.01.14	24,00		117,02	95,34	21,68	92,17	41,03	51,15	7,50	3,90		16,09	0,00	0,00	16,69	0,00	16,69	-	92,05	0,00	1,48			6,89
17.01.14	24,00		119,08	96,16	22,92	94,76	41,79	52,96	7,50	3,90		17,14	0,00	0,00	17,81	0,00	17,81	-	94,16	0,00	1,62			7,28
18.01.14	24,00		119,81	96,33	23,48	96,13	41,99	54,15	7,50	3,90		17,85	0,00	0,00	18,56	0,00	18,56	-	95,39	0,00	1,70			7,49
19.01.14	24,00		121,73	96,05	25,69	96,52	42,00	54,52	7,50	3,90		19,95	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	-	95,98	0,00	1,92			7,73
20.01.14	24,00		120,79	96,56	24,23	96,17	41,77	54,40	7,50	3,90		18,43	0,00	0,00	19,16	0,00	19,16	-	95,45	0,00	1,76			7,60
21.01.14	24,00		120,53	96,75	23,78	96,23	42,20	54,03	7,50	3,90		17,99	0,00	0,00	18,71	0,00	18,71	-	95,57	0,00	1,72			7,53
22.01.14	24,00		119,34	96,72	22,62	96,25	42,29	53,96	7,50	3,90		16,76	0,00	0,00	17,42	0,00	17,42	-	95,59	0,00	1,60			7,41
23.01.14	24,00		119,82	96,90	22,92	96,07	41,93	54,14	7,50	3,90		16,73	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	-	95,35	0,00	1,60			7,46
Среднее	24,00	-	116,14	92,12	24,02	79,25	38,18	41,08	7,50	3,90	-	19,41	-	-	19,95	-	19,95	-	78,50	-	1,51	-	-	5,90
Итого	744,00		3600,45	2855,71	744,74						0,00	601,76	0,00	0,00	618,43	0,00	618,43	0,00			46,70	0,00	0,00	182,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.13 08:00	9831,55	8056,18	2527,64	0,00	2575,94	0,00	971,28	-
	23.01.14 23:00	13388,97	10875,90	3124,24	0,00	3189,09	0,00	1152,50	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитаннвй по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,6
Итого по приборам учета: с учетом корректировок Гкал; −0,36
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

−0,36
46,34

печать энергосбыта

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«02» 14 г.

182,55 пк