Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 15 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 № 202229 | Режим (схема): 0;0 | Приборы УУТЭ поверены до | Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.01.2014 по 23.01.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал.
01.01.14	24,00		110,52	91,09	19,43	71,03	45,75	25,28	7,00	5,00		17,83	-	-	18,23	-	-	-	70,92	-	1,264			3,683
02.01.14	24,00		111,29	90,45	20,84	71,74	45,6	26,14	7,00	5,00		18,92	-	-	19,35	-	-	-	71,82	-	1,36			3,861
03.01.14	24,00		110,42	90,42	20	73,31	46,12	27,19	7,00	5,00		17,99	-	-	18,43	-	-	-	73,19	-	1,319			3,925
04.01.14	24,00		112,83	90,37	22,46	74,48	46,86	27,62	7,00	5,00		20,32	-	-	20,84	-	-	-	74,33	-	1,511			4,172
05.01.14	24,00		111,24	90,16	21,08	74,73	47,26	27,47	7,00	5,00		18,9	-	-	19,4	-	-	-	74,58	-	1,408			4,054
06.01.14	24,00		110,83	89,25	21,58	74,59	47,11	27,48	7,00	5,00		19,37	-	-	19,88	-	-	-	74,6	-	1,446			4,067
07.01.14	24,00		108,91	88,85	20,06	74,79	47,21	27,58	7,00	5,00		17,83	-	-	18,29	-	-	-	74,8	-	1,332			3,953
08.01.14	24,00		110,65	88,53	22,12	75,46	47,7	27,76	7,00	5,00		19,85	-	-	20,35	-	-	-	75,4	-	1,495			4,129
09.01.14	24,00		111,5	89,58	21,92	74,92	48,02	26,9	7,00	5,00		19,67	-	-	20,16	-	-	-	74,97	-	1,475			4,054
10.01.14	24,00		112,45	90,97	21,48	75,82	48,6	27,22	7,00	5,00		19,34	-	-	19,82	-	-	-	75,75	-	1,466			4,108
11.01.14	24,00		112,64	90,16	22,48	78,23	48,68	29,55	7,00	5,00		20,21	-	-	20,77	-	-	-	78,27	-	1,579			4,425
12.01.14	24,00		113,4	89,7	23,7	80,55	49,27	31,28	7,00	5,00		21,44	-	-	22,05	-	-	-	80,54	-	1,727			4,72
13.01.14	24,00		113,64	89,73	23,91	82,28	49,54	32,74	7,00	5,00		21,48	-	-	22,14	-	-	-	82,33	-	1,769			4,911
14.01.14	24,00		108,66	89,62	19,04	87,36	51,4	35,96	7,00	5,00		16,64	-	-	17,18	-	-	-	87,5	-	1,458			4,893
15.01.14	23,00	*	105,16	85,52	19,64	90,32	52,71	37,61	7,00	5,00		18,2	-	-	18,85	-	-	-	90,39	-	1,645			4,999
16.01.14	24,00		111,51	89,72	21,79	92,68	53,82	38,86	7,00	5,00		19,37	-	-	20,11	-	-	-	92,67	-	1,797			5,517
17.01.14	24,00		109,89	89,95	19,94	94,2	54,34	39,86	7,00	5,00		17,54	-	-	18,21	-	-	-	94,02	-	1,65			5,472
18.01.14	24,00		110,75	89,81	20,94	96,1	54,85	41,25	7,00	5,00		18,47	-	-	19,21	-	-	-	95,64	-	1,763			5,728
19.01.14	24,00		112,76	89,09	23,67	96,74	54,9	41,84	7,00	5,00		21,21	-	-	22,05	-	-	-	96,35	-	2,046			6,031
20.01.14	24,00		109,98	89,62	20,36	96,87	54,95	41,92	7,00	5,00		17,9	-	-	18,63	-	-	-	96,7	-	1,732			5,741
21.01.14	24,00		109,91	89,73	20,18	96,96	55,58	41,38	7,00	5,00		17,67	-	-	18,4	-	-	-	96,69	-	1,71			5,681
22.01.14	24,00		111,36	90,89	20,47	96,85	55,85	41	7,00	5,00		17,97	-	-	18,71	-	-	-	96,58	-	1,735			5,721
23.01.14	24,00		111,01	91,1	19,91	96,61	55,33	41,28	7,00	5,00		17,52	-	-	18,21	-	-	-	96,33	-	1,689			5,696
Среднее	23,96	-	110,93	89,75	21,17	83,77	50,50	33,27	7,00	5,00	-	18,94	-	-	19,53	-	-	-	83,67	-	1,58	36,38	-	4,76
Итого	551,00		2551,31	2064,31	487,00						0,00	435,64	0,00	0,00	449,27	0,00	0,00	0,00			36,38	0,00	0,00	109,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)		Траб, ч
	31/12/1324:00	8295,66	6532,07	1643,07		1680,52		294,595		-
	23/01/1424:00	10846,97	8596,38	2078,71		2129,79		404,136		-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитаннвй по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«2» 02 14 г.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ