

з 3778 от 04.10.2013

ОТЧЕТ

о теплоснабжении в теплофикационной воде за

январь 2014

ООО "ЭнергоМониторинг"  
332-41-16

адрес: ООО "ЖКС №2 Невского района"

Шлиссельбургский пр., д.16

Договор № 31502-1

вычислитель: СПТ943 №9744

Источник теплоты: ТЭЦ-22, м/ль Рыбачья, р/с Шлиссельбургская, ТК-2 вправо

Подлежащий трубопровод: Ду=40мм, Спр=50 т/ч; Обратный трубопровод: Ду=40мм, Спр=50 т/ч;

Подлежащий трубопровод ГВС: Ду=25 мм, Спр=20 т/ч; Цирк. трубопровод ГВС: Ду=15 мм, Спр=6,3 т/ч.

Порядок расхода: Сот=3,96 т/ч; Qот=0,19 Гкал/ч; Сгрвс=3,96 т/ч; Qгрвс=0,19 Гкал/ч

дн	п часы	подающий трубопровод			dT С	P2 кг/см2	обратный трубопровод			dM тонн	Qот Гкал	система ГВС						Q Гкал
		P1 кг/см2	T1 С	M1 тонн			T2 С	M2 тонн	T3 С			V3 м3	T4 С	V4 м3	Vгрвс м3	Qгрвс Гкал		
2013	24,00	62,66	63,13	20,94	41,72	62,95	0,18	1,33	65,63	19,72	50,77	7,86	11,86	0,87	2,21			
2013	24,00	62,21	67,93	19,99	42,22	67,73	0,20	1,37	64,15	17,41	49,45	7,03	10,38	0,75	2,12			
2013	24,00	62,87	66,59	20,56	42,31	66,43	0,16	1,38	62,34	21,57	49,45	9,54	12,04	0,84	2,23			
2013	24,00	61,73	85,44	17,69	44,03	85,20	0,24	1,53	62,28	21,95	50,34	9,37	12,58	0,88	2,41			
2013	24,00	59,96	85,19	16,79	43,17	84,97	0,22	1,45	62,10	20,52	50,58	10,65	9,87	0,72	2,17			
2013	24,00	59,06	85,47	16,31	42,74	85,25	0,22	1,41	62,40	22,19	50,74	9,64	12,56	0,88	2,29			
2013	24,00	59,53	79,09	17,18	42,35	78,89	0,20	1,37	62,43	22,27	50,43	9,49	12,78	0,89	2,27			
2013	24,00	59,55	76,98	17,38	42,17	76,76	0,22	1,35	62,34	20,84	49,89	8,23	12,61	0,87	2,22			
2013	24,00	59,63	81,26	16,93	42,70	81,02	0,24	1,39	62,76	22,55	49,47	6,64	15,91	1,07	2,46			
2014	24,00	58,89	90,31	15,76	43,12	90,07	0,24	1,44	61,84	19,46	50,42	11,82	7,64	0,59	2,04			
2014	24,00	58,49	90,32	15,87	42,61	90,07	0,25	1,45	62,06	20,54	49,99	10,15	10,39	0,75	2,20			
2014	24,00	57,97	87,30	16,06	41,91	87,05	0,25	1,42	62,07	19,99	49,68	9,47	10,52	0,75	2,17			
2014	24,00	59,16	84,17	16,94	42,22	83,95	0,22	1,44	62,12	20,44	50,14	9,86	10,59	0,76	2,20			
2014	24,00	60,12	83,10	17,35	42,77	82,85	0,25	1,46	62,15	19,79	50,00	8,85	10,94	0,77	2,23			
2014	24,00	59,01	89,00	16,17	42,85	88,74	0,26	1,46	62,31	20,09	49,65	9,06	11,03	0,79	2,24			
2014	24,00	58,47	92,11	15,52	42,95	91,82	0,29	1,45	62,21	20,57	49,86	9,46	11,11	0,79	2,24			
2014	24,00	58,89	83,58	16,39	42,50	83,32	0,26	1,39	62,43	20,70	48,99	7,63	13,07	0,90	2,29			
2014	24,00	60,95	66,00	19,38	41,57	65,79	0,21	1,29	62,21	19,28	48,85	8,10	11,17	0,79	2,08			
2014	24,00	64,67	61,03	22,40	42,27	60,81	0,22	1,38	61,96	17,54	49,07	8,07	9,47	0,68	2,06			
2014	24,00	67,00	82,06	20,81	46,19	81,75	0,31	1,73	62,11	17,93	48,95	8,01	9,92	0,71	2,44			
2014	24,00	68,65	87,98	20,83	47,82	87,65	0,33	1,86	62,04	20,30	48,65	6,90	13,39	0,91	2,76			
2014	24,00	70,52	77,94	23,45	47,07	77,63	0,32	1,85	62,26	20,20	49,61	7,85	12,35	0,85	2,70			
2014	24,00	72,99	75,72	25,49	47,50	75,44	0,28	1,95	62,16	20,67	49,67	9,09	11,59	0,82	2,77			
2014	24,00	74,80	80,07	25,86	48,94	79,78	0,29	2,09	63,17	20,35	49,84	9,11	11,24	0,81	2,91			
2014	24,00	76,55	82,99	26,42	50,13	82,64	0,34	2,22	65,42	19,75	50,76	8,06	11,69	0,86	3,08			
2014	24,00	79,99	74,85	29,70	50,29	74,57	0,27	2,24	65,37	19,40	50,71	8,45	10,95	0,82	3,06			
2014	24,00	80,55	77,52	29,65	50,89	77,21	0,31	2,32	65,34	18,90	50,63	9,19	9,71	0,75	3,07			
2014	24,00	79,20	78,91	28,66	50,54	78,63	0,29	2,28	65,80	21,15	51,15	8,34	12,81	0,94	3,23			
2014	24,00	79,24	81,54	28,36	50,88	81,22	0,32	2,34	65,87	19,76	50,71	8,32	11,44	0,85	3,19			
2014	24,00	80,84	73,76	30,61	50,23	73,48	0,29	2,28	65,54	19,93	50,56	8,15	11,78	0,87	3,15			
2014	24,00	79,71	79,68	28,91	50,80	79,37	0,30	2,33	65,45	19,64	50,57	8,81	10,83	0,82	3,15			
2014	24,00	66,25	79,71	21,11	45,15	79,45	0,26	1,69	63,16	20,18	50,02	8,75	11,43	0,82	2,50			
ИТОГО:	744,00		2471,02			2463,07	7,94	52,27	625,44		271,21	354,22	25,37		77,64			
среднему с 23.12.2013 по 31.12.2013			638,67			636,97		12,84	167,80		64,07	103,72	7,69		20,53			
среднему с 23.01.2014 по 31.01.2014			706,17			703,45		20,59	178,11		76,27	101,84	7,62		28,21			
с учетом среднего			2538,51			2529,55		60,02	635,75		283,41	352,34	25,30		85,32			

Гкал.

Q=

от границы раздела до ула учета, Q=

Малых Т.В. /

ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА

ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО ПО ЗАЯВКЕ

АБ ПОЛУЧЕНИЮ АКТА ДОПУСКА УЧ.

Дата

27 ЯНВ 2014

госбыт отчет принят

ООО "ЭНЕРГОМОНИТОРИНГ"