45 от 15.01.2014

ОТЧЕТ

о теплопотреблении в теплофикационной воде за **январь** **2014**

ООО "ЭнергоМониторинг"

332-41-16

онент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"** Адрес: **Шлиссельбургский пр. д.36 ТЦ1** Договор № ~~31501-6~~ 81502-3

ловычислитель: СПТ943 №38467 Источник теплоты: ТЭЦ-22, Магистраль теплосети: Рыбацкая р/с Володарского, ТК-3 влево

счетные формулы: Fg=(G/(n*Gmax))*100%; dT=T1-T2; tхв=0 Подающий трубопровод:Ду=50мм,Gпр=80м3/ч;Обр. трубопровод: Ду=50мм,Gпр=80м3/ч

Подающий трубопровод ГВС: Ду=50мм, Gпр=80т/ч. Цирк. трубопровод ГВС: Ду=25мм, Gпр=20т/ч.

оворные расходы: Gот=7 т/ч; Qот=0,525 Гкал/ч. Gгвс=10,4 т/ч; Qгвс=0,62 Гкал/ч, Qвент= Гкал/ч, Gвент= т/ч

День	n часы	подающий тр.		dT	обратный тр.		dM	Qсцо	система ГВС								Qсум
		T1 C	M1 тонн	C	T2 C	M2 тонн	тонн	ГКал	P3 кг/см2	t3 C	V3 м3	P4 кг/см2	t4 C	V4 м3	Vгвс м3	Qгвс ГКал	ГКал
01.2014	24,00	77,80	246,03	28,29	49,50	243,63	2,40	7,11	6,36	66,23	140,15	6,26	52,74	57,83	82,31	6,09	**13,20**
01.2014	24,00	77,80	246,03	28,29	49,50	243,63	2,40	7,11	6,36	66,23	140,15	6,26	52,74	57,83	82,31	6,09	**13,20**
01.2014	24,00	77,80	246,03	28,29	49,50	243,63	2,40	7,11	6,36	66,23	140,15	6,26	52,74	57,83	82,31	6,09	**13,20**
01.2014	24,00	77,80	246,03	28,29	49,50	243,63	2,40	7,11	6,36	66,23	140,15	6,26	52,74	57,83	82,31	6,09	**13,20**
01.2014	24,00	77,80	246,03	28,29	49,50	243,63	2,40	7,11	6,36	66,23	140,15	6,26	52,74	57,83	82,31	6,09	**13,20**
01.2014	24,00	77,80	246,03	28,29	49,50	243,63	2,40	7,11	6,36	66,23	140,15	6,26	52,74	57,83	82,31	6,09	**13,20**
01.2014	24,00	77,80	246,03	28,29	49,50	243,63	2,40	7,11	6,36	66,23	140,15	6,26	52,74	57,83	82,31	6,09	**13,20**
01.2014	24,00	77,80	246,03	28,29	49,50	243,63	2,40	7,11	6,36	66,23	140,15	6,26	52,74	57,83	82,31	6,09	**13,20**
01.2014	24,00	77,80	246,03	28,29	49,50	243,63	2,40	7,11	6,36	66,23	140,15	6,26	52,74	57,83	82,31	6,09	**13,20**
01.2014	24,00	77,80	246,03	28,29	49,50	243,63	2,40	7,11	6,36	66,23	140,15	6,26	52,74	57,83	82,31	6,09	**13,20**
01.2014	24,00	77,80	246,03	28,29	49,50	243,63	2,40	7,11	6,36	66,23	140,15	6,26	52,74	57,83	82,31	6,09	**13,20**
01.2014	24,00	77,80	246,03	28,29	49,50	243,63	2,40	7,11	6,36	66,23	140,15	6,26	52,74	57,83	82,31	6,09	**13,20**
01.2014	24,00	77,80	246,03	28,29	49,50	243,63	2,40	7,11	6,36	66,23	140,15	6,26	52,74	57,83	82,31	6,09	**13,20**
01.2014	24,00	77,80	246,03	28,29	49,50	243,63	2,40	7,11	6,36	66,23	140,15	6,26	52,74	57,83	82,31	6,09	**13,20**
01.2014	24,00	75,47	231,38	26,97	48,49	227,29	4,10	6,46	6,37	66,03	132,07	6,27	52,61	57,85	74,22	5,55	**12,01**
01.2014	24,00	78,55	243,25	29,10	49,44	241,49	1,75	7,19	6,37	66,15	137,58	6,25	52,71	61,51	76,06	5,72	**12,91**
01.2014	24,00	79,37	263,47	28,81	50,56	262,12	1,35	7,69	6,34	66,52	150,79	6,25	52,89	54,14	96,65	7,01	**14,69**
01.2014	24,00	78,16	245,66	28,92	49,24	243,95	1,72	7,22	6,31	66,54	148,46	6,24	52,94	57,44	91,03	6,68	**13,90**
01.2014	24,00	78,03	241,62	28,89	49,14	239,63	1,99	7,10	6,35	66,29	135,70	6,26	52,02	55,51	80,20	5,97	**13,07**
01.2014	24,00	79,28	204,92	31,84	47,44	203,69	1,23	6,60	6,35	66,17	131,24	6,27	51,89	55,41	75,83	5,68	**12,28**
01.2014	24,00	78,51	223,74	30,44	48,07	222,44	1,30	6,90	6,34	66,33	138,52	6,25	52,48	56,61	81,91	6,08	**12,97**
еднее:	24,00	77,92	242,93	28,61	49,31	240,69	2,25	7,08	6,36	66,25	139,84	6,26	52,66	57,54	82,30	6,10	**13,18**
ОГО:	528,00		5344,54			5295,11	49,44	155,86			3076,56			1265,97	1810,55	**134,09**	**289,88**
реднему с 23.01.2014 по 31.01.2014			2126,62			2109,36		63,21			1252,75			512,32	740,44	54,89	118,07
го с учетом среднего			**7471,16**			**7404,47**		**219,07**			**4329,31**			**1778,29**	**2550,99**	**188,98**	**407,95**

го к оплате с учетом нормативных потерь на участке от границы раздела до узла учета, Q=_____Гкал.

етственный за учет тепловой энергии_____/ Борисова Е.Ю. /

ргосбыт отчет принят_____/ /

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОМОНИТОРИНГ» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
27 ЯНВ 2014
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
до получения АКТА допуска УУ
Дата