Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 02752
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 20 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-0815.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,54

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24.00	*	81,19	79,41	1,79	66,07	64,89	1,19	6,00	6,00	-0,88	17,27	0,00	0,00	17,59	0,00	17,59	-	62,97	0,00	1,09			0,21
25.07.15	24.00	*	0,00	17,69	-17,69	36,82	55,20	-18,38	6,00	6,00	-1,73	13,95	0,00	0,00	14,14	0,00	14,14	-	53,89	0,00	0,75			-0,98
26.07.15	24.00	*	0,00	20,20	-20,20	42,91	54,95	-12,04	6,00	6,00	-1,97	15,92	0,00	0,00	16,14	0,00	16,14	-	53,78	0,00	0,86			-1,11
27.07.15	24.00	*	45,96	50,91	-4,95	65,27	62,54	2,72	6,00	6,00	-1,20	17,39	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68	-	58,54	0,00	1,02			-0,18
28.07.15	24.00	*	18,24	29,53	-11,29	59,49	57,17	2,33	6,00	6,00	-1,33	13,38	0,00	0,00	13,57	0,00	13,57	-	54,36	0,00	0,73			-0,60
29.07.15	24.00	*	47,12	50,74	-3,62	65,09	62,97	2,12	6,00	6,00	-0,89	13,07	0,00	0,00	13,28	0,00	13,28	-	58,65	0,00	0,77			-0,13
30.07.15	24.00	*	124,35	110,93	13,42	65,97	65,64	0,33	6,00	6,00	-0,30	18,57	0,00	0,00	18,94	0,00	18,94	-	65,81	0,00	1,22			0,92
31.07.15	24.00	*	124,83	112,65	12,18	65,73	65,29	0,44	6,00	6,00	-0,33	18,02	0,00	0,00	18,38	0,00	18,38	-	65,58	0,00	1,18			0,85
01.08.15	24.00	*	123,60	113,71	9,89	66,15	65,56	0,59	6,00	6,00	-0,36	16,40	0,00	0,00	16,73	0,00	16,73	-	65,93	0,00	1,08			0,72
02.08.15	24.00	*	124,63	114,40	10,23	65,84	65,27	0,57	6,00	6,00	-0,35	16,62	0,00	0,00	16,95	0,00	16,95	-	65,64	0,00	1,09			0,74
03.08.15	24.00	*	124,38	112,64	11,74	66,05	65,57	0,48	6,00	6,00	1,99	17,61	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96	-	65,86	0,00	-1,16			0,83
04.08.15	24.00	*	121,85	109,22	12,63	66,29	65,78	0,51	6,00	6,00	-0,29	17,87	0,00	0,00	18,23	0,00	18,23	-	66,13	0,00	1,18			0,89
05.08.15	24.00	*	117,89	105,32	12,57	66,13	65,64	0,49	6,00	6,00	-0,31	18,03	0,00	0,00	18,39	0,00	18,39	-	65,94	0,00	1,19			0,88
06.08.15	24.00	*	114,96	104,63	10,33	66,32	65,73	0,59	6,00	6,00	-0,32	16,14	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	-	66,11	0,00	1,07			0,75
07.08.15	24.00	*	116,21	107,03	9,18	66,31	65,75	0,55	6,00	6,00	-0,37	15,71	0,00	0,00	16,03	0,00	16,03	-	66,13	0,00	1,04			0,67
08.08.15	24.00	*	115,49	106,07	9,42	66,14	65,64	0,50	6,00	6,00	-0,35	15,56	0,00	0,00	15,87	0,00	15,87	-	65,93	0,00	1,03			0,68
09.08.15	24.00	*	115,22	106,36	8,86	66,36	65,85	0,51	6,00	6,00	-0,35	14,96	0,00	0,00	15,26	0,00	15,26	-	66,12	0,00	0,99			0,64
10.08.15	24.00	*	115,96	106,54	9,42	66,34	65,79	0,55	6,00	6,00	-0,36	15,84	0,00	0,00	16,16	0,00	16,16	-	66,11	0,00	1,05			0,68
11.08.15	24.00	*	116,24	103,46	12,78	66,16	65,85	0,31	6,00	6,00	-0,31	18,06	0,00	0,00	18,42	0,00	18,42	-	65,99	0,00	1,19			0,88
12.08.15	24.00	*	114,53	100,51	14,02	66,46	66,18	0,28	6,00	6,00	-0,27	18,50	0,00	0,00	18,87	0,00	18,87	-	66,25	0,00	1,23			0,96
13.08.15	24.00	*	114,13	105,17	8,96	66,38	65,85	0,54	6,00	6,00	-0,37	15,44	0,00	0,00	15,75	0,00	15,75	-	66,17	0,00	1,02			0,65
14.08.15	24.00	*	113,24	103,47	9,77	66,25	65,69	0,56	6,00	6,00	-0,34	15,83	0,00	0,00	16,15	0,00	16,15	-	66,02	0,00	1,05			0,71
15.08.15	24.00	*	111,28	102,09	9,19	66,31	65,70	0,62	6,00	6,00	-0,34	15,32	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63	-	66,08	0,00	1,01			0,67
16.08.15	24.00	*	111,85	99,25	12,59	66,05	65,53	0,52	6,00	6,00	-0,25	17,26	0,00	0,00	17,61	0,00	17,61	-	65,90	0,00	1,14			0,88
17.08.15	24.00	*	110,30	96,08	14,22	66,12	65,65	0,48	6,00	6,00	-0,21	18,17	0,00	0,00	18,54	0,00	18,54	-	65,98	0,00	1,20			0,99
18.08.15	24.00	*	110,23	96,67	13,57	65,97	65,43	0,54	6,00	6,00	-0,22	17,81	0,00	0,00	18,16	0,00	18,16	-	65,80	0,00	1,17			0,95
19.08.15	24.00	*	113,46	101,40	12,05	66,19	65,64	0,55	6,00	6,00	-0,26	16,89	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23	-	65,98	0,00	1,11			0,85
20.08.15	24.00	*	117,36	104,80	12,56	66,40	65,86	0,55	6,00	6,00	-0,25	17,22	0,00	0,00	17,57	0,00	17,57	-	66,22	0,00	1,14			0,89
21.08.15	24.00	*	117,32	103,81	13,51	66,43	65,92	0,51	6,00	6,00	-0,19	17,12	0,00	0,00	17,47	0,00	17,47	-	66,29	0,00	1,14			0,95
22.08.15	24.00	*	113,91	102,31	11,60	66,54	65,97	0,57	6,00	6,00	-0,25	16,29	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62	-	66,41	0,00	1,08			0,83
23.08.15	24.00	*	112,44	101,33	11,12	66,62	66,04	0,59	6,00	6,00	-0,25	15,78	0,00	0,00	16,10	0,00	16,10	-	66,57	0,00	1,05			0,80
Среднее	24,00	-	100,26	92,85	7,41	64,23	64,53	-0,30	6,00	6,00	-0,43	16,52	-	-	16,84	-	16,84	-	64,29	-	0,99	-	-	0,56
Итого	744,00		3108,16	2878,31	229,85						-13,22	511,99	0,00	0,00	521,89	0,00	521,89	0,00			30,71	0,00	0,00	17,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 02:00	28467,70	23355,95	8389,80	0,00	8574,05	0,00	1077,69	577,62	-
	24.08.15 02:00	31575,07	26233,24	8901,67	0,00	9095,82	0,00	1095,19	610,65	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -9,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **521,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«28» 08 15 г.