Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района, субабонент - банк
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9134.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ: 023154
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/75

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15805

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15805-ч(с)-0815.txt
Режим (схема): 0;0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.подпитки(V5):	расходомер: ВСГ-20	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до 12.08.2017
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,54

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,6726 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2792
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=215,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=42,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00		108,35	92,73	15,61	66,93	55,39	11,54	7,90	3,80	-0,47	93,87	68,63	25,24	95,79	69,55	26,24	-	66,49	53,10	2,60	1,68	0,92	2,12
25.07.15	24,00		108,60	93,84	14,76	66,70	55,31	11,40	7,90	3,80	-0,44	94,58	70,71	23,86	96,50	71,66	24,84	-	66,27	53,25	2,50	1,58	0,92	2,06
26.07.15	24,00		109,16	95,18	13,98	66,82	55,45	11,37	7,90	3,80	-0,45	95,02	71,72	23,31	96,97	72,69	24,28	-	66,39	53,43	2,48	1,55	0,93	2,03
27.07.15	24,00		118,23	104,21	14,02	67,10	56,58	10,52	7,90	3,80	-0,56	102,81	77,81	25,00	104,93	78,92	26,01	-	66,70	54,68	2,60	1,67	0,94	2,05
28.07.15	24,00		147,68	135,19	12,49	67,40	58,75	8,65	7,90	3,80	-0,83	125,67	98,34	27,32	128,29	99,84	28,45	-	67,07	56,72	2,85	1,83	1,02	2,02
29.07.15	24,00		159,87	145,21	14,66	67,48	59,37	8,12	7,90	3,80	-0,95	134,99	103,61	31,37	137,81	105,22	32,59	-	67,17	57,26	3,14	2,11	1,03	2,18
30.07.15	24,00		168,53	144,09	24,44	67,42	59,34	8,08	7,90	3,80	-0,37	135,22	102,67	32,54	138,04	104,26	33,77	-	67,09	57,23	3,20	2,18	1,01	2,83
31.07.15	24,00		158,32	143,79	14,52	67,09	58,93	8,15	7,90	3,80	-0,94	133,73	102,52	31,20	136,49	104,09	32,40	-	66,76	56,84	3,10	2,08	1,02	2,16
01.08.15	24,00		154,79	141,60	13,19	67,47	59,01	8,46	7,90	3,80	-0,93	130,84	101,27	29,58	133,58	102,81	30,76	-	67,14	56,83	3,03	1,99	1,04	2,10
02.08.15	24,00		156,45	142,55	13,89	67,12	58,79	8,33	7,90	3,80	-0,95	132,46	101,90	30,56	135,20	103,44	31,76	-	66,80	56,63	3,08	2,04	1,04	2,13
03.08.15	24,00		154,79	141,03	13,76	67,32	59,03	8,29	7,90	3,80	-0,94	131,02	100,65	30,37	133,74	102,19	31,56	-	67,00	56,89	3,05	2,03	1,02	2,11
04.08.15	24,00		152,66	138,65	14,01	67,52	58,97	8,55	7,90	3,80	-0,93	129,11	98,70	30,41	131,81	100,20	31,61	-	67,19	56,72	3,08	2,04	1,03	2,14
05.08.15	24,00		150,66	137,06	13,60	67,30	58,83	8,47	7,90	3,80	-0,93	127,72	97,74	29,98	130,38	99,22	31,16	-	66,98	56,62	3,02	2,01	1,01	2,09
06.08.15	24,00		149,04	136,17	12,87	67,48	58,90	8,58	7,90	3,80	-0,94	126,45	97,09	29,35	129,09	98,57	30,52	-	67,15	56,70	2,99	1,97	1,02	2,05
07.08.15	24,00		150,29	137,97	12,31	67,31	58,99	8,32	7,90	3,80	-0,95	127,39	98,44	28,95	130,04	99,95	30,09	-	66,99	56,82	2,94	1,94	1,00	1,99
08.08.15	24,00		148,46	136,94	11,52	67,09	58,77	8,32	7,90	3,80	-0,95	125,93	97,86	28,07	128,54	99,35	29,19	-	66,77	56,60	2,87	1,87	1,00	1,92
09.08.15	24,00		149,74	136,51	13,22	67,29	59,02	8,27	7,90	3,80	-0,95	127,54	97,75	29,78	130,19	99,25	30,94	-	66,98	56,89	2,98	1,99	0,99	2,03
10.08.15	24,00		148,24	136,76	11,48	67,23	58,98	8,25	7,90	3,80	-0,96	126,15	98,04	28,11	128,76	99,54	29,23	-	66,92	56,85	2,87	1,88	0,99	1,91
11.08.15	24,00		147,40	136,86	10,54	67,14	58,80	8,34	7,90	3,80	-0,95	125,41	98,21	27,20	128,00	99,70	28,30	-	66,83	56,74	2,81	1,82	0,99	1,86
12.08.15	24,00		148,00	136,26	11,75	67,43	59,19	8,24	7,90	3,80	-0,95	126,20	97,95	28,25	128,84	99,46	29,38	-	67,12	57,08	2,88	1,90	0,98	1,93
13.08.15	24,00		148,12	135,52	12,61	67,39	59,11	8,29	7,90	3,80	-0,95	126,62	97,52	29,10	129,26	99,02	30,24	-	67,09	57,00	2,94	1,95	0,98	1,98
14.08.15	24,00		146,78	134,92	11,86	67,22	58,68	8,54	7,90	3,80	-0,94	125,53	97,27	28,26	128,13	98,74	29,39	-	66,90	56,51	2,90	1,89	1,01	1,96
15.08.15	24,00		145,73	134,46	11,27	67,33	58,77	8,56	7,90	3,80	-0,93	124,50	96,92	27,58	127,09	98,39	28,70	-	67,01	56,63	2,86	1,85	1,01	1,92
16.08.15	24,00		149,16	134,68	14,48	67,14	58,51	8,63	7,90	3,80	-0,93	127,89	97,04	30,85	130,53	98,50	32,04	-	66,82	56,33	3,08	2,06	1,02	2,15
17.08.15	24,00		148,55	134,24	14,31	67,27	58,50	8,76	7,90	3,80	-0,93	127,48	96,82	30,66	130,13	98,27	31,86	-	66,95	56,30	3,08	2,05	1,03	2,15
18.08.15	24,00		148,10	133,71	14,40	67,13	58,30	8,84	7,90	3,80	-0,92	127,24	96,58	30,66	129,87	98,02	31,85	-	66,81	56,10	3,08	2,05	1,04	2,16
19.08.15	24,00		151,35	136,72	14,64	67,35	58,70	8,64	7,90	3,80	-0,96	129,93	98,60	31,33	132,63	100,09	32,54	-	67,03	56,53	3,14	2,10	1,04	2,18
20.08.15	24,00		153,32	139,19	14,12	67,51	59,03	8,49	7,90	3,80	-0,98	131,42	100,31	31,11	134,17	101,84	32,33	-	67,21	56,87	3,13	2,09	1,04	2,15
21.08.15	24,00		153,00	138,89	14,11	67,53	59,14	8,39	7,90	3,80	-0,98	131,12	100,01	31,11	133,86	101,54	32,32	-	67,23	56,99	3,12	2,09	1,02	2,13
22.08.15	24,00		148,35	137,48	10,86	67,64	59,11	8,53	7,90	3,80	-0,98	126,77	99,06	27,71	129,43	100,58	28,85	-	67,34	56,93	2,90	1,87	1,03	1,92
23.08.15	24,00		148,91	136,14	12,77	67,82	59,23	8,59	7,90	3,80	-0,97	127,64	98,13	29,51	130,33	99,64	30,69	-	67,51	57,05	3,02	1,99	1,03	2,05
Среднее	24,00	-	146,15	132,53	13,61	67,29	58,50	8,79	7,90	3,80	-0,87	124,46	95,48	28,98	127,05	96,92	30,12	-	66,96	56,36	2,95	1,94	1,00	2,08
Итого	744,00		4530,62	4108,56	422,06						-26,83	3858,20	2959,88	898,32	3938,41	3004,53	933,87	0,00			91,30	60,16	31,13	64,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 02:00	246678,19	235131,07	61105,19	45481,29	62551,34	46205,70	4461,63	-	-
	24.08.15 01:00	251212,42	239243,53	64966,40	48443,83	66492,81	49212,95	4526,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -16,65 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **933,87** куб.м.
Q ГВС излива **43,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать в потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 15 г.