Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 253411
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-0815.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,54

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	122,11	112,40	9,71	66,96	62,26	4,70	7,00	5,00	0,58	9,71	-	-	9,91	-	9,91	-	66,85	-	0,60			1,18
25.07.15	24,00	-	121,34	113,35	7,99	66,79	62,13	4,66	7,00	5,00	0,57	7,99	-	-	8,15	-	8,15	-	66,68	-	0,50			1,07
26.07.15	24,00	-	125,04	115,99	9,05	66,93	62,38	4,55	7,00	5,00	0,57	9,05	-	-	9,23	-	9,23	-	66,82	-	0,57			1,14
27.07.15	24,00	-	120,96	112,19	8,77	67,03	62,44	4,59	7,00	5,00	0,56	8,77	-	-	8,95	-	8,95	-	66,92	-	0,55			1,11
28.07.15	24,00	-	100,04	89,59	10,45	66,81	64,18	2,63	7,00	5,00	0,26	10,45	-	-	10,66	-	10,66	-	65,65	-	0,68			0,94
29.07.15	24,00	-	96,42	85,38	11,04	66,69	66,44	0,25	7,00	5,00	0,03	11,04	-	-	11,27	-	11,27	-	66,32	-	0,73			0,76
30.07.15	24,00	-	97,50	85,98	11,52	66,49	66,26	0,23	7,00	5,00	0,03	11,52	-	-	11,76	-	11,76	-	66,13	-	0,76			0,79
31.07.15	24,00	-	97,75	86,54	11,21	66,35	66,09	0,26	7,00	5,00	0,03	11,21	-	-	11,44	-	11,44	-	66,02	-	0,74			0,77
01.08.15	24,00	-	94,79	84,90	9,89	66,63	66,37	0,26	7,00	5,00	0,03	9,89	-	-	10,09	-	10,09	-	66,19	-	0,66			0,68
02.08.15	24,00	-	97,89	86,57	11,32	66,33	66,07	0,26	7,00	5,00	0,03	11,32	-	-	11,55	-	11,55	-	65,83	-	0,75			0,78
03.08.15	24,00	-	109,87	99,01	10,86	66,73	63,90	2,83	7,00	5,00	0,32	10,86	-	-	11,08	-	11,08	-	66,41	-	0,69			1,01
04.08.15	24,00	-	125,85	113,42	12,43	67,15	62,42	4,73	7,00	5,00	0,60	12,43	-	-	12,68	-	12,68	-	67,04	-	0,78			1,38
05.08.15	24,00	-	123,21	111,74	11,47	66,95	62,29	4,66	7,00	5,00	0,58	11,47	-	-	11,70	-	11,70	-	66,84	-	0,71			1,29
06.08.15	24,00	-	99,22	88,28	10,94	66,77	63,84	2,93	7,00	5,00	0,28	10,94	-	-	11,16	-	11,16	-	54,49	-	0,71			0,99
07.08.15	24,00	-	84,35	72,37	11,98	66,25	65,99	0,26	7,00	5,00	0,03	11,98	-	-	12,22	-	12,22	-	36,46	-	0,79			0,82
08.08.15	24,00	-	84,07	71,99	12,08	66,08	65,82	0,26	7,00	5,00	0,02	12,08	-	-	12,33	-	12,33	-	36,56	-	0,79			0,82
09.08.15	24,00	-	84,06	70,86	13,20	66,28	66,03	0,25	7,00	5,00	0,02	13,20	-	-	13,47	-	13,47	-	36,49	-	0,87			0,90
10.08.15	24,00	-	112,06	99,61	12,45	66,63	63,23	3,40	7,00	5,00	0,39	12,45	-	-	12,70	-	12,70	-	54,15	-	0,79			1,17
11.08.15	24,00	-	128,18	117,91	10,27	66,90	62,09	4,81	7,00	5,00	0,62	10,27	-	-	10,48	-	10,48	-	66,80	-	0,64			1,26
12.08.15	24,00	-	127,31	117,55	9,76	67,10	62,34	4,76	7,00	5,00	0,61	9,76	-	-	9,96	-	9,96	-	66,99	-	0,61			1,22
13.08.15	24,00	-	128,45	116,98	11,47	67,08	62,24	4,84	7,00	5,00	0,63	11,47	-	-	11,70	-	11,70	-	66,98	-	0,71			1,34
14.08.15	24,00	-	125,49	115,80	9,69	66,91	61,96	4,95	7,00	5,00	0,63	9,69	-	-	9,89	-	9,89	-	66,80	-	0,60			1,22
15.08.15	24,00	-	124,71	115,92	8,79	67,03	62,07	4,96	7,00	5,00	0,62	8,79	-	-	8,97	-	8,97	-	66,92	-	0,55			1,17
16.08.15	24,00	-	126,01	115,64	10,37	66,84	61,85	4,99	7,00	5,00	0,63	10,37	-	-	10,58	-	10,58	-	66,73	-	0,64			1,27
17.08.15	24,00	-	127,95	115,22	12,73	66,95	61,92	5,03	7,00	5,00	0,65	12,73	-	-	12,99	-	12,99	-	66,84	-	0,79			1,44
18.08.15	24,00	-	126,16	114,87	11,29	66,82	61,75	5,07	7,00	5,00	0,64	11,29	-	-	11,52	-	11,52	-	66,71	-	0,70			1,34
19.08.15	24,00	-	130,90	119,30	11,60	67,10	62,14	4,96	7,00	5,00	0,66	11,60	-	-	11,84	-	11,84	-	66,99	-	0,72			1,38
20.08.15	24,00	-	132,61	121,55	11,06	67,25	62,38	4,87	7,00	5,00	0,65	11,06	-	-	11,29	-	11,29	-	67,15	-	0,69			1,34
21.08.15	24,00	-	130,53	120,88	9,65	67,27	62,41	4,86	7,00	5,00	0,64	9,65	-	-	9,85	-	9,85	-	67,16	-	0,60			1,24
22.08.15	24,00	-	133,29	120,83	12,46	67,37	62,51	4,86	7,00	5,00	0,65	12,46	-	-	12,71	-	12,71	-	67,25	-	0,78			1,43
23.08.15	24,00	-	131,71	119,54	12,17	67,63	62,72	4,91	7,00	5,00	0,65	12,17	-	-	12,42	-	12,42	-	67,49	-	0,77			1,41
Среднее	24,00	-	115,16	104,26	10,89	66,84	63,44	3,41	7,00	5,00	0,43	10,89	-	-	11,11	-	11,11	-	62,99	-	0,69	-	-	1,12
Итого	744,00		3569,83	3232,16	337,67						13,20	337,67	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56	0,00			21,47	0,00	0,00	34,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 15:00	31346,93	28356,84	0,00	-	0,00	-	871,82	-	-
	24.08.15 01:00	34846,42	31523,35	0,00	-	0,00	-	905,86	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -6,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **344,56** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«28» 08 15 г.