Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9137.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208238
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-0815.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	51,55	51,34	0,21	67,42	66,20	1,22	7,00	5,00	-0,90	15,56	-	-	15,85	-	15,85	-	63,45	-	0,99			0,09
25.07.15	24,00	-	0,00	17,20	-17,20	38,67	60,01	-21,34	7,00	5,00	-2,00	16,90	-	-	17,15	-	17,15	-	58,87	-	1,00			-1,01
26.07.15	24,00	-	0,00	15,98	-15,98	37,66	60,42	-22,76	7,00	5,00	-1,87	15,67	-	-	15,92	-	15,92	-	59,24	-	0,93			-0,94
27.07.15	0,00	-	83,08	68,65	14,43	64,53	66,37	-1,83	7,00	5,00	-0,06	16,09	-	-	16,42	-	16,42	-	66,33	-	1,07			1,01
28.07.15	24,00	-	0,00	13,98	-13,98	39,15	58,92	-19,77	7,00	5,00	-1,59	13,66	-	-	13,87	-	13,87	-	57,73	-	0,79			-0,80
29.07.15	24,00	-	91,64	75,96	15,68	64,74	64,25	0,49	7,00	5,00	0,15	13,83	-	-	14,08	-	14,08	-	65,35	-	0,90			1,06
30.07.15	24,00	-	94,88	77,65	17,23	67,18	66,91	0,27	7,00	5,00	0,17	15,00	-	-	15,31	-	15,31	-	66,98	-	1,01			1,18
31.07.15	24,00	-	95,41	78,25	17,16	67,11	66,82	0,29	7,00	5,00	0,18	14,88	-	-	15,18	-	15,18	-	67,01	-	1,00			1,18
01.08.15	24,00	-	95,08	77,35	17,73	67,45	67,16	0,29	7,00	5,00	0,18	15,43	-	-	15,75	-	15,75	-	67,26	-	1,04			1,22
02.08.15	24,00	-	96,92	78,14	18,78	67,10	66,83	0,27	7,00	5,00	0,18	16,40	-	-	16,74	-	16,74	-	66,94	-	1,10			1,28
03.08.15	24,00	-	97,17	78,04	19,13	67,34	67,07	0,27	7,00	5,00	0,19	16,66	-	-	17,03	-	17,03	-	67,15	-	1,12			1,31
04.08.15	24,00	-	95,43	76,48	18,95	67,59	67,30	0,29	7,00	5,00	0,19	16,57	-	-	16,91	-	16,91	-	67,46	-	1,12			1,31
05.08.15	24,00	-	91,69	74,53	17,16	67,43	67,13	0,30	7,00	5,00	0,18	14,88	-	-	15,19	-	15,19	-	67,27	-	1,00			1,18
06.08.15	24,00	-	89,92	73,39	16,53	67,66	67,37	0,29	7,00	5,00	0,17	14,37	-	-	14,66	-	14,66	-	67,54	-	0,97			1,14
07.08.15	24,00	-	91,02	74,34	16,68	67,57	67,29	0,28	7,00	5,00	0,18	14,51	-	-	14,79	-	14,79	-	67,43	-	0,98			1,15
08.08.15	24,00	-	91,61	73,98	17,63	67,45	67,17	0,28	7,00	5,00	0,18	15,41	-	-	15,75	-	15,75	-	67,31	-	1,04			1,22
09.08.15	24,00	-	91,75	73,71	18,04	67,65	67,37	0,28	7,00	5,00	0,18	15,82	-	-	16,15	-	16,15	-	67,48	-	1,07			1,25
10.08.15	24,00	-	91,89	74,40	17,49	67,54	67,26	0,28	7,00	5,00	0,17	15,29	-	-	15,60	-	15,60	-	67,34	-	1,03			1,20
11.08.15	24,00	-	91,66	74,73	16,93	67,49	67,19	0,30	7,00	5,00	0,17	14,74	-	-	15,05	-	15,05	-	67,40	-	0,99			1,17
12.08.15	24,00	-	91,43	74,02	17,41	67,70	67,42	0,28	7,00	5,00	0,18	15,17	-	-	15,51	-	15,51	-	67,54	-	1,03			1,20
13.08.15	24,00	-	91,50	73,79	17,71	67,61	67,33	0,28	7,00	5,00	0,17	15,59	-	-	15,91	-	15,91	-	67,46	-	1,05			1,22
14.08.15	24,00	-	91,59	73,70	17,89	67,51	67,23	0,28	7,00	5,00	0,17	15,69	-	-	16,02	-	16,02	-	67,33	-	1,06			1,23
15.08.15	24,00	-	94,14	72,96	21,18	67,67	67,35	0,32	7,00	5,00	0,18	18,97	-	-	19,38	-	19,38	-	67,62	-	1,28			1,46
16.08.15	24,00	-	92,72	73,21	19,51	67,43	67,12	0,31	7,00	5,00	0,17	17,30	-	-	17,67	-	17,67	-	67,35	-	1,17			1,34
17.08.15	24,00	-	93,94	73,08	20,86	67,50	67,19	0,31	7,00	5,00	0,17	18,70	-	-	19,07	-	19,07	-	67,41	-	1,26			1,43
18.08.15	24,00	-	91,80	73,09	18,71	67,35	67,06	0,29	7,00	5,00	0,17	16,53	-	-	16,87	-	16,87	-	67,21	-	1,11			1,28
19.08.15	24,00	-	97,83	76,05	21,78	67,61	67,32	0,29	7,00	5,00	0,19	19,38	-	-	19,80	-	19,80	-	67,49	-	1,31			1,50
20.08.15	24,00	-	98,18	78,28	19,90	67,73	67,46	0,27	7,00	5,00	0,19	17,46	-	-	17,81	-	17,81	-	67,61	-	1,18			1,37
21.08.15	24,00	-	98,39	78,10	20,29	67,76	67,48	0,28	7,00	5,00	0,20	17,83	-	-	18,21	-	18,21	-	67,67	-	1,21			1,40
22.08.15	24,00	-	98,03	77,04	20,99	67,85	67,56	0,29	7,00	5,00	0,19	18,55	-	-	18,95	-	18,95	-	67,79	-	1,26			1,45
23.08.15	24,00	-	95,20	76,72	18,48	68,08	67,76	0,32	7,00	5,00	0,19	16,09	-	-	16,43	-	16,43	-	68,12	-	1,10			1,29
Среднее	23,23	-	83,08	68,65	14,43	64,53	66,37	-1,83	7,00	5,00	-0,06	16,09	-	-	16,42	-	16,42	-	66,33	-	1,07	-	-	1,01
Итого	720,00		2575,45	2128,14	447,31						-1,75	498,93	0,00	0,00	509,03	0,00	509,03	0,00			33,14	0,00	0,00	31,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 02:00	29625,46	23853,52	5070,90	-	5189,27	-	952,47		
	24.08.15 03:00	32166,90	25960,77	5570,01	-	5698,44	-	993,02		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -9,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **509,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 15 г.