

Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской фермы 7 СЦЛО+ГВС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источники: Обруховский ЭЗ

Учет учета: СЦЛО+ГВС
 Код УТГ: _____
 График: 150/70
 Тв. гр. С= 18,54

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-7 № 207961
 Подкаш.тр.(M1): _____
 Обращ.тр.(M2): _____
 Тр.д. ГВС(M3): _____
 Тр.щит. ГВС(M4): _____
 Тр.политки(V5): _____

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(M1-M2)*(M2-M3)
 лето: Q=M1*(M1-M2)*(M2-M3)
 весна: Q=M1*(M1-M2)*(M2-M3)
 осень: Q=M1*(M1-M2)*(M2-M3)

Часовые и суточ. архивы в файлах:
 ВК7-207961-0-0815.txt
 Редиз (Смена): 3001

Приборы УТГ поверены до _____

Термопреобр.: _____
 Термопреобр.: _____
 Термопреобр.: _____
 Термопреобр.: _____

Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____

Договорные нагрузки (гр.ч/с): _____
 Договорные расходы (гр.ч/с): _____

Qгр= _____
 Qлет= _____
 Qвес= _____
 Qос= _____

Qгр.гвс.ср= _____
 Qлет.гвс.ср= _____
 Qвес.гвс.ср= _____
 Qос.гвс.ср= _____

Qгр.гвс.пост= _____
 Qлет.гвс.пост= _____
 Qвес.гвс.пост= _____
 Qос.гвс.пост= _____

| Дата | Тв | НС | M1 | | M2 | | dm | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | Qитог | M3 | M4 | dm | V3 | V4 | длвс | Уполн | T3 | T4 | Qгр.общ. | Qгр.кп. | Qгр.гвс. | Q.общ. | |
|----------|--------|----|---------|---------|--------|-------|-------|--------|------|------|-------|--------|-------|----|----|----|--------|----|--------|-------|----|------|----------|---------|----------|--------|-------|
| | | | T | Т | T | Т | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | С |
| 24.07.15 | 24.00 | - | 36,45 | 37,72 | -1,27 | 67,78 | 66,34 | 1,44 | 7,00 | 5,00 | -1,10 | 16,71 | - | - | - | - | 17,01 | - | 17,01 | 64,43 | - | 1,08 | -0,02 | - | - | - | - |
| 25.07.15 | 24.00 | - | 0,00 | 17,73 | -17,73 | 40,27 | 61,89 | -21,62 | 7,00 | 5,00 | -2,14 | 17,52 | - | - | - | - | 17,82 | - | 17,82 | 60,82 | - | 1,07 | -1,07 | - | - | - | - |
| 26.07.15 | 24.00 | - | 0,00 | 18,80 | -18,80 | 40,36 | 62,15 | -21,79 | 7,00 | 5,00 | -2,28 | 18,56 | - | - | - | - | 18,87 | - | 18,87 | 61,09 | - | 1,13 | -1,14 | - | - | - | - |
| 27.07.15 | 24.00 | - | 31,18 | 30,35 | 0,83 | 67,49 | 65,60 | 1,89 | 7,00 | 5,00 | -1,02 | 17,90 | - | - | - | - | 18,25 | - | 18,25 | 64,07 | - | 1,15 | -0,82 | - | - | - | - |
| 28.07.15 | 24.00 | - | 0,00 | 13,88 | -13,88 | 39,11 | 60,75 | -21,64 | 7,00 | 5,00 | -1,64 | 13,70 | - | - | - | - | 13,91 | - | 13,91 | 59,57 | - | 0,82 | -0,82 | - | - | - | - |
| 29.07.15 | 24.00 | - | 33,64 | 31,22 | 2,42 | 67,87 | 65,32 | 2,55 | 7,00 | 5,00 | -0,88 | 18,00 | - | - | - | - | 18,35 | - | 18,35 | 63,29 | - | 1,14 | -1,35 | - | - | - | - |
| 30.07.15 | 24.00 | - | 71,22 | 51,36 | 19,86 | 67,52 | 67,23 | 0,29 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 20,05 | - | - | - | - | 20,48 | - | 16,94 | 67,37 | - | 1,12 | -1,12 | - | - | - | - |
| 31.07.15 | 24.00 | - | 68,42 | 51,86 | 16,56 | 67,45 | 67,11 | 0,34 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 16,59 | - | - | - | - | 16,94 | - | 17,99 | 67,56 | - | 1,19 | -1,19 | - | - | - | - |
| 02.08.15 | 24.00 | - | 68,79 | 51,20 | 17,59 | 67,77 | 67,47 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 17,62 | - | - | - | - | 17,99 | - | 17,26 | 67,26 | - | 1,14 | -1,14 | - | - | - | - |
| 03.08.15 | 24.00 | - | 70,41 | 51,73 | 18,68 | 67,42 | 67,11 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 18,75 | - | - | - | - | 17,26 | - | 19,16 | 67,49 | - | 1,16 | -1,16 | - | - | - | - |
| 04.08.15 | 24.00 | - | 67,70 | 50,83 | 16,87 | 67,91 | 67,59 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 17,06 | - | - | - | - | 17,44 | - | 17,44 | 67,77 | - | 1,16 | -1,17 | - | - | - | - |
| 05.08.15 | 24.00 | - | 64,67 | 48,74 | 15,93 | 67,99 | 67,64 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 16,18 | - | - | - | - | 18,19 | - | 16,52 | 67,85 | - | 1,20 | -1,20 | - | - | - | - |
| 06.08.15 | 24.00 | - | 66,73 | 49,32 | 17,41 | 67,89 | 67,56 | 0,33 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 17,56 | - | - | - | - | 17,96 | - | 17,96 | 67,74 | - | 1,19 | -1,19 | - | - | - | - |
| 07.08.15 | 24.00 | - | 63,84 | 49,03 | 14,81 | 67,77 | 67,43 | 0,34 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 14,91 | - | - | - | - | 15,23 | - | 15,23 | 67,62 | - | 1,01 | -1,02 | - | - | - | - |
| 08.08.15 | 24.00 | - | 65,39 | 48,71 | 16,68 | 67,96 | 67,64 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 16,72 | - | - | - | - | 17,04 | - | 17,04 | 67,78 | - | 1,13 | -1,13 | - | - | - | - |
| 09.08.15 | 24.00 | - | 66,28 | 49,15 | 17,13 | 67,83 | 67,53 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 17,13 | - | - | - | - | 17,50 | - | 17,48 | 67,67 | - | 1,16 | -1,16 | - | - | - | - |
| 10.08.15 | 24.00 | - | 66,47 | 49,33 | 17,14 | 67,79 | 67,46 | 0,33 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 16,37 | - | - | - | - | 17,48 | - | 16,72 | 67,84 | - | 1,13 | -1,13 | - | - | - | - |
| 11.08.15 | 24.00 | - | 65,32 | 48,95 | 16,37 | 68,01 | 67,66 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 16,66 | - | - | - | - | 17,00 | - | 16,72 | 67,84 | - | 1,13 | -1,13 | - | - | - | - |
| 12.08.15 | 24.00 | - | 65,41 | 48,93 | 16,48 | 67,93 | 67,61 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 16,66 | - | - | - | - | 17,44 | - | 17,44 | 67,86 | - | 1,18 | -1,18 | - | - | - | - |
| 13.08.15 | 24.00 | - | 65,74 | 48,95 | 16,79 | 67,84 | 67,50 | 0,34 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 17,06 | - | - | - | - | 17,71 | - | 17,71 | 67,86 | - | 1,18 | -1,18 | - | - | - | - |
| 14.08.15 | 24.00 | - | 65,55 | 48,57 | 16,98 | 67,98 | 67,63 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,15 | - | - | - | - | 18,55 | - | 18,55 | 67,65 | - | 1,15 | -1,15 | - | - | - | - |
| 15.08.15 | 24.00 | - | 66,48 | 48,68 | 17,80 | 67,77 | 67,40 | 0,37 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 19,23 | - | - | - | - | 19,62 | - | 19,62 | 67,70 | - | 1,30 | -1,30 | - | - | - | - |
| 16.08.15 | 24.00 | - | 67,48 | 48,57 | 18,91 | 67,83 | 67,47 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 19,18 | - | - | - | - | 19,59 | - | 19,59 | 67,57 | - | 1,29 | -1,29 | - | - | - | - |
| 17.08.15 | 24.00 | - | 67,40 | 48,54 | 18,86 | 67,71 | 67,34 | 0,37 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 19,18 | - | - | - | - | 19,59 | - | 19,59 | 67,57 | - | 1,29 | -1,29 | - | - | - | - |
| 18.08.15 | 24.00 | - | 67,40 | 48,54 | 18,86 | 67,71 | 67,34 | 0,37 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 19,18 | - | - | - | - | 19,59 | - | 19,59 | 67,57 | - | 1,29 | -1,29 | - | - | - | - |
| 19.08.15 | 24.00 | - | 70,37 | 50,66 | 16,71 | 67,91 | 67,58 | 0,33 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 18,55 | - | - | - | - | 19,07 | - | 19,07 | 67,94 | - | 1,18 | -1,18 | - | - | - | - |
| 20.08.15 | 24.00 | - | 68,86 | 51,83 | 17,03 | 68,06 | 67,73 | 0,33 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,27 | - | - | - | - | 17,63 | - | 17,63 | 67,95 | - | 1,18 | -1,18 | - | - | - | - |
| 21.08.15 | 24.00 | - | 67,64 | 51,22 | 16,42 | 68,14 | 67,81 | 0,33 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 16,22 | - | - | - | - | 17,06 | - | 17,06 | 68,01 | - | 1,14 | -1,14 | - | - | - | - |
| 22.08.15 | 24.00 | - | 66,87 | 50,94 | 15,93 | 68,39 | 68,03 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 16,26 | - | - | - | - | 16,59 | - | 16,59 | 68,36 | - | 1,11 | -1,11 | - | - | - | - |
| 23.08.15 | 24.00 | - | 57,46 | 45,16 | 12,30 | 65,14 | 66,78 | -1,64 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,31 | - | - | - | - | 17,67 | - | 17,67 | 66,64 | - | 1,15 | -1,15 | - | - | - | - |
| Среднее | 24.00 | - | 57,46 | 45,16 | 12,30 | 65,14 | 66,78 | -1,64 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 17,31 | - | - | - | - | 17,67 | - | 17,67 | 66,64 | - | 1,15 | -1,15 | - | - | - | - |
| Итого | 744,00 | - | 1781,40 | 1400,06 | 381,34 | 67,83 | 67,83 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 536,75 | - | - | - | - | 547,76 | - | 547,76 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,97 |

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем тепловой энергии, рассчитанный по договору:
 Период расчета по договору:
 Период превышения ст.:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:
 С учетом корректировок

18,54 °C = -9,95 Кал/кв.м.
 25,85 Кал/кв.м.
 547,76 Кв.м.

Дата, время

| | | | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Показания счетчиков на момент снятия данных: | 24.07.15 01:00 | 20457,42 | 15059,34 | 5653,07 | 5769,87 | 5328,19 | 810,50 | 373,50 |
| | 24.08.15 02:00 | 22291,55 | 16461,66 | 6212,37 | 5769,87 | 5328,19 | 810,50 | 373,50 |

Q СЦЛО (Квал) 810,50
 Q ГВС (Квал) 373,50

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

АО "ДомТелеком"
 Для отчета

Ф.И.О. "Энергобыт"
 Управляющая энергетическим объектом
 Отдел обслуживания КУУТЭ

Отчет Предикт

28.08.15