Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0815.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14799 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,54

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-1 40 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-1 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.07.15 | 24,00 | * | 63,47 | 44,13 | 19,34 | 65,16 | 64,62 | 0,54 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 19,68 | 0,00 | 0,00 | 20,07 | 0,00 | 20,07 | - | 64,79 | 0,00 | 1,28 | | | 1,28 |
| 25.07.15 | 24,00 | * | 64,29 | 44,15 | 20,14 | 64,95 | 64,38 | 0,57 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | 20,88 | 0,00 | 20,88 | - | 64,68 | 0,00 | 1,32 | | | 1,33 |
| 26.07.15 | 24,00 | * | 69,47 | 50,23 | 19,24 | 65,34 | 64,84 | 0,51 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 19,61 | 0,00 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 19,99 | - | 65,05 | 0,00 | 1,28 | | | 1,28 |
| 27.07.15 | 24,00 | * | 74,42 | 54,89 | 19,54 | 65,83 | 65,36 | 0,48 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 19,93 | 0,00 | 0,00 | 20,33 | 0,00 | 20,33 | - | 65,56 | 0,00 | 1,31 | | | 1,31 |
| 28.07.15 | 24,00 | * | 74,97 | 54,96 | 20,01 | 65,83 | 65,37 | 0,47 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 20,41 | 0,00 | 0,00 | 20,82 | 0,00 | 20,82 | - | 65,57 | 0,00 | 1,34 | | | 1,34 |
| 29.07.15 | 24,00 | * | 74,83 | 56,85 | 17,98 | 65,89 | 65,41 | 0,47 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 18,71 | 0,00 | 18,71 | - | 65,60 | 0,00 | 1,20 | | | 1,21 |
| 30.07.15 | 24,00 | * | 76,34 | 58,27 | 18,07 | 65,84 | 65,39 | 0,45 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | 18,74 | 0,00 | 18,74 | - | 65,47 | 0,00 | 1,20 | | | 1,22 |
| 31.07.15 | 24,00 | * | 77,68 | 58,50 | 19,18 | 65,53 | 65,06 | 0,46 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 19,48 | 0,00 | 0,00 | 19,87 | 0,00 | 19,87 | - | 65,21 | 0,00 | 1,27 | | | 1,29 |
| 01.08.15 | 24,00 | * | 74,70 | 56,56 | 18,14 | 65,86 | 65,40 | 0,46 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 18,79 | 0,00 | 18,79 | - | 65,45 | 0,00 | 1,21 | | | 1,22 |
| 02.08.15 | 24,00 | * | 70,83 | 57,60 | 13,23 | 65,54 | 65,03 | 0,50 | 5,00 | 4,00 | 2,75 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 13,82 | 0,00 | 13,82 | - | 65,39 | 0,00 | 0,89 | | | 3,63 |
| 03.08.15 | 24,00 | | 70,95 | 57,24 | 13,71 | 65,59 | 65,18 | 0,41 | 5,00 | 4,00 | 5,48 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,27 | 0,00 | 14,27 | - | 65,23 | 0,00 | 0,91 | | | 6,40 |
| 04.08.15 | 24,00 | * | 77,11 | 55,99 | 21,12 | 65,98 | 65,56 | 0,42 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 21,31 | 0,00 | 0,00 | 21,74 | 0,00 | 21,74 | - | 65,65 | 0,00 | 1,40 | | | 1,42 |
| 05.08.15 | 24,00 | * | 73,29 | 54,63 | 18,66 | 65,71 | 65,29 | 0,42 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | 19,26 | 0,00 | 19,26 | - | 65,34 | 0,00 | 1,23 | | | 1,25 |
| 06.08.15 | 24,00 | | 74,10 | 52,76 | 21,35 | 65,89 | 65,44 | 0,44 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 21,53 | 0,00 | 0,00 | 21,96 | 0,00 | 21,96 | - | 65,60 | 0,00 | 1,41 | | | 1,43 |
| 07.08.15 | 24,00 | | 73,97 | 54,42 | 19,54 | 65,91 | 65,48 | 0,42 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 19,75 | 0,00 | 0,00 | 20,14 | 0,00 | 20,14 | - | 65,60 | 0,00 | 1,30 | | | 1,31 |
| 08.08.15 | 24,00 | | 73,45 | 54,75 | 18,71 | 65,72 | 65,32 | 0,40 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 19,32 | - | 65,35 | 0,00 | 1,24 | | | 1,25 |
| 09.08.15 | 24,00 | | 72,86 | 54,68 | 18,18 | 65,91 | 65,53 | 0,38 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 18,46 | 0,00 | 0,00 | 18,82 | 0,00 | 18,82 | - | 65,50 | 0,00 | 1,21 | | | 1,22 |
| 10.08.15 | 24,00 | * | 72,36 | 54,89 | 17,47 | 65,86 | 65,46 | 0,40 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 17,77 | 0,00 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | - | 65,47 | 0,00 | 1,16 | | | 1,17 |
| 11.08.15 | 24,00 | * | 73,25 | 54,80 | 18,45 | 65,70 | 65,29 | 0,40 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 19,07 | 0,00 | 19,07 | - | 65,34 | 0,00 | 1,22 | | | 1,24 |
| 12.08.15 | 24,00 | * | 72,12 | 54,70 | 17,42 | 65,95 | 65,55 | 0,40 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 18,06 | 0,00 | 18,06 | - | 65,55 | 0,00 | 1,16 | | | 1,17 |
| 13.08.15 | 24,00 | * | 72,90 | 55,55 | 17,35 | 65,92 | 65,52 | 0,40 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 17,65 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | - | 65,52 | 0,00 | 1,16 | | | 1,17 |
| 14.08.15 | 24,00 | * | 73,26 | 55,75 | 17,51 | 65,80 | 65,40 | 0,39 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 0,00 | 18,16 | - | 65,35 | 0,00 | 1,16 | | | 1,18 |
| 15.08.15 | 24,00 | * | 71,56 | 55,38 | 16,18 | 65,83 | 65,43 | 0,40 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 16,49 | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | - | 65,39 | 0,00 | 1,08 | | | 1,09 |
| 16.08.15 | 24,00 | * | 73,60 | 53,83 | 19,77 | 65,65 | 65,22 | 0,43 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 20,07 | 0,00 | 0,00 | 20,46 | 0,00 | 20,46 | - | 65,34 | 0,00 | 1,31 | | | 1,32 |
| 17.08.15 | 24,00 | * | 72,98 | 52,38 | 20,60 | 65,72 | 65,27 | 0,45 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | 21,32 | 0,00 | 21,32 | - | 65,40 | 0,00 | 1,37 | | | 1,38 |
| 18.08.15 | 24,00 | * | 71,57 | 52,45 | 19,12 | 65,56 | 65,11 | 0,44 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 19,43 | 0,00 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 19,81 | - | 65,21 | 0,00 | 1,27 | | | 1,28 |
| 19.08.15 | 24,00 | * | 74,60 | 55,01 | 19,59 | 65,76 | 65,33 | 0,43 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 19,91 | 0,00 | 0,00 | 20,30 | 0,00 | 20,30 | - | 65,40 | 0,00 | 1,30 | | | 1,31 |
| 20.08.15 | 24,00 | * | 77,40 | 58,07 | 19,33 | 65,98 | 65,57 | 0,41 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 19,61 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 0,00 | 20,01 | - | 65,62 | 0,00 | 1,29 | | | 1,30 |
| 21.08.15 | 24,00 | * | 76,79 | 57,85 | 18,93 | 65,95 | 65,53 | 0,42 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 19,16 | 0,00 | 0,00 | 19,54 | 0,00 | 19,54 | - | 65,62 | 0,00 | 1,26 | | | 1,27 |
| 22.08.15 | 24,00 | * | 75,26 | 57,17 | 18,08 | 66,01 | 65,61 | 0,41 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 18,33 | 0,00 | 0,00 | 18,69 | 0,00 | 18,69 | - | 65,63 | 0,00 | 1,20 | | | 1,22 |
| 23.08.15 | 24,00 | * | 75,03 | 56,25 | 18,78 | 66,07 | 65,61 | 0,47 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 18,97 | 0,00 | 0,00 | 19,35 | 0,00 | 19,35 | - | 65,88 | 0,00 | 1,25 | | | 1,27 |
| Среднее | 24,00 | - | 73,21 | 54,67 | 18,54 | 65,75 | 65,31 | 0,44 | 5,00 | 4,00 | 0,28 | 18,83 | - | - | 19,20 | - | 19,20 | - | 65,41 | - | 1,23 | - | - | 1,51 |
| Итого | 744,00 | | 2269,41 | 1694,68 | 574,74 | | | | | | 8,60 | 583,66 | 0,00 | 0,00 | 595,25 | 0,00 | 595,25 | 0,00 | | | 38,18 | 0,00 | 0,00 | 46,78 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.07.15 02:00 | 101064,88 | 82956,42 | 21593,24 | 0,00 | 22082,86 | 0,00 | 3941,85 | 1506,60 | - |
| | 24.08.15 01:00 | 103332,38 | 84650,01 | 22176,05 | 0,00 | 22677,25 | 0,00 | 3988,58 | 1544,72 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -10,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **595,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 15 г.

печать энергосбыта