Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8819.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 101-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207262-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207262 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12144
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0552
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00		63,41	10,28	53,13	65,76	57,75	8,01	7,00	5,00	2,73	39,73	32,96	6,77	40,52	33,41	7,10	-	65,51	53,15	0,85	-	-	3,58
25.07.15	24,00		63,41	10,28	53,13	65,76	57,75	8,01	7,00	5,00	2,73	39,73	32,96	6,77	40,52	33,41	7,10	-	65,51	53,15	0,85	-	-	3,58
26.07.15	24,00		63,41	10,28	53,13	65,76	57,75	8,01	7,00	5,00	2,73	39,73	32,96	6,77	40,52	33,41	7,10	-	65,51	53,15	0,85	-	-	3,58
27.07.15	24,00		63,41	10,28	53,13	65,76	57,75	8,01	7,00	5,00	2,73	39,73	32,96	6,77	40,52	33,41	7,10	-	65,51	53,15	0,85	-	-	3,58
28.07.15	24,00		63,41	10,28	53,13	65,76	57,75	8,01	7,00	5,00	2,73	39,73	32,96	6,77	40,52	33,41	7,10	-	65,51	53,15	0,85	-	-	3,58
29.07.15	24,00		63,41	10,28	53,13	65,76	57,75	8,01	7,00	5,00	2,73	39,73	32,96	6,77	40,52	33,41	7,10	-	65,51	53,15	0,85	-	-	3,58
30.07.15	24,00	-	67,19	11,37	55,82	65,76	58,07	7,69	7,00	5,00	2,85	42,56	35,05	7,51	43,42	35,53	7,89	-	65,52	53,66	0,91			3,76
31.07.15	24,00	-	67,25	10,80	56,45	65,52	57,64	7,88	7,00	5,00	2,87	42,66	35,06	7,60	43,49	35,56	7,93	-	65,29	53,14	0,92			3,79
01.08.15	24,00	-	64,54	10,05	54,49	65,81	57,49	8,32	7,00	5,00	2,77	40,74	33,65	7,09	41,53	34,10	7,43	-	65,56	52,67	0,90			3,67
02.08.15	24,00	-	65,70	10,06	55,64	65,53	57,37	8,16	7,00	5,00	2,78	41,69	33,69	8,00	42,51	34,15	8,36	-	65,29	52,60	0,95			3,73
03.08.15	24,00	-	65,55	10,27	55,28	65,71	57,49	8,22	7,00	5,00	2,78	41,55	33,66	7,89	42,36	34,13	8,23	-	65,48	52,82	0,94			3,72
04.08.15	24,00	-	64,12	10,31	53,81	65,85	57,56	8,29	7,00	5,00	2,78	40,26	33,78	6,48	41,05	34,25	6,80	-	65,61	52,85	0,86			3,63
05.08.15	24,00	-	63,14	10,09	53,05	65,63	57,34	8,29	7,00	5,00	2,63	39,93	31,91	8,02	40,71	32,32	8,39	-	65,39	52,45	0,94			3,57
06.08.15	24,00	-	60,46	10,47	49,99	65,76	57,37	8,39	7,00	5,00	2,60	37,61	32,13	5,48	38,37	32,56	5,81	-	65,51	52,57	0,78			3,38
07.08.15	24,00	-	62,15	11,13	51,02	65,79	57,76	8,03	7,00	5,00	2,65	38,75	32,77	5,98	39,50	33,23	6,27	-	65,55	53,18	0,80			3,45
08.08.15	24,00	-	62,17	11,14	51,03	65,68	57,95	7,73	7,00	5,00	2,68	38,66	33,08	5,58	39,44	33,57	5,87	-	65,44	53,62	0,76			3,44
09.08.15	24,00	-	62,43	11,07	51,36	65,91	58,25	7,66	7,00	5,00	2,61	39,14	31,84	7,30	39,94	32,30	7,64	-	65,68	53,83	0,86			3,47
10.08.15	24,00	-	62,05	10,98	51,07	65,85	58,21	7,64	7,00	5,00	2,68	38,58	32,71	5,87	39,35	33,18	6,17	-	65,60	53,87	0,77			3,45
11.08.15	24,00	-	62,14	10,63	51,51	65,72	58,01	7,71	7,00	5,00	2,71	38,55	32,85	5,70	39,32	33,31	6,01	-	65,48	53,67	0,76			3,47
12.08.15	24,00	-	62,07	11,33	50,74	65,95	58,34	7,61	7,00	5,00	2,66	38,62	32,65	5,97	39,38	33,11	6,27	-	65,71	54,00	0,78			3,44
13.08.15	24,00	-	62,67	11,34	51,33	65,82	58,18	7,64	7,00	5,00	2,71	38,88	33,33	5,55	39,63	33,81	5,82	-	65,58	53,81	0,76			3,47
14.08.15	24,00	-	63,65	9,67	53,98	65,74	57,70	8,04	7,00	5,00	2,77	39,77	33,05	6,72	40,54	33,51	7,03	-	65,49	53,06	0,85			3,63
15.08.15	24,00	-	62,92	9,54	53,38	65,82	57,85	7,97	7,00	5,00	2,76	39,29	32,67	6,62	40,07	33,11	6,96	-	65,57	53,24	0,84			3,59
16.08.15	24,00	-	61,91	9,00	52,91	65,58	57,32	8,26	7,00	5,00	2,64	38,87	31,01	7,86	39,65	31,39	8,26	-	65,32	52,48	0,91			3,55
17.08.15	24,00	-	60,61	8,67	51,94	65,58	57,01	8,57	7,00	5,00	2,59	37,97	30,53	7,44	38,73	30,90	7,83	-	65,32	51,97	0,89			3,48
18.08.15	24,00	-	60,34	8,48	51,86	65,44	56,96	8,48	7,00	5,00	2,58	37,75	30,36	7,39	38,49	30,74	7,75	-	65,19	51,83	0,89			3,47
19.08.15	24,00	-	63,72	9,16	54,56	65,73	57,47	8,26	7,00	5,00	2,76	39,96	32,46	7,50	40,75	32,91	7,84	-	65,48	52,68	0,91			3,66
20.08.15	24,00		63,41	10,28	53,13	65,76	57,75	8,01	7,00	5,00	2,73	39,73	32,96	6,77	40,52	33,41	7,10	-	65,51	53,15	0,85	-	-	3,58
21.08.15	24,00	-	66,07	10,49	55,58	65,93	58,19	7,74	7,00	5,00	2,91	41,33	34,72	6,61	42,14	35,21	6,93	-	65,69	53,79	0,85			3,75
22.08.15	24,00	-	64,99	10,35	54,64	65,99	58,25	7,74	7,00	5,00	2,88	40,53	34,46	6,07	41,31	34,96	6,35	-	65,76	53,88	0,81			3,69
23.08.15	24,00	-	63,91	10,29	53,62	66,07	58,27	7,80	7,00	5,00	2,80	39,89	33,57	6,32	40,68	34,05	6,63	-	65,83	53,85	0,82			3,63
Среднее	24,00	-	63,41	10,28	53,13	65,76	57,75	8,01	7,00	5,00	2,73	39,73	32,96	6,77	40,52	33,41	7,10	-	65,51	53,15	0,85	-	-	3,58
Итого	744,00		1965,59	318,64	1646,95						84,55	1231,66	1021,70	209,96	1255,97	1035,77	220,19	0,00			26,39	0,00	0,00	110,94

3197

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.07.15 13:00	67,17	11,31	42,72	34,56	43,59	35,06	3,77	-	-
	24.08.15 02:00	1623,15	262,82	1017,55	842,99	1037,61	854,63	91,64	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -4,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **220,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборов учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«28» 08 15 г.