Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8821.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 105-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24.00	-	86,82	72,63	14,19	64,79	64,56	0,23	7,00	5,00	-0,10	16,17	-	-	16,48	-	16,48	-	64,58	-	1,04			0,94
25.07.15	24.00	-	84,87	73,01	11,86	64,65	64,40	0,25	7,00	5,00	-0,10	13,79	-	-	14,07	-	14,07	-	64,48	-	0,89			0,79
26.07.15	24.00	-	88,00	74,90	13,10	64,94	64,71	0,23	7,00	5,00	-0,11	15,14	-	-	15,42	-	15,42	-	64,77	-	0,98			0,87
27.07.15	24.00	-	86,52	72,83	13,69	65,03	64,79	0,24	7,00	5,00	-0,11	15,68	-	-	15,97	-	15,97	-	64,86	-	1,02			0,91
28.07.15	24.00	-	86,77	74,30	12,47	65,09	64,86	0,23	7,00	5,00	-0,11	14,52	-	-	14,79	-	14,79	-	64,93	-	0,94			0,83
29.07.15	24.00	-	96,40	83,00	13,40	63,91	63,74	0,17	7,00	5,00	-0,12	15,64	-	-	15,91	-	15,91	-	63,66	-	1,00			0,88
30.07.15	24.00	-	104,64	91,10	13,54	62,64	62,46	0,18	7,00	5,00	-0,13	15,98	-	-	16,25	-	16,25	-	62,59	-	1,00			0,87
31.07.15	24.00	-	105,21	92,56	12,65	62,42	62,23	0,19	7,00	5,00	-0,13	15,07	-	-	15,34	-	15,34	-	62,42	-	0,94			0,81
01.08.15	24.00	-	104,76	91,63	13,13	62,75	62,57	0,18	7,00	5,00	-0,14	15,58	-	-	15,85	-	15,85	-	62,69	-	0,98			0,84
02.08.15	24.00	-	106,18	92,30	13,88	62,53	62,33	0,20	7,00	5,00	-0,13	16,33	-	-	16,62	-	16,62	-	62,54	-	1,02			0,89
03.08.15	24.00	-	105,55	92,51	13,04	62,74	62,55	0,19	7,00	5,00	-0,13	15,48	-	-	15,75	-	15,75	-	62,73	-	0,97			0,84
04.08.15	24.00	-	105,53	92,35	13,18	62,87	62,68	0,19	7,00	5,00	-0,13	15,61	-	-	15,90	-	15,90	-	62,86	-	0,98			0,85
05.08.15	24.00	-	104,45	90,87	13,58	62,71	62,52	0,19	7,00	5,00	-0,13	15,94	-	-	16,21	-	16,21	-	62,69	-	1,00			0,87
06.08.15	24.00	-	102,08	89,98	12,10	62,91	62,71	0,20	7,00	5,00	-0,12	14,42	-	-	14,70	-	14,70	-	62,93	-	0,91			0,78
07.08.15	24.00	-	102,93	91,41	11,52	62,88	62,69	0,19	7,00	5,00	-0,13	13,96	-	-	14,19	-	14,19	-	62,85	-	0,88			0,75
08.08.15	24.00	-	102,07	90,49	11,58	62,80	62,61	0,19	7,00	5,00	-0,12	13,88	-	-	14,13	-	14,13	-	62,78	-	0,87			0,75
09.08.15	24.00	-	101,78	90,50	11,28	62,99	62,81	0,18	7,00	5,00	-0,13	13,64	-	-	13,89	-	13,89	-	62,87	-	0,86			0,73
10.08.15	24.00	-	73,69	60,27	13,42	62,22	62,75	-0,53	7,00	5,00	-0,09	15,07	-	-	15,30	-	15,30	-	59,31	-	0,90			0,81
11.08.15	24.00	-	15,33	0,00	15,33	53,64	33,80	19,84	7,00	5,00	-0,01	15,66	-	-	15,84	-	15,84	-	53,38	-	0,84			0,82
12.08.15	24.00	-	16,17	0,00	16,17	53,84	32,09	21,75	7,00	5,00	-0,02	16,53	-	-	16,74	-	16,74	-	53,58	-	0,89			0,87
13.08.15	24.00	-	16,70	0,00	16,70	53,97	32,55	21,42	7,00	5,00	-0,01	17,07	-	-	17,27	-	17,27	-	53,70	-	0,92			0,90
14.08.15	24.00	-	15,24	0,00	15,24	53,07	32,10	20,97	7,00	5,00	-0,01	15,49	-	-	15,68	-	15,68	-	52,90	-	0,82			0,81
15.08.15	24.00	-	16,02	0,00	16,02	53,67	31,45	22,22	7,00	5,00	-0,02	16,40	-	-	16,62	-	16,62	-	53,40	-	0,88			0,86
16.08.15	24.00	-	20,63	0,00	20,63	55,13	38,58	16,55	7,00	5,00	-0,02	21,07	-	-	21,36	-	21,36	-	54,89	-	1,16			1,14
17.08.15	24.00	-	19,08	0,00	19,08	54,42	28,39	26,03	7,00	5,00	-0,02	19,48	-	-	19,77	-	19,77	-	54,19	-	1,06			1,04
18.08.15	24.00	-	18,18	0,00	18,18	53,56	29,63	23,93	7,00	5,00	-0,02	18,60	-	-	18,84	-	18,84	-	53,30	-	1,00			0,97
19.08.15	24.00	-	18,66	0,00	18,66	54,61	28,83	25,78	7,00	5,00	-0,02	19,05	-	-	19,33	-	19,33	-	54,36	-	1,04			1,02
20.08.15	24.00	-	16,60	0,00	16,60	58,47	35,61	22,86	7,00	5,00	-0,01	16,92	-	-	17,18	-	17,18	-	58,14	-	0,98			0,97
21.08.15	24.00	-	14,88	0,00	14,88	64,43	51,81	12,62	7,00	5,00	-0,01	15,13	-	-	15,40	-	15,40	-	64,07	-	0,97			0,96
22.08.15	24.00	-	14,52	0,00	14,52	64,53	52,31	12,22	7,00	5,00	-0,01	14,79	-	-	15,05	-	15,05	-	64,15	-	0,95			0,94
23.08.15	24.00	-	15,19	0,00	15,19	64,84	52,49	12,35	7,00	5,00	-0,01	15,42	-	-	15,72	-	15,72	-	64,46	-	0,99			0,99
Среднее	24,00	-	63,40	48,92	14,48	60,61	52,18	8,43	7,00	5,00	-0,08	15,92	-	-	16,18	-	16,18	-	60,36	-	0,96	-	-	0,88
Итого	744,00		1965,45	1516,64	448,81						-2,34	493,51	0,00	0,00	501,57	0,00	501,57	0,00			29,65	0,00	0,00	27,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	659,12	557,71	117,20	-	119,33	-	6,58	-	-
	24.08.15 01:00	2624,57	2074,35	610,71	-	620,90	-	33,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -9,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **501,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «28» 08 печать энергосбыта