Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8562.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 107 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-0815.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207709 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1518

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,069

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	56,27	40,85	15,41	63,60	63,08	0,51	7,00	5,00	0,02	15,44	-	-	15,73	-	15,73	-	63,52	-	0,98	-	-	1,00
25.07.15	24,00	-	56,27	40,85	15,41	63,60	63,08	0,51	7,00	5,00	0,02	15,44	-	-	15,73	-	15,73	-	63,52	-	0,98	-	-	1,00
26.07.15	24,00	-	56,27	40,85	15,41	63,60	63,08	0,51	7,00	5,00	0,02	15,44	-	-	15,73	-	15,73	-	63,52	-	0,98	-	-	1,00
27.07.15	24,00	-	56,27	40,85	15,41	63,60	63,08	0,51	7,00	5,00	0,02	15,44	-	-	15,73	-	15,73	-	63,52	-	0,98	-	-	1,00
28.07.15	24,00	-	56,27	40,85	15,41	63,60	63,08	0,51	7,00	5,00	0,02	15,44	-	-	15,73	-	15,73	-	63,52	-	0,98	-	-	1,00
29.07.15	24,00	-	56,27	40,85	15,41	63,60	63,08	0,51	7,00	5,00	0,02	15,44	-	-	15,73	-	15,73	-	63,52	-	0,98	-	-	1,00
30.07.15	24,00	-	56,27	40,85	15,41	63,60	63,08	0,51	7,00	5,00	0,02	15,44	-	-	15,73	-	15,73	-	63,52	-	0,98	-	-	1,00
31.07.15	24,00	-	56,27	40,85	15,41	63,60	63,08	0,51	7,00	5,00	0,02	15,44	-	-	15,73	-	15,73	-	63,52	-	0,98	-	-	1,00
01.08.15	24,00	-	54,91	40,27	14,64	64,52	64,02	0,50	7,00	5,00	0,03	14,67	-	-	14,93	-	14,93	-	64,25	-	0,94			0,97
02.08.15	24,00	-	57,40	40,64	16,76	64,29	63,77	0,52	7,00	5,00	0,02	16,84	-	-	17,14	-	17,14	-	64,14	-	1,08			1,10
03.08.15	24,00	-	56,66	40,73	15,93	64,49	63,99	0,50	7,00	5,00	0,02	16,02	-	-	16,32	-	16,32	-	64,27	-	1,03			1,05
04.08.15	24,00	-	54,00	40,61	13,39	64,60	64,10	0,50	7,00	5,00	0,02	13,43	-	-	13,67	-	13,67	-	64,36	-	0,87			0,89
05.08.15	24,00	-	54,93	39,94	14,99	64,44	63,94	0,50	7,00	5,00	0,03	15,00	-	-	15,28	-	15,28	-	64,25	-	0,96			0,99
06.08.15	24,00	-	55,08	39,24	15,84	64,67	64,15	0,52	7,00	5,00	0,02	15,88	-	-	16,20	-	16,20	-	64,52	-	1,02			1,05
07.08.15	24,00	-	52,37	39,89	12,48	64,57	64,09	0,48	7,00	5,00	0,02	12,46	-	-	12,69	-	12,69	-	64,32	-	0,80			0,83
08.08.15	24,00	-	56,27	40,85	15,41	63,60	63,08	0,51	7,00	5,00	0,02	15,44	-	-	15,73	-	15,73	-	63,52	-	0,98	-	-	1,00
09.08.15	24,00	-	54,29	39,51	14,78	64,69	64,21	0,48	7,00	5,00	0,02	14,84	-	-	15,10	-	15,10	-	64,47	-	0,96			0,98
10.08.15	24,00	-	54,87	40,44	14,43	63,87	63,46	0,41	7,00	5,00	0,02	14,49	-	-	14,76	-	14,76	-	63,58	-	0,92			0,94
11.08.15	24,00	-	56,81	41,80	15,01	62,07	61,61	0,46	7,00	5,00	0,02	15,01	-	-	15,27	-	15,27	-	62,06	-	0,93			0,96
12.08.15	24,00	-	55,20	41,79	13,41	62,26	61,82	0,44	7,00	5,00	0,02	13,43	-	-	13,65	-	13,65	-	62,19	-	0,84			0,86
13.08.15	24,00	-	58,28	41,65	16,63	62,24	61,76	0,48	7,00	5,00	0,02	16,66	-	-	16,94	-	16,94	-	62,27	-	1,04			1,06
14.08.15	24,00	-	57,08	41,65	15,43	61,84	61,35	0,49	7,00	5,00	0,02	15,44	-	-	15,71	-	15,71	-	61,86	-	0,96			0,98
15.08.15	24,00	-	57,78	41,28	16,50	62,09	61,52	0,57	7,00	5,00	0,02	16,52	-	-	16,84	-	16,84	-	62,25	-	1,03			1,05
16.08.15	24,00	-	58,87	41,29	17,58	62,06	61,47	0,59	7,00	5,00	0,02	17,60	-	-	17,91	-	17,91	-	62,24	-	1,10			1,12
17.08.15	24,00	-	59,88	41,19	18,69	62,11	61,55	0,56	7,00	5,00	0,02	18,71	-	-	19,05	-	19,05	-	62,20	-	1,17			1,19
18.08.15	24,00	-	56,90	41,22	15,68	61,58	61,01	0,57	7,00	5,00	0,03	15,68	-	-	15,96	-	15,96	-	61,70	-	0,97			0,99
19.08.15	24,00	-	59,01	42,92	16,09	62,12	61,56	0,56	7,00	5,00	0,02	16,12	-	-	16,40	-	16,40	-	62,29	-	1,01			1,03
20.08.15	24,00	-	58,01	42,66	15,35	63,54	62,97	0,57	7,00	5,00	0,03	15,36	-	-	15,65	-	15,65	-	63,68	-	0,98			1,00
21.08.15	24,00	-	55,40	40,44	14,96	65,56	65,05	0,51	7,00	5,00	0,02	14,97	-	-	15,28	-	15,28	-	65,32	-	0,98			1,00
22.08.15	24,00	-	54,99	40,00	14,99	65,63	65,12	0,51	7,00	5,00	0,03	15,00	-	-	15,33	-	15,33	-	65,41	-	0,98			1,01
23.08.15	24,00	-	55,17	39,64	15,53	65,92	65,33	0,59	7,00	5,00	0,02	15,59	-	-	15,91	-	15,91	-	65,86	-	1,03			1,05
Среднее	24,00	-	56,27	40,85	15,41	63,60	63,08	0,51	7,00	5,00	0,02	15,44	-	-	15,73	-	15,73	-	63,52	-	0,98	-	-	1,00
Итого	744,00		1744,30	1266,49	477,81						0,68	478,70	0,00	0,00	487,53	0,00	487,53	0,00			30,40	0,00	0,00	31,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	0,00	0,00	106,85	-	108,87	-	0,00	-	-
	24.08.15 01:00	1324,18	962,15	579,12	-	589,93	-	28,58	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -8,88 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,53** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **487,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«28.08» 15 г.