Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8794.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 21,09

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,55	17,52	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,44	-	0,00			0,00
25.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,55	17,44	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,46	-	0,00			0,00
26.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,86	17,70	0,16	7,00	5,00	0,00	0,12	-	-	0,12	-	0,12	-	17,68	-	0,00			0,00
27.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,46	18,31	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,33	-	0,00			0,00
28.07.15	24,00	-	26,27	23,01	3,26	73,12	72,61	0,51	7,00	5,00	-0,04	3,91	-	-	4,00	-	4,00	-	72,88	-	0,29			0,25
29.07.15	24,00	-	52,18	45,92	6,26	71,92	71,30	0,62	7,00	5,00	-0,06	7,50	-	-	7,67	-	7,67	-	71,74	-	0,54			0,48
30.07.15	24,00	-	63,75	57,25	6,50	70,42	69,92	0,50	7,00	5,00	-0,09	8,18	-	-	8,37	-	8,37	-	70,38	-	0,58			0,49
31.07.15	24,00	-	59,92	54,49	5,43	69,55	69,16	0,39	7,00	5,00	-0,08	7,04	-	-	7,20	-	7,20	-	68,48	-	0,48			0,40
01.08.15	24,00	-	70,49	63,29	7,20	55,01	54,73	0,28	7,00	5,00	-0,07	8,92	-	-	9,06	-	9,06	-	55,06	-	0,49			0,42
02.08.15	24,00	-	71,21	62,12	9,09	51,86	51,62	0,24	7,00	5,00	-0,07	10,61	-	-	10,75	-	10,75	-	51,83	-	0,55			0,49
03.08.15	24,00	-	58,37	50,12	8,25	58,23	57,75	0,48	7,00	5,00	-0,05	9,57	-	-	9,72	-	9,72	-	58,67	-	0,56			0,51
04.08.15	24,00	-	72,79	65,93	6,86	69,95	69,43	0,52	7,00	5,00	-0,09	8,59	-	-	8,77	-	8,77	-	70,43	-	0,61			0,51
05.08.15	24,00	-	74,57	68,23	6,34	68,20	67,84	0,36	7,00	5,00	-0,08	8,09	-	-	8,26	-	8,26	-	67,83	-	0,55			0,46
06.08.15	24,00	-	74,23	68,49	5,74	72,80	72,34	0,46	7,00	5,00	-0,09	7,50	-	-	7,67	-	7,67	-	72,92	-	0,55			0,45
07.08.15	23,00	-	72,77	66,96	5,81	73,45	73,03	0,42	7,00	5,00	-0,12	7,89	-	-	8,07	-	8,07	-	73,34	-	0,58			0,46
08.08.15	24,00	-	76,25	71,05	5,20	72,97	72,57	0,40	7,00	5,00	-0,09	6,86	-	-	7,02	-	7,02	-	72,83	-	0,50			0,41
09.08.15	24,00	-	75,31	68,79	6,52	73,55	73,08	0,47	7,00	5,00	-0,09	8,15	-	-	8,33	-	8,33	-	73,63	-	0,60			0,51
10.08.15	24,00	-	69,69	62,97	6,72	72,77	72,35	0,42	7,00	5,00	-0,08	8,22	-	-	8,41	-	8,41	-	72,25	-	0,59			0,52
11.08.15	24,00	-	64,27	57,37	6,90	73,08	72,57	0,51	7,00	5,00	-0,08	8,41	-	-	8,59	-	8,59	-	72,77	-	0,61			0,54
12.08.15	24,00	-	60,98	53,91	7,07	72,96	72,38	0,58	7,00	5,00	-0,07	8,48	-	-	8,69	-	8,69	-	72,81	-	0,62			0,55
13.08.15	24,00	-	59,32	52,18	7,14	69,14	68,81	0,33	7,00	5,00	-0,07	8,53	-	-	8,72	-	8,72	-	67,92	-	0,58			0,51
14.08.15	24,00	-	61,39	54,62	6,77	66,65	66,24	0,41	7,00	5,00	-0,07	8,16	-	-	8,31	-	8,31	-	66,20	-	0,54			0,48
15.08.15	24,00	-	59,87	52,72	7,15	64,32	63,85	0,47	7,00	5,00	-0,06	8,48	-	-	8,65	-	8,65	-	64,35	-	0,55			0,49
16.08.15	24,00	-	60,73	52,43	8,30	64,68	64,19	0,49	7,00	5,00	-0,06	9,64	-	-	9,82	-	9,82	-	64,73	-	0,63			0,56
17.08.15	24,00	-	22,89	26,60	-3,71	63,88	60,86	3,02	7,00	5,00	-0,65	9,18	-	-	9,32	-	9,32	-	55,21	-	0,51			-0,14
18.08.15	24,00	-	27,61	24,11	3,50	62,52	60,81	1,71	7,00	5,00	-0,36	10,72	-	-	10,89	-	10,89	-	58,70	-	0,63			0,27
19.08.15	24,00	-	46,81	38,08	8,73	63,29	62,69	0,60	7,00	5,00	-0,04	9,70	-	-	9,89	-	9,89	-	63,12	-	0,61			0,58
20.08.15	24,00	-	48,45	39,12	9,33	57,12	56,84	0,28	7,00	5,00	-0,05	10,45	-	-	10,61	-	10,61	-	56,23	-	0,59			0,54
21.08.15	24,00	-	48,97	41,45	7,52	65,32	64,59	0,73	7,00	5,00	-0,04	8,49	-	-	8,66	-	8,66	-	65,93	-	0,56			0,52
22.08.15	24,00	-	46,91	40,55	6,36	65,97	65,37	0,60	7,00	5,00	-0,03	7,22	-	-	7,37	-	7,37	-	65,86	-	0,47			0,44
23.08.15	24,00	-	48,90	39,80	9,10	65,90	65,22	0,68	7,00	5,00	-0,05	10,23	-	-	10,44	-	10,44	-	66,06	-	0,68			0,63
Среднее	23,97	-	50,80	45,21	5,59	60,65	60,10	0,55	7,00	5,00	-0,09	7,38	-	-	7,53	-	7,53	-	60,10	-	0,48	-	-	0,40
Итого	743,00		1574,90	1401,56	173,34						-2,68	228,84	0,00	0,00	233,38	0,00	233,38	0,00			15,02	0,00	0,00	12,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	22280,33	19048,84	4100,42	-	4170,00	-	664,19	-	-
	24.08.15 03:00	23858,79	20453,64	4329,64	-	4403,77	-	676,56	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 21,09 °C = -4,83 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **233,38** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать поставщика

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 08 15 г. печать энергосбыта