Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0815.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 15831 Режим (схема): 2;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	*	136,10	119,53	16,56	68,92	68,69	0,23	7,20	3,90	0,08	16,04	0,00	0,00	16,39	0,00	16,39	-	68,68	0,00	1,10			1,18
25.07.15	24,00	*	136,24	119,71	16,53	68,70	68,49	0,21	7,20	3,90	0,06	16,17	0,00	0,00	16,52	0,00	16,52	-	68,49	0,00	1,11			1,17
26.07.15	24,00	*	136,61	122,99	13,62	68,83	68,65	0,18	7,20	3,90	0,06	13,23	0,00	0,00	13,51	0,00	13,51	-	68,56	0,00	0,91			0,97
27.07.15	24,00	*	134,72	119,96	14,76	68,95	68,75	0,20	7,20	3,90	0,08	14,13	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	-	68,74	0,00	0,97			1,05
28.07.15	24,00	*	134,62	120,96	13,66	68,98	68,77	0,21	7,20	3,90	0,08	13,05	0,00	0,00	13,34	0,00	13,34	-	68,80	0,00	0,90			0,98
29.07.15	24,00	*	135,14	121,66	13,48	68,97	68,75	0,22	7,20	3,90	0,08	12,84	0,00	0,00	13,12	0,00	13,12	-	68,77	0,00	0,88			0,97
30.07.15	24,00	*	137,12	122,40	14,72	68,81	68,60	0,21	7,20	3,90	0,08	14,08	0,00	0,00	14,39	0,00	14,39	-	68,54	0,00	0,97			1,05
31.07.15	24,00	*	138,05	122,84	15,21	68,64	68,41	0,24	7,20	3,90	0,07	14,70	0,00	0,00	15,02	0,00	15,02	-	68,48	0,00	1,01			1,08
01.08.15	24,00	*	135,87	121,28	14,60	69,04	68,81	0,23	7,20	3,90	0,07	14,25	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55	-	68,70	0,00	0,98			1,05
02.08.15	24,00	*	138,04	122,81	15,23	68,64	68,41	0,23	7,20	3,90	0,07	14,74	0,00	0,00	15,06	0,00	15,06	-	68,33	0,00	1,01			1,08
03.08.15	24,00	*	137,50	123,06	14,44	68,87	68,63	0,23	7,20	3,90	0,08	13,91	0,00	0,00	14,22	0,00	14,22	-	68,65	0,00	0,96			1,03
04.08.15	24,00	*	136,15	122,70	13,45	69,05	68,82	0,23	7,20	3,90	0,07	12,98	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	-	68,83	0,00	0,89			0,97
05.08.15	24,00	*	135,76	120,91	14,85	68,82	68,60	0,21	7,20	3,90	0,07	14,42	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	68,57	0,00	0,99			1,06
06.08.15	24,00	*	132,29	118,89	13,40	69,07	68,85	0,22	7,20	3,90	0,07	12,93	0,00	0,00	13,22	0,00	13,22	-	68,88	0,00	0,89			0,96
07.08.15	24,00	*	133,16	120,58	12,58	68,87	68,66	0,21	7,20	3,90	0,07	12,10	0,00	0,00	12,36	0,00	12,36	-	68,60	0,00	0,83			0,90
08.08.15	24,00	*	131,15	119,70	11,44	68,80	68,59	0,21	7,20	3,90	0,07	10,96	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20	-	68,59	0,00	0,75			0,82
09.08.15	24,00	*	134,59	119,64	14,95	68,99	68,78	0,20	7,20	3,90	0,07	14,44	0,00	0,00	14,75	0,00	14,75	-	68,71	0,00	0,99			1,06
10.08.15	24,00	*	135,45	120,43	15,02	68,91	68,71	0,20	7,20	3,90	0,08	14,41	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	68,72	0,00	0,99			1,07
11.08.15	24,00	*	135,72	121,20	14,52	68,78	68,58	0,20	7,20	3,90	0,08	13,86	0,00	0,00	14,17	0,00	14,17	-	68,64	0,00	0,95			1,03
12.08.15	24,00	*	135,51	121,01	14,50	69,00	68,81	0,19	7,20	3,90	0,08	13,88	0,00	0,00	14,19	0,00	14,19	-	68,82	0,00	0,96			1,03
13.08.15	24,00	*	133,96	120,86	13,10	68,94	68,73	0,21	7,20	3,90	0,08	12,46	0,00	0,00	12,73	0,00	12,73	-	68,66	0,00	0,86			0,94
14.08.15	24,00	*	134,62	120,59	14,04	68,84	68,62	0,23	7,20	3,90	0,09	13,34	0,00	0,00	13,63	0,00	13,63	-	68,58	0,00	0,92			1,00
15.08.15	24,00	*	133,06	119,73	13,34	68,99	68,76	0,23	7,20	3,90	0,08	12,66	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	-	68,82	0,00	0,87			0,96
16.08.15	24,00	*	135,75	120,27	15,48	68,77	68,53	0,24	7,20	3,90	0,09	14,74	0,00	0,00	15,06	0,00	15,06	-	68,66	0,00	1,01			1,10
17.08.15	24,00	*	133,47	119,96	13,52	68,88	68,63	0,25	7,20	3,90	0,09	12,79	0,00	0,00	13,07	0,00	13,07	-	68,72	0,00	0,88			0,97
18.08.15	24,00	*	134,70	119,66	15,03	68,76	68,51	0,24	7,20	3,90	0,09	14,31	0,00	0,00	14,62	0,00	14,62	-	68,57	0,00	0,98			1,07
19.08.15	24,00	*	138,87	123,88	14,99	68,94	68,71	0,22	7,20	3,90	0,09	14,23	0,00	0,00	14,53	0,00	14,53	-	68,66	0,00	0,98			1,07
20.08.15	24,00	*	142,16	127,35	14,81	69,02	68,80	0,21	7,20	3,90	0,09	14,01	0,00	0,00	14,31	0,00	14,31	-	68,82	0,00	0,96			1,06
21.08.15	24,00	*	142,00	127,07	14,93	69,02	68,81	0,21	7,20	3,90	0,10	14,03	0,00	0,00	14,34	0,00	14,34	-	68,86	0,00	0,97			1,07
22.08.15	24,00	*	140,11	125,52	14,60	69,15	68,95	0,21	7,20	3,90	0,10	13,74	0,00	0,00	14,04	0,00	14,04	-	68,97	0,00	0,95			1,04
23.08.15	24,00	*	139,18	124,55	14,63	69,33	69,10	0,23	7,20	3,90	0,10	13,74	0,00	0,00	14,04	0,00	14,04	-	69,38	0,00	0,95			1,05
Среднее	24,00	-	136,05	121,67	14,39	68,91	68,69	0,22	7,20	3,90	0,08	13,78	-	-	14,08	-	14,08	-	68,70	-	0,95	-	-	1,03
Итого	744,00		4217,66	3771,69	445,97						2,46	427,18	0,00	0,00	436,46	0,00	436,46	0,00			29,37	0,00	0,00	31,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 02:00	151851,99	128923,89	15416,87	0,00	15772,23	0,00	5181,35	1088,56	-
	24.08.15 02:00	156076,33	132701,71	15844,52	0,00	16209,19	0,00	5213,22	1117,96	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -7,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **436,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 15 г.