Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 111 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 10250 | Режим (схема): 2;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	*	85,00	72,25	12,75	67,82	67,52	0,30	7,20	3,90	0,02	12,75			13,01		13,01	-	67,02		0,87			0,89
25.07.15	24,00	*	83,24	72,37	10,87	67,55	67,26	0,30	7,20	3,90	0,03	10,87			11,09		11,09	-	66,28		0,74			0,76
26.07.15	24,00	*	87,29	74,11	13,17	67,75	67,50	0,25	7,20	3,90	0,00	13,17			13,44		13,44	-	68,13		0,92			0,92
27.07.15	24,00	*	84,98	72,84	12,14	67,86	67,59	0,27	7,20	3,90	0,02	12,14			12,39		12,39	-	66,90		0,83			0,85
28.07.15	24,00	*	85,15	73,28	11,86	67,87	67,61	0,26	7,20	3,90	0,01	11,86			12,11		12,11	-	68,01		0,82			0,83
29.07.15	24,00	*	84,81	73,76	11,05	67,87	67,60	0,27	7,20	3,90	0,01	11,05			11,27		11,27	-	67,62		0,76			0,78
30.07.15	24,00	*	85,66	74,27	11,39	67,76	67,49	0,27	7,20	3,90	0,03	11,39			11,62		11,62	-	66,47		0,77			0,80
31.07.15	24,00	*	86,94	74,45	12,48	67,57	67,27	0,30	7,20	3,90	0,01	12,48			12,74		12,74	-	67,74		0,86			0,87
01.08.15	24,00	*	84,50	73,58	10,92	67,94	67,63	0,31	7,20	3,90	0,02	10,92			11,14		11,14	-	67,74		0,75			0,77
02.08.15	24,00	*	86,24	74,43	11,81	67,58	67,28	0,31	7,20	3,90	0,01	11,81			12,06		12,06	-	67,57		0,81			0,83
03.08.15	24,00	*	86,83	74,53	12,29	67,79	67,49	0,30	7,20	3,90	0,01	12,29			12,54		12,54	-	67,63		0,85			0,86
04.08.15	24,00	*	86,42	74,21	12,21	67,97	67,67	0,30	7,20	3,90	0,02	12,21			12,46		12,46	-	67,41		0,84			0,86
05.08.15	24,00	*	85,40	73,12	12,28	67,74	67,47	0,28	7,20	3,90	0,02	12,28			12,53		12,53	-	67,19		0,84			0,86
06.08.15	24,00	*	83,56	71,85	11,71	67,95	67,68	0,28	7,20	3,90	0,01	11,71			11,95		11,95	-	67,57		0,81			0,82
07.08.15	24,00	*	84,57	72,85	11,72	67,81	67,53	0,27	7,20	3,90	0,01	11,72			11,96		11,96	-	67,41		0,81			0,82
08.08.15	24,00	*	82,95	72,33	10,62	67,69	67,43	0,26	7,20	3,90	0,01	10,62			10,84		10,84	-	67,30		0,73			0,74
09.08.15	24,00	*	83,75	72,30	11,45	67,89	67,63	0,26	7,20	3,90	0,01	11,45			11,69		11,69	-	67,95		0,79			0,80
10.08.15	24,00	*	84,94	72,68	12,26	67,85	67,59	0,26	7,20	3,90	0,01	12,26			12,51		12,51	-	67,52		0,84			0,86
11.08.15	24,00	*	84,61	73,20	11,40	67,69	67,43	0,26	7,20	3,90	0,01	11,40			11,64		11,64	-	67,65		0,79			0,80
12.08.15	24,00	*	84,08	73,10	10,98	67,92	67,67	0,25	7,20	3,90	0,01	10,98			11,20		11,20	-	67,91		0,76			0,77
13.08.15	24,00	*	85,63	72,88	12,75	67,88	67,00	0,88	7,20	3,90	0,06	12,75			13,01		13,01	-	67,49		0,88			0,94
14.08.15	24,00	*	85,32	72,79	12,53	67,78	65,45	2,33	7,20	3,90	0,33	10,31			10,52		10,52	-	67,36		0,69			1,02
15.08.15	24,00	*	82,93	72,37	10,56	67,85	65,76	2,09	7,20	3,90	0,31	8,40			8,58		8,58	-	67,38		0,57			0,87
16.08.15	24,00	*	85,79	72,63	13,16	67,70	65,65	2,05	7,20	3,90	0,31	10,92			11,15		11,15	-	67,39		0,74			1,05
17.08.15	24,00	*	85,42	72,41	13,01	67,81	66,39	1,43	7,20	3,90	0,26	10,87			11,10		11,10	-	67,49		0,73			0,99
18.08.15	24,00	*	84,39	72,27	12,12	67,66	66,86	0,81	7,20	3,90	0,21	9,98			10,19		10,19	-	67,28		0,67			0,88
19.08.15	24,00	*	87,21	74,69	12,52	67,86	67,06	0,79	7,20	3,90	0,22	10,28			10,49		10,49	-	67,39		0,69			0,91
20.08.15	24,00	*	89,23	76,80	12,44	67,97	67,19	0,78	7,20	3,90	0,23	10,14			10,36		10,36	-	67,55		0,69			0,91
21.08.15	24,00	*	88,14	76,75	11,39	67,95	67,17	0,78	7,20	3,90	0,22	9,13			9,32		9,32	-	67,56		0,62			0,84
22.08.15	24,00	*	87,04	75,82	11,22	68,07	67,29	0,78	7,20	3,90	0,22	9,03			9,23		9,23	-	67,66		0,61			0,83
23.08.15	24,00	*	87,22	75,17	12,05	68,23	67,43	0,80	7,20	3,90	0,22	9,89			10,10		10,10	-	67,95		0,67			0,89
Среднее	24,00	-	85,46	73,55	11,91	67,83	67,21	0,62	7,20	3,90	0,09	11,20	-	-	11,43	-	11,43	-	67,47	-	0,77	-	-	0,86
Итого	744,00		2649,22	2280,10	369,13						2,85	347,07	0,00	0,00	354,21	0,00	354,21	0,00			23,76	0,00	0,00	26,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 02:00	101678,50	49728,91	20533,82	0,00	21054,01	0,00	5930,43	1518,61	-
	24.08.15 01:00	104325,02	52006,41	20639,29	0,00	21161,70	0,00	5967,04	1525,73	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -6,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **354,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 15 г.

печать энергосбыта