Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9896.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 113-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207928-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207928 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2031
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0923
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	119,57	106,20	13,37	68,15	64,31	3,84	7,00	5,00	0,46	13,37	-	-	13,64	-	13,64	-	68,07	-	0,86			1,32
25.07.15	24,00	-	119,02	106,57	12,45	68,04	64,26	3,78	7,00	5,00	0,45	12,45	-	-	12,70	-	12,70	-	67,95	-	0,80			1,26
26.07.15	24,00	-	121,64	108,62	13,02	68,17	64,51	3,66	7,00	5,00	0,45	13,02	-	-	13,29	-	13,29	-	68,09	-	0,84			1,29
27.07.15	24,00	-	118,93	106,65	12,28	68,26	64,56	3,70	7,00	5,00	0,44	12,28	-	-	12,53	-	12,53	-	68,18	-	0,80			1,24
28.07.15	24,00	-	119,67	107,68	11,99	68,31	64,60	3,71	7,00	5,00	0,45	11,99	-	-	12,23	-	12,23	-	68,22	-	0,78			1,22
29.07.15	24,00	-	120,96	108,11	12,85	68,28	64,58	3,70	7,00	5,00	0,45	12,85	-	-	13,11	-	13,11	-	68,19	-	0,83			1,28
30.07.15	24,00	-	120,87	108,26	12,61	68,02	64,31	3,71	7,00	5,00	0,45	12,61	-	-	12,87	-	12,87	-	67,93	-	0,81			1,26
31.07.15	24,00	-	121,61	108,65	12,96	68,02	64,20	3,82	7,00	5,00	0,46	12,96	-	-	13,22	-	13,22	-	67,92	-	0,84			1,30
01.08.15	24,00	-	120,74	107,36	13,38	68,24	64,38	3,86	7,00	5,00	0,47	13,38	-	-	13,65	-	13,65	-	68,15	-	0,86			1,34
02.08.15	24,00	-	122,45	108,64	13,81	67,94	64,20	3,74	7,00	5,00	0,46	13,81	-	-	14,09	-	14,09	-	67,85	-	0,89			1,35
03.08.15	24,00	-	121,43	108,27	13,16	68,17	64,39	3,78	7,00	5,00	0,46	13,16	-	-	13,43	-	13,43	-	68,08	-	0,85			1,31
04.08.15	24,00	-	120,19	107,40	12,79	68,30	64,52	3,78	7,00	5,00	0,46	12,79	-	-	13,05	-	13,05	-	68,21	-	0,83			1,29
05.08.15	24,00	-	118,71	106,09	12,62	68,19	64,41	3,78	7,00	5,00	0,45	12,62	-	-	12,88	-	12,88	-	68,10	-	0,82			1,27
06.08.15	24,00	-	94,12	81,74	12,38	68,25	66,08	2,17	7,00	5,00	0,20	12,38	-	-	12,63	-	12,63	-	67,68	-	0,83			1,03
07.08.15	24,00	-	85,51	71,66	13,85	68,07	67,75	0,32	7,00	5,00	0,03	13,85	-	-	14,13	-	14,13	-	67,61	-	0,94			0,97
08.08.15	24,00	-	87,55	73,50	14,05	67,92	67,62	0,30	7,00	5,00	0,03	14,05	-	-	14,34	-	14,34	-	67,55	-	0,95			0,98
09.08.15	24,00	-	88,13	73,81	14,32	68,06	67,75	0,31	7,00	5,00	0,03	14,32	-	-	14,61	-	14,61	-	67,71	-	0,97			1,00
10.08.15	24,00	-	76,22	63,80	12,42	67,95	67,50	0,45	7,00	5,00	0,03	12,42	-	-	12,67	-	12,67	-	65,57	-	0,84			0,88
11.08.15	24,00	-	88,89	73,03	15,86	68,08	67,77	0,31	7,00	5,00	0,03	15,86	-	-	16,18	-	16,18	-	67,75	-	1,07			1,11
12.08.15	24,00	-	86,60	73,17	13,43	68,20	67,89	0,31	7,00	5,00	0,03	13,43	-	-	13,70	-	13,70	-	67,81	-	0,91			0,94
13.08.15	24,00	-	115,04	101,97	13,07	68,23	65,44	2,79	7,00	5,00	0,32	13,07	-	-	13,34	-	13,34	-	68,00	-	0,86			1,18
14.08.15	24,00		96,84	82,72	14,12	68,17	67,03	1,14	7,00	5,00	0,13	14,12	-	-	14,41	-	14,41	-	67,85	-	0,95	-	-	1,08
15.08.15	24,00		96,84	82,72	14,12	68,17	67,03	1,14	7,00	5,00	0,13	14,12	-	-	14,41	-	14,41	-	67,85	-	0,95	-	-	1,08
16.08.15	24,00		96,84	82,72	14,12	68,17	67,03	1,14	7,00	5,00	0,13	14,12	-	-	14,41	-	14,41	-	67,85	-	0,95	-	-	1,08
17.08.15	24,00		96,84	82,72	14,12	68,17	67,03	1,14	7,00	5,00	0,13	14,12	-	-	14,41	-	14,41	-	67,85	-	0,95	-	-	1,08
18.08.15	24,00		96,84	82,72	14,12	68,17	67,03	1,14	7,00	5,00	0,13	14,12	-	-	14,41	-	14,41	-	67,85	-	0,95	-	-	1,08
19.08.15	24,00		96,84	82,72	14,12	68,17	67,03	1,14	7,00	5,00	0,13	14,12	-	-	14,41	-	14,41	-	67,85	-	0,95	-	-	1,08
20.08.15	24,00		96,84	82,72	14,12	68,17	67,03	1,14	7,00	5,00	0,13	14,12	-	-	14,41	-	14,41	-	67,85	-	0,95	-	-	1,08
21.08.15	24,00		96,84	82,72	14,12	68,17	67,03	1,14	7,00	5,00	0,13	14,12	-	-	14,41	-	14,41	-	67,85	-	0,95	-	-	1,08
22.08.15	24,00		96,84	82,72	14,12	68,17	67,03	1,14	7,00	5,00	0,13	14,12	-	-	14,41	-	14,41	-	67,85	-	0,95	-	-	1,08
23.08.15	24,00		96,84	82,72	14,12	68,17	67,03	1,14	7,00	5,00	0,13	14,12	-	-	14,41	-	14,41	-	67,85	-	0,95	-	-	1,08
Среднее	24,00	-	105,04	91,56	13,48	68,15	65,98	2,17	7,00	5,00	0,25	13,48	-	-	13,75	-	13,75	-	67,84	-	0,89	-	-	1,15
Итого	744,00		3256,28	2838,41	417,87						7,90	417,87	0,00	0,00	426,40	0,00	426,40	0,00			27,65	0,00	0,00	35,55

ср.

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 02:00	876,11	773,23	0,00	-	0,00	-	9,93	-	-
	25.08.15 17:00	4706,72	4180,46	0,00	-	0,00	-	49,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -7,75 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **426,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать теплоснабжающей организации

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«28» 08 15 г.