Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219451-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219451 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	88,13	67,77	20,36	68,04	67,84	0,20	7,00	5,00	0,08	19,37	-	-	19,78	-	19,78	-	68,15	-	1,32			1,40
25.07.15	24,00	-	87,38	67,82	19,56	67,82	67,62	0,20	7,00	5,00	0,08	18,59	-	-	18,99	-	18,99	-	67,95	-	1,26			1,35
26.07.15	24,00	-	87,80	69,46	18,34	67,91	67,71	0,20	7,00	5,00	0,08	17,43	-	-	17,82	-	17,82	-	68,00	-	1,19			1,26
27.07.15	24,00	-	85,05	67,88	17,17	68,01	67,83	0,18	7,00	5,00	0,07	16,31	-	-	16,64	-	16,64	-	68,06	-	1,11			1,19
28.07.15	24,00	-	86,71	68,49	18,22	68,08	67,87	0,21	7,00	5,00	0,06	17,48	-	-	17,87	-	17,87	-	68,20	-	1,19			1,26
29.07.15	24,00	-	86,14	68,72	17,42	68,06	67,85	0,21	7,00	5,00	0,07	16,69	-	-	17,04	-	17,04	-	68,18	-	1,14			1,20
30.07.15	24,00	-	87,53	68,97	18,56	67,88	67,69	0,19	7,00	5,00	0,07	17,76	-	-	18,15	-	18,15	-	67,95	-	1,21			1,28
31.07.15	24,00	-	87,38	69,14	18,24	67,70	67,49	0,21	7,00	5,00	0,07	17,52	-	-	17,89	-	17,89	-	67,85	-	1,19			1,25
01.08.15	24,00	-	86,20	68,10	18,10	68,08	67,88	0,20	7,00	5,00	0,07	17,31	-	-	17,70	-	17,70	-	68,13	-	1,18			1,25
02.08.15	24,00	-	88,30	68,98	19,32	67,71	67,51	0,20	7,00	5,00	0,07	18,51	-	-	18,92	-	18,92	-	67,80	-	1,26			1,33
03.08.15	24,00	-	88,08	69,05	19,03	67,95	67,74	0,21	7,00	5,00	0,07	18,25	-	-	18,64	-	18,64	-	68,06	-	1,24			1,31
04.08.15	24,00	-	88,73	68,78	19,95	68,13	67,93	0,20	7,00	5,00	0,07	19,15	-	-	19,57	-	19,57	-	68,24	-	1,31			1,38
05.08.15	24,00	-	86,85	67,82	19,03	67,92	67,71	0,21	7,00	5,00	0,07	18,24	-	-	18,64	-	18,64	-	68,03	-	1,24			1,31
06.08.15	24,00	-	86,38	66,77	19,61	68,18	67,96	0,22	7,00	5,00	0,06	18,96	-	-	19,35	-	19,35	-	68,30	-	1,30			1,36
07.08.15	24,00	-	85,68	68,01	17,67	68,02	67,82	0,20	7,00	5,00	0,05	17,23	-	-	17,60	-	17,60	-	68,12	-	1,17			1,22
08.08.15	24,00	-	83,81	67,58	16,23	67,88	67,66	0,22	7,00	5,00	0,04	15,82	-	-	16,18	-	16,18	-	67,98	-	1,08			1,12
09.08.15	24,00	-	84,75	67,47	17,28	68,08	67,88	0,20	7,00	5,00	0,04	16,92	-	-	17,28	-	17,28	-	68,15	-	1,15			1,19
10.08.15	24,00	-	85,63	67,90	17,73	67,97	67,77	0,20	7,00	5,00	0,04	17,35	-	-	17,75	-	17,75	-	68,02	-	1,18			1,22
11.08.15	24,00	-	85,62	68,21	17,41	67,89	67,66	0,23	7,00	5,00	0,04	17,04	-	-	17,39	-	17,39	-	68,00	-	1,16			1,20
12.08.15	24,00	-	86,95	68,08	18,87	68,13	67,91	0,22	7,00	5,00	0,04	18,51	-	-	18,92	-	18,92	-	68,25	-	1,26			1,30
13.08.15	24,00	-	85,14	67,91	17,23	68,04	67,84	0,20	7,00	5,00	0,04	16,90	-	-	17,28	-	17,28	-	68,13	-	1,15			1,19
14.08.15	24,00	-	84,74	67,74	17,00	67,94	67,72	0,22	7,00	5,00	0,04	16,64	-	-	17,01	-	17,01	-	68,03	-	1,13			1,17
15.08.15	24,00	-	86,57	67,20	19,37	68,08	67,84	0,24	7,00	5,00	0,06	18,63	-	-	19,05	-	19,05	-	68,22	-	1,27			1,34
16.08.15	24,00	-	85,78	67,48	18,30	67,84	67,60	0,24	7,00	5,00	0,06	17,56	-	-	17,94	-	17,94	-	67,97	-	1,20			1,26
17.08.15	24,00	-	88,62	67,32	21,30	67,95	67,71	0,24	7,00	5,00	0,07	20,56	-	-	21,02	-	21,02	-	68,07	-	1,40			1,47
18.08.15	24,00	-	89,24	67,09	22,15	67,82	67,58	0,24	7,00	5,00	0,07	21,41	-	-	21,87	-	21,87	-	67,93	-	1,46			1,52
19.08.15	24,00	-	88,73	69,38	19,35	67,98	67,77	0,21	7,00	5,00	0,07	18,62	-	-	19,04	-	19,04	-	68,03	-	1,27			1,34
20.08.15	24,00	-	91,37	70,87	20,50	68,14	67,91	0,23	7,00	5,00	0,06	19,79	-	-	20,21	-	20,21	-	68,28	-	1,35			1,42
21.08.15	24,00	-	89,61	70,76	18,85	68,11	67,89	0,22	7,00	5,00	0,06	18,16	-	-	18,58	-	18,58	-	68,23	-	1,24			1,30
22.08.15	24,00	-	88,13	69,91	18,22	68,22	68,00	0,22	7,00	5,00	0,06	17,55	-	-	17,92	-	17,92	-	68,35	-	1,20			1,26
23.08.15	24,00	-	87,61	69,33	18,28	68,46	68,20	0,26	7,00	5,00	0,07	17,61	-	-	18,00	-	18,00	-	68,69	-	1,21			1,27
Среднее	24,00	-	87,05	68,39	18,67	68,00	67,79	0,21	7,00	5,00	0,06	18,00	-	-	18,39	-	18,39	-	68,11	-	1,23	-	-	1,29
Итого	744,00		2698,64	2119,99	578,65						1,90	557,87	0,00	0,00	570,04	0,00	570,04	0,00			38,02	0,00	0,00	39,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 02:00	55554,51	41351,89	14744,48	-	15098,45	-	1953,49	-	-
	24.08.15 03:00	58256,45	43475,20	15302,33	-	15668,48	-	1993,40	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -10,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **570,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 15 г.
печать энергосбыта

Нет в базе (разбивка магр)