Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9978.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208211-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	70,91	63,20	7,71	68,57	64,21	4,36	7,00	5,00	0,04	20,85	13,31	7,54	21,29	13,55	7,74	-	68,47	49,10	0,77			0,81
25.07.15	24,00	-	71,12	63,26	7,86	68,41	64,12	4,29	7,00	5,00	0,04	20,91	13,33	7,58	21,37	13,57	7,80	-	68,33	49,22	0,77			0,81
26.07.15	24,00	-	73,34	64,58	8,76	68,50	64,30	4,20	7,00	5,00	0,03	22,23	13,60	8,63	22,67	13,84	8,83	-	68,42	49,68	0,85			0,88
27.07.15	24,00	-	70,77	63,39	7,38	68,61	64,29	4,32	7,00	5,00	0,02	20,74	13,36	7,38	21,18	13,60	7,58	-	68,52	49,24	0,76			0,79
28.07.15	24,00	-	71,10	64,03	7,07	68,66	64,37	4,29	7,00	5,00	0,02	20,46	13,50	6,96	20,90	13,74	7,16	-	68,59	49,38	0,74			0,76
29.07.15	24,00	-	71,77	64,24	7,53	68,64	64,27	4,37	7,00	5,00	0,03	20,94	13,54	7,40	21,40	13,78	7,62	-	68,57	49,11	0,77			0,80
30.07.15	24,00	-	72,46	64,41	8,05	68,40	64,05	4,35	7,00	5,00	0,02	21,66	13,58	8,08	22,12	13,82	8,30	-	68,31	48,88	0,82			0,83
31.07.15	24,00	-	72,64	64,57	8,07	68,31	63,85	4,46	7,00	5,00	0,02	21,77	13,62	8,15	22,24	13,86	8,38	-	68,27	48,42	0,83			0,84
01.08.15	24,00	-	73,43	63,32	10,11	68,66	64,22	4,44	7,00	5,00	0,02	23,44	13,36	10,08	23,97	13,60	10,37	-	68,57	48,77	0,95			0,98
02.08.15	24,00	-	73,58	64,35	9,23	68,27	63,83	4,44	7,00	5,00	0,03	22,69	13,58	9,11	23,18	13,82	9,36	-	68,19	48,37	0,89			0,92
03.08.15	24,00	-	72,30	64,64	7,66	68,50	64,02	4,48	7,00	5,00	0,04	21,06	13,66	7,40	21,52	13,90	7,62	-	68,43	48,40	0,78			0,82
04.08.15	24,00	-	72,29	64,35	7,94	68,66	64,22	4,44	7,00	5,00	0,03	21,31	13,59	7,72	21,74	13,83	7,91	-	68,59	48,82	0,80			0,83
05.08.15	24,00	-	70,76	63,51	7,25	68,48	64,04	4,44	7,00	5,00	0,04	20,41	13,41	7,00	20,85	13,65	7,20	-	68,40	48,62	0,75			0,78
06.08.15	24,00	-	89,32	81,25	8,07	68,89	64,58	4,31	7,00	5,00	0,10	47,41	40,54	6,87	48,42	41,30	7,12	-	68,94	60,71	0,81			0,91
07.08.15	24,00	-	103,70	96,26	7,44	68,77	64,64	4,13	7,00	5,00	0,15	67,28	61,79	5,49	68,73	62,98	5,75	-	68,73	62,54	0,76			0,91
08.08.15	24,00	-	103,61	95,12	8,49	68,65	64,59	4,06	7,00	5,00	0,15	67,68	61,11	6,57	69,14	62,25	6,89	-	68,63	62,53	0,82			0,97
09.08.15	24,00	-	103,31	95,18	8,13	68,82	64,79	4,03	7,00	5,00	0,15	67,40	61,19	6,21	68,84	62,33	6,51	-	68,78	62,75	0,80			0,95
10.08.15	24,00	-	103,63	96,14	7,49	68,69	64,67	4,02	7,00	5,00	0,15	67,38	61,83	5,55	68,81	63,01	5,80	-	68,65	62,63	0,76			0,90
11.08.15	24,00	-	104,19	96,41	7,78	68,66	64,61	4,05	7,00	5,00	0,16	67,78	61,99	5,79	69,22	63,17	6,05	-	68,63	62,57	0,77			0,93
12.08.15	24,00	-	103,63	95,80	7,83	68,82	64,79	4,03	7,00	5,00	0,16	67,41	61,59	5,82	68,85	62,76	6,09	-	68,79	62,76	0,77			0,93
13.08.15	24,00	-	102,76	95,85	6,91	68,77	64,69	4,08	7,00	5,00	0,16	66,54	61,64	4,90	67,98	62,81	5,17	-	68,73	62,64	0,71			0,87
14.08.15	24,00	-	102,84	95,36	7,48	68,67	64,45	4,22	7,00	5,00	0,15	66,78	61,28	5,50	68,22	62,46	5,76	-	68,65	62,33	0,77			0,92
15.08.15	24,00	-	102,26	94,50	7,76	68,79	64,55	4,24	7,00	5,00	0,15	66,56	60,73	5,83	68,01	61,85	6,16	-	68,76	62,41	0,79			0,94
16.08.15	24,00	-	103,51	92,89	10,62	68,56	64,25	4,31	7,00	5,00	0,14	68,38	59,59	8,79	69,85	60,65	9,20	-	68,54	62,07	0,99			1,13
17.08.15	24,00	-	102,39	93,00	9,39	68,64	64,28	4,36	7,00	5,00	0,14	67,26	59,70	7,56	68,71	60,75	7,96	-	68,61	62,08	0,91			1,05
18.08.15	24,00	-	101,23	93,43	7,80	68,53	64,11	4,42	7,00	5,00	0,13	66,15	60,02	6,13	67,59	61,08	6,51	-	68,50	61,89	0,82			0,95
19.08.15	24,00	-	104,43	96,62	7,81	68,75	64,46	4,29	7,00	5,00	0,13	68,30	62,07	6,23	69,76	63,22	6,54	-	68,72	62,29	0,83			0,96
20.08.15	24,00	-	106,61	98,29	8,32	68,84	64,66	4,18	7,00	5,00	0,12	69,96	63,17	6,79	71,45	64,34	7,11	-	68,81	62,55	0,86			0,99
21.08.15	24,00	-	105,82	98,05	7,77	68,87	64,76	4,11	7,00	5,00	0,12	69,35	63,01	6,34	70,82	64,21	6,61	-	68,84	62,68	0,82			0,94
22.08.15	24,00	-	105,38	95,90	9,48	68,94	64,80	4,14	7,00	5,00	0,12	69,58	61,54	8,04	71,10	62,70	8,40	-	68,92	62,71	0,94			1,06
23.08.15	24,00		89,50	81,40	8,11	68,64	64,38	4,26	7,00	5,00	0,09	46,99	39,94	7,05	48,00	40,68	7,32	-	68,60	56,54	0,81	-	-	0,90
Среднее	24,00	-	89,50	81,40	8,11	68,64	64,38	4,26	7,00	5,00	0,09	46,99	39,94	7,05	48,00	40,68	7,32	-	68,60	56,54	0,81	-	-	0,90
Итого	744,00		2774,59	2523,30	251,30						2,83	1456,66	1238,17	218,49	1487,93	1261,11	226,82	0,00			25,22	0,00	0,00	28,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -4,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **226,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП «ТЭК СПб» Филиал "Энергосбыт" Управление автоматизированного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 08 15 г.
печать энергосбыта