Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Четырёхтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,71	19,17	0,54	7,00	5,00	0,00	18,38	1,95	16,43	18,76	1,95	16,81	-	67,97	29,28	1,19			1,19
25.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,98	19,35	0,63	7,00	5,00	0,00	17,35	1,94	15,41	17,74	1,94	15,80	-	68,20	28,63	1,13			1,13
26.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,49	19,80	0,69	7,00	5,00	0,00	18,85	1,43	17,42	19,26	1,43	17,83	-	68,29	27,66	1,25			1,25
27.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,12	20,47	0,65	7,00	5,00	0,00	19,96	0,84	19,12	20,38	0,84	19,54	-	68,87	23,30	1,36			1,36
28.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,97	20,44	0,53	7,00	5,00	0,00	16,61	0,96	15,65	16,97	0,96	16,01	-	68,88	23,19	1,12			1,12
29.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,86	20,30	0,56	7,00	5,00	0,00	17,56	0,84	16,72	17,93	0,84	17,09	-	68,92	22,98	1,19			1,19
30.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,75	20,12	0,63	7,00	5,00	0,00	17,83	0,96	16,87	18,21	0,96	17,25	-	69,18	22,36	1,21			1,21
31.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,25	19,48	0,77	7,00	5,00	0,00	17,13	1,08	16,05	17,51	1,08	16,43	-	69,26	20,66	1,17			1,17
01.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,72	19,06	0,66	7,00	5,00	0,00	17,60	0,84	16,76	17,99	0,84	17,15	-	69,79	21,22	1,21			1,21
02.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,98	18,62	0,36	7,00	5,00	0,00	17,87	1,02	16,85	18,26	1,02	17,24	-	69,91	21,24	1,23			1,23
03.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,05	18,62	0,43	7,00	5,00	0,00	18,48	0,84	17,64	18,91	0,84	18,07	-	69,82	21,52	1,27			1,27
04.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,04	18,52	0,52	7,00	5,00	0,00	18,63	1,20	17,43	19,05	1,20	17,85	-	69,94	22,26	1,28			1,28
05.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,41	18,96	0,45	7,00	5,00	0,00	18,90	0,96	17,94	19,31	0,96	18,35	-	69,84	22,73	1,30			1,30
06.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,01	19,52	0,49	7,00	5,00	0,00	17,97	1,14	16,83	18,40	1,14	17,26	-	69,84	23,29	1,23			1,23
07.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,94	20,60	0,34	7,00	5,00	0,00	16,45	1,26	15,19	16,82	1,26	15,56	-	70,64	24,45	1,13			1,13
08.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,19	20,65	0,54	7,00	5,00	0,00	16,01	1,57	14,44	16,37	1,57	14,80	-	71,86	25,81	1,11			1,11
09.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,86	21,59	0,27	7,00	5,00	0,00	15,50	1,59	13,91	15,85	1,59	14,26	-	72,01	25,79	1,07			1,07
10.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,56	21,12	0,44	7,00	5,00	0,00	16,95	1,30	15,65	17,36	1,30	16,06	-	71,29	26,84	1,17			1,17
11.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,21	20,87	0,34	7,00	5,00	0,00	15,91	1,53	14,38	16,31	1,53	14,78	-	72,04	25,77	1,10			1,10
12.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,57	21,11	0,46	7,00	5,00	0,00	17,53	1,76	15,77	17,99	1,76	16,23	-	74,07	29,33	1,25			1,25
13.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,66	21,27	0,39	7,00	5,00	0,00	16,47	1,80	14,67	16,90	1,80	15,10	-	73,52	27,62	1,16			1,16
14.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,97	19,38	0,59	7,00	5,00	0,00	16,20	1,50	14,70	16,61	1,50	15,11	-	72,42	26,52	1,13			1,13
15.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,49	19,08	0,41	7,00	5,00	0,00	15,00	1,42	13,58	15,33	1,42	13,91	-	70,93	23,49	1,03			1,03
16.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,57	16,48	0,09	7,00	5,00	0,00	19,93	1,62	18,31	20,39	1,62	18,77	-	72,36	23,52	1,41			1,41
17.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,01	15,52	0,49	7,00	5,00	0,00	18,91	1,57	17,34	19,35	1,57	17,78	-	72,04	24,89	1,32			1,32
18.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,29	15,19	0,10	7,00	5,00	0,00	20,79	1,35	19,44	21,27	1,35	19,92	-	71,30	24,02	1,45			1,45
19.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,82	15,39	0,43	7,00	5,00	0,00	19,57	0,92	18,65	20,00	0,92	19,08	-	71,53	21,94	1,38			1,38
20.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,17	16,68	0,49	7,00	5,00	0,00	13,86	0,85	13,01	14,12	0,85	13,27	-	67,76	21,41	0,92			0,92
21.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,25	18,63	0,62	7,00	5,00	0,00	17,44	1,33	16,11	17,78	1,33	16,45	-	66,99	32,44	1,13			1,13
22.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,89	19,35	0,54	7,00	5,00	0,00	4,46	0,18	4,28	4,52	0,18	4,34	-	54,38	20,11	0,24			0,24
23.08.15	24,00		0,00	0,00	0,00	19,66	19,18	0,48	7,00	5,00	-	17,14	1,25	15,89	17,52	1,25	16,27	-	69,80	24,48	1,17			1,17
Среднее	24,00	-	-	-	-	19,66	19,18	0,48	7,00	5,00	-	17,14	1,25	15,89	17,52	1,25	16,27	-	69,80	24,48	1,17	-	-	1,17
Итого	744,00		0,00	0,00	0,00						0,00	531,24	38,80	492,44	543,17	38,80	504,37	0,00			36,31	0,00	0,00	36,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.07.15 09:00	58404,37	58404,10	5763,62	356,50	5909,24	356,62	763,53	420,93	-
	06.07.15 09:00	58404,37	58404,10	5763,62	356,50	5909,24	356,62	763,53	420,93	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -9,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **504,37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 15 г.