Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8999.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 60
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0815.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208237 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,54

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.07.15 | 24,00 | - | 127,24 | 115,92 | 11,32 | 67,08 | 66,85 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,09 | 10,54 | - | - | 10,75 | - | 10,75 | - | 66,86 | - | 0,71 | | | 0,79 |
| 25.07.15 | 24,00 | - | 125,65 | 115,93 | 9,72 | 66,91 | 66,67 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | 0,09 | 8,89 | - | - | 9,07 | - | 9,07 | - | 66,72 | - | 0,59 | | | 0,68 |
| 26.07.15 | 24,00 | - | 129,54 | 118,70 | 10,84 | 67,08 | 66,86 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 10,06 | - | - | 10,25 | - | 10,25 | - | 66,88 | - | 0,68 | | | 0,76 |
| 27.07.15 | 24,00 | - | 128,81 | 115,80 | 13,01 | 67,20 | 66,96 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | 0,09 | 12,17 | - | - | 12,42 | - | 12,42 | - | 67,03 | - | 0,82 | | | 0,91 |
| 28.07.15 | 24,00 | - | 129,24 | 117,10 | 12,14 | 67,26 | 67,03 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 11,36 | - | - | 11,60 | - | 11,60 | - | 67,09 | - | 0,76 | | | 0,85 |
| 29.07.15 | 24,00 | - | 128,19 | 117,35 | 10,84 | 67,25 | 67,02 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 10,05 | - | - | 10,25 | - | 10,25 | - | 67,05 | - | 0,68 | | | 0,76 |
| 30.07.15 | 24,00 | - | 129,09 | 117,65 | 11,44 | 67,09 | 66,87 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,09 | 10,56 | - | - | 10,79 | - | 10,79 | - | 66,84 | - | 0,70 | | | 0,80 |
| 31.07.15 | 24,00 | - | 128,82 | 118,12 | 10,70 | 66,97 | 66,74 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 9,97 | - | - | 10,17 | - | 10,17 | - | 66,84 | - | 0,67 | | | 0,75 |
| 01.08.15 | 24,00 | - | 126,88 | 116,67 | 10,21 | 67,34 | 67,11 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 9,51 | - | - | 9,70 | - | 9,70 | - | 67,07 | - | 0,64 | | | 0,72 |
| 02.08.15 | 24,00 | - | 129,54 | 117,88 | 11,66 | 67,01 | 66,79 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 10,98 | - | - | 11,19 | - | 11,19 | - | 66,77 | - | 0,73 | | | 0,81 |
| 03.08.15 | 24,00 | - | 129,19 | 117,98 | 11,21 | 67,22 | 66,99 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 10,53 | - | - | 10,74 | - | 10,74 | - | 66,95 | - | 0,71 | | | 0,78 |
| 04.08.15 | 24,00 | - | 129,53 | 117,56 | 11,97 | 67,40 | 67,16 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 11,30 | - | - | 11,53 | - | 11,53 | - | 67,22 | - | 0,76 | | | 0,84 |
| 05.08.15 | 24,00 | - | 127,48 | 116,01 | 11,47 | 67,16 | 66,94 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 10,75 | - | - | 10,97 | - | 10,97 | - | 66,96 | - | 0,72 | | | 0,80 |
| 06.08.15 | 24,00 | - | 126,51 | 114,41 | 12,10 | 67,31 | 67,06 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 11,43 | - | - | 11,65 | - | 11,65 | - | 67,12 | - | 0,77 | | | 0,84 |
| 07.08.15 | 24,00 | - | 127,77 | 115,84 | 11,93 | 66,44 | 66,20 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 11,24 | - | - | 11,46 | - | 11,46 | - | 66,30 | - | 0,74 | | | 0,83 |
| 08.08.15 | 24,00 | - | 125,66 | 114,97 | 10,69 | 67,13 | 66,91 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 10,00 | - | - | 10,21 | - | 10,21 | - | 66,91 | - | 0,67 | | | 0,75 |
| 09.08.15 | 24,00 | - | 125,30 | 114,85 | 10,45 | 67,31 | 67,09 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 9,80 | - | - | 9,99 | - | 9,99 | - | 67,07 | - | 0,66 | | | 0,74 |
| 10.08.15 | 24,00 | - | 126,83 | 115,67 | 11,16 | 67,25 | 67,02 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 10,46 | - | - | 10,67 | - | 10,67 | - | 67,02 | - | 0,70 | | | 0,78 |
| 11.08.15 | 24,00 | - | 120,35 | 110,18 | 10,17 | 67,12 | 66,88 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 10,15 | - | - | 10,37 | - | 10,37 | - | 66,32 | - | 0,67 | | | 0,71 |
| 12.08.15 | 24,00 | - | 123,48 | 112,56 | 10,92 | 67,31 | 67,09 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,12 | 9,63 | - | - | 9,85 | - | 9,85 | - | 67,09 | - | 0,65 | | | 0,77 |
| 13.08.15 | 24,00 | - | 123,45 | 112,40 | 11,05 | 67,24 | 67,01 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,10 | 10,11 | - | - | 10,33 | - | 10,33 | - | 67,01 | - | 0,68 | | | 0,78 |
| 14.08.15 | 24,00 | - | 122,24 | 112,16 | 10,08 | 67,15 | 66,91 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | 0,09 | 9,26 | - | - | 9,46 | - | 9,46 | - | 66,89 | - | 0,62 | | | 0,71 |
| 15.08.15 | 24,00 | - | 121,81 | 111,25 | 10,56 | 67,27 | 67,02 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | 0,09 | 9,76 | - | - | 9,98 | - | 9,98 | - | 67,04 | - | 0,65 | | | 0,74 |
| 16.08.15 | 24,00 | - | 122,83 | 111,47 | 11,36 | 67,10 | 66,85 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | 0,09 | 10,54 | - | - | 10,73 | - | 10,73 | - | 66,94 | - | 0,70 | | | 0,80 |
| 17.08.15 | 24,00 | - | 123,35 | 111,23 | 12,12 | 67,21 | 66,96 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | 0,10 | 11,23 | - | - | 11,46 | - | 11,46 | - | 67,03 | - | 0,75 | | | 0,85 |
| 18.08.15 | 24,00 | - | 122,66 | 110,94 | 11,72 | 67,10 | 66,85 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | 0,09 | 10,89 | - | - | 11,11 | - | 11,11 | - | 66,90 | - | 0,73 | | | 0,82 |
| 19.08.15 | 24,00 | - | 127,69 | 114,86 | 12,83 | 67,30 | 67,07 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,09 | 11,96 | - | - | 12,20 | - | 12,20 | - | 67,04 | - | 0,80 | | | 0,89 |
| 20.08.15 | 24,00 | - | 130,00 | 117,42 | 12,58 | 67,43 | 67,20 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,09 | 11,70 | - | - | 11,95 | - | 11,95 | - | 67,20 | - | 0,79 | | | 0,88 |
| 21.08.15 | 24,00 | - | 128,09 | 117,00 | 11,09 | 67,39 | 67,16 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,09 | 10,24 | - | - | 10,44 | - | 10,44 | - | 67,22 | - | 0,69 | | | 0,78 |
| 22.08.15 | 24,00 | - | 126,45 | 115,57 | 10,88 | 67,50 | 67,27 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,09 | 10,00 | - | - | 10,19 | - | 10,19 | - | 67,33 | - | 0,67 | | | 0,77 |
| 23.08.15 | 24,00 | - | 127,30 | 114,78 | 12,52 | 67,69 | 67,43 | 0,26 | 7,00 | 5,00 | 0,09 | 11,66 | - | - | 11,90 | - | 11,90 | - | 67,69 | - | 0,79 | | | 0,88 |
| Среднее | 24,00 | - | 126,48 | 115,17 | 11,31 | 67,20 | 66,97 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,09 | 10,54 | - | - | 10,75 | - | 10,75 | - | 66,98 | - | 0,71 | - | - | 0,79 |
| Итого | 744,00 | | 3920,97 | 3570,23 | 350,74 | | | | | | 2,65 | 326,73 | 0,00 | 0,00 | 333,38 | 0,00 | 333,38 | 0,00 | | | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 24,55 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.07.15 01:00 | 10934,24 | 9694,49 | 1208,24 | - | 1230,68 | - | 142,85 | - | - |
| | 24.08.15 01:00 | 14855,21 | 13264,72 | 1534,97 | - | 1564,06 | - | 167,40 | - | |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -6,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **333,38** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 15 г.