Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207819-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207819 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,62

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32031 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33326
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1005
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,093 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	34,00		390,38	366,94	23,44	0,00	0,00	0,00	7,00	5,00	-	25,02	-	-	25,55	-	25,55	-	67,28	-		1,71		1,63
25.07.15	24,00		301,23	288,49	12,74	66,99	67,00	-0,01	7,00	5,00	-	14,80	-	-	15,08	-	15,08	-	67,13	-		1,00		0,86
26.07.15	24,00		192,92	190,84	2,08	66,48	66,27	0,21	7,00	5,00	-	15,96	-	-	16,19	-	16,19	-	59,25	-		0,94		0,20
27.07.15	24,00		269,80	256,79	13,01	66,74	66,72	0,02	7,00	5,00	-	14,36	-	-	14,66	-	14,66	-	66,87	-		0,96		0,88
28.07.15	24,00		273,03	260,18	12,85	67,16	67,14	0,02	7,00	5,00	-	13,56	-	-	13,85	-	13,85	-	67,29	-		0,92		0,88
29.07.15	24,00		275,21	262,18	13,03	67,17	67,15	0,02	7,00	5,00	-	13,77	-	-	14,04	-	14,04	-	67,30	-		0,93		0,90
30.07.15	24,00		279,38	265,30	14,08	67,05	67,04	0,01	7,00	5,00	-	14,48	-	-	14,78	-	14,78	-	67,11	-		0,97		0,96
31.07.15	24,00		130,57	128,58	1,99	65,81	65,56	0,25	7,00	5,00	-	16,30	-	-	16,52	-	16,52	-	54,38	-		0,89		0,18
01.08.15	24,00		8,69	12,97	-4,28	37,11	45,31	-8,20	7,00	5,00	-	19,84	-	-	20,01	-	20,01	-	41,46	-		0,83		-0,24
02.08.15	24,00		9,60	13,87	-4,27	37,69	45,75	-8,06	7,00	5,00	-	21,87	-	-	22,05	-	22,05	-	42,05	-		0,92		-0,25
03.08.15	24,00		10,75	13,80	-3,05	38,66	45,92	-7,26	7,00	5,00	-	22,69	-	-	22,90	-	22,90	-	42,37	-		0,96		-0,19
04.08.15	24,00		10,53	13,60	-3,07	39,25	45,67	-6,42	7,00	5,00	-	22,34	-	-	22,54	-	22,54	-	42,46	-		0,95		-0,19
05.08.15	24,00		96,63	91,15	5,48	63,45	63,47	-0,02	7,00	5,00	-	21,68	-	-	21,94	-	21,94	-	49,97	-		1,08		0,36
06.08.15	24,00		280,70	266,67	14,03	67,06	67,04	0,02	7,00	5,00	-	15,55	-	-	15,84	-	15,84	-	67,23	-		1,05		0,96
07.08.15	24,00		283,24	269,90	13,34	67,06	67,05	0,01	7,00	5,00	-	15,07	-	-	15,37	-	15,37	-	67,22	-		1,01		0,91
08.08.15	24,00		280,57	269,16	11,41	66,89	66,88	0,01	7,00	5,00	-	13,10	-	-	13,36	-	13,36	-	66,99	-		0,88		0,78
09.08.15	24,00		281,93	269,17	12,76	67,08	67,08	0,00	7,00	5,00	-	14,93	-	-	15,24	-	15,24	-	67,14	-		1,00		0,87
10.08.15	24,00		287,61	275,47	12,14	67,07	67,07	0,00	7,00	5,00	-	14,78	-	-	15,06	-	15,06	-	67,11	-		0,99		0,82
11.08.15	24,00		292,84	280,72	12,12	66,94	66,94	0,00	7,00	5,00	-	13,95	-	-	14,22	-	14,22	-	67,05	-		0,93		0,82
12.08.15	24,00		290,52	278,27	12,25	67,19	67,19	0,00	7,00	5,00	-	14,84	-	-	15,13	-	15,13	-	67,23	-		1,00		0,84
13.08.15	24,00		287,64	274,48	13,16	67,09	67,08	0,01	7,00	5,00	-	14,28	-	-	14,56	-	14,56	-	67,16	-		0,96		0,90
14.08.15	24,00		288,95	275,52	13,43	66,97	66,96	0,01	7,00	5,00	-	14,29	-	-	14,57	-	14,57	-	67,03	-		0,96		0,91
15.08.15	24,00		284,64	271,43	13,21	67,06	67,06	0,00	7,00	5,00	-	15,75	-	-	16,06	-	16,06	-	67,15	-		1,06		0,90
16.08.15	24,00		286,83	280,72	6,11	66,84	66,83	0,01	7,00	5,00	-	6,33	-	-	6,46	-	6,46	-	67,14	-		0,43		0,43
17.08.15	24,00		286,75	274,78	11,97	66,95	66,94	0,01	7,00	5,00	-	11,83	-	-	12,08	-	12,08	-	67,08	-		0,79		0,82
18.08.15	24,00		282,45	266,97	15,48	66,76	66,75	0,01	7,00	5,00	-	16,50	-	-	16,85	-	16,85	-	66,86	-		1,10		1,05
19.08.15	24,00		208,59	192,59	16,00	62,81	63,27	-0,46	7,00	5,00	-	18,62	-	-	18,91	-	18,91	-	58,06	-		1,08		0,93
20.08.15	24,00		98,22	81,55	16,67	57,00	56,64	0,36	7,00	5,00	-	17,03	-	-	17,30	-	17,30	-	57,90	-		0,98		0,98
21.08.15	24,00		101,48	83,81	17,67	61,53	61,29	0,24	7,00	5,00	-	17,88	-	-	18,18	-	18,18	-	61,71	-		1,10		1,11
22.08.15	24,00		101,49	86,10	15,39	62,22	62,00	0,22	7,00	5,00	-	16,23	-	-	16,51	-	16,51	-	62,32	-		1,01		0,98
23.08.15			215,77	205,40	10,37	59,94	60,90	-0,97	7,00	5,00	-	16,25	-	-	16,53	-	16,53	-	61,58	-		0,98	-	0,70
Среднее	24,33	-	215,77	205,40	10,37	59,94	60,90	-0,97	7,00	5,00	-	16,25	-	-	16,53	-	16,53	-	61,58	-	-	0,98	-	0,70
Итого	730,00		6688,94	6367,40	321,54						0,00	503,88	0,00	0,00	512,34	0,00	512,34	0,00			0,00	30,38	0,00	21,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,62 °C = -8,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **512,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 15 г.