Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207809-ч(с)-0815.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207809 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,62

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33658
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,10219
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=95,73 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,876

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00		157,73	141,82	15,91	67,97	67,92	0,05	7,00	5,00		16,62	-	-	16,92	-	16,92	-	67,96	-		1,13		1,09
25.07.15	24,00		158,19	141,62	16,57	67,76	67,70	0,06	7,00	5,00		17,29	-	-	17,64	-	17,64	-	67,84	-		1,18		1,14
26.07.15	24,00		100,93	99,84	1,09	67,25	66,69	0,56	7,00	5,00		19,78	-	-	20,15	-	20,15	-	63,54	-		1,26		0,14
27.07.15	24,00		158,86	143,65	15,21	67,74	67,69	0,05	7,00	5,00		16,36	-	-	16,70	-	16,70	-	67,83	-		1,11		1,05
28.07.15	24,00		162,55	147,42	15,13	68,00	67,95	0,05	7,00	5,00		17,08	-	-	17,43	-	17,43	-	68,07	-		1,16		1,04
29.07.15	24,00		162,94	147,83	15,11	68,01	67,96	0,05	7,00	5,00		16,24	-	-	16,58	-	16,58	-	68,08	-		1,11		1,04
30.07.15	24,00		164,50	148,95	15,55	67,86	67,82	0,04	7,00	5,00		15,87	-	-	16,20	-	16,20	-	67,88	-		1,08		1,07
31.07.15	24,00		77,00	78,44	-1,44	66,62	66,14	0,48	7,00	5,00		17,06	-	-	17,33	-	17,33	-	60,31	-		1,03		-0,04
01.08.15	24,00		6,89	19,31	-12,42	51,37	57,30	-5,93	7,00	5,00		20,35	-	-	20,64	-	20,64	-	55,72	-		1,14		-0,73
02.08.15	24,00		8,00	20,76	-12,76	50,94	57,28	-6,34	7,00	5,00		23,66	-	-	23,99	-	23,99	-	55,31	-		1,31		-0,76
03.08.15	24,00		7,15	20,10	-12,95	51,35	57,29	-5,94	7,00	5,00		21,83	-	-	22,13	-	22,13	-	55,44	-		1,21		-0,76
04.08.15	24,00		6,69	19,27	-12,58	52,90	57,19	-4,29	7,00	5,00		18,20	-	-	18,46	-	18,46	-	55,95	-		1,02		-0,72
05.08.15	24,00		61,27	60,56	0,71	65,81	64,92	0,89	7,00	5,00		20,27	-	-	20,60	-	20,60	-	59,63	-		1,21		0,12
06.08.15	24,00		165,01	148,87	16,14	67,90	67,85	0,05	7,00	5,00		17,30	-	-	17,67	-	17,67	-	67,99	-		1,18		1,11
07.08.15	24,00		166,87	150,69	16,18	67,87	67,83	0,04	7,00	5,00		17,13	-	-	17,51	-	17,51	-	67,95	-		1,17		1,11
08.08.15	24,00		166,13	149,97	16,16	67,70	67,65	0,05	7,00	5,00		16,94	-	-	17,28	-	17,28	-	67,78	-		1,15		1,11
09.08.15	24,00		167,86	149,63	18,23	67,88	67,85	0,03	7,00	5,00		18,88	-	-	19,27	-	19,27	-	67,91	-		1,28		1,25
10.08.15	24,00		166,05	151,07	14,98	67,84	67,80	0,04	7,00	5,00		15,67	-	-	15,99	-	15,99	-	67,85	-		1,07		1,03
11.08.15	24,00		166,77	151,77	15,00	67,71	67,67	0,04	7,00	5,00		15,66	-	-	15,97	-	15,97	-	67,75	-		1,06		1,03
12.08.15	24,00		166,65	151,65	15,00	67,95	67,92	0,03	7,00	5,00		15,74	-	-	16,07	-	16,07	-	67,95	-		1,07		1,03
13.08.15	24,00		167,80	151,47	16,33	67,88	67,84	0,04	7,00	5,00		17,12	-	-	17,48	-	17,48	-	67,92	-		1,16		1,12
14.08.15	24,00		165,96	151,39	14,57	67,77	67,73	0,04	7,00	5,00		15,54	-	-	15,88	-	15,88	-	67,77	-		1,05		1,00
15.08.15	24,00		163,99	150,17	13,82	67,88	67,84	0,04	7,00	5,00		15,12	-	-	15,43	-	15,43	-	67,92	-		1,03		0,95
16.08.15	24,00		165,79	150,40	15,39	67,65	67,61	0,04	7,00	5,00		16,53	-	-	16,87	-	16,87	-	67,71	-		1,12		1,06
17.08.15	24,00		164,82	150,26	14,56	67,77	67,73	0,04	7,00	5,00		15,62	-	-	15,96	-	15,96	-	67,80	-		1,06		1,00
18.08.15	24,00		166,27	149,87	16,40	67,60	67,56	0,04	7,00	5,00		17,46	-	-	17,81	-	17,81	-	67,64	-		1,18		1,12
19.08.15	24,00		140,99	124,20	16,79	62,03	62,39	-0,36	7,00	5,00		19,23	-	-	19,56	-	19,56	-	59,91	-		1,15		1,00
20.08.15	24,00		117,97	100,05	17,92	59,25	59,08	0,17	7,00	5,00		17,69	-	-	17,99	-	17,99	-	59,89	-		1,06		1,08
21.08.15	24,00		117,49	100,31	17,18	63,75	63,65	0,10	7,00	5,00		16,86	-	-	17,17	-	17,17	-	63,94	-		1,08		1,11
22.08.15	24,00		116,31	100,22	16,09	64,41	64,33	0,08	7,00	5,00		16,07	-	-	16,40	-	16,40	-	64,51	-		1,04		1,05
23.08.15			129,51	119,05	10,46	64,81	65,47	-0,66	7,00	5,00		17,51	-	-	17,84	-	17,84	-	64,79	-		1,13	-	0,73
Среднее	24,00	-	129,51	119,05	10,46	64,81	65,47	-0,66	7,00	5,00	-	17,51	-	-	17,84	-	17,84	-	64,79	-	-	1,13	-	0,73
Итого	720,00		4014,94	3690,61	324,33						0,00	542,68	0,00	0,00	552,92	0,00	552,92	0,00			0,00	34,96	0,00	22,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,62 °C = -9,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **552,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 15 г.