Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 66-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207788 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	110,38	84,48	25,90	68,32	68,04	0,28	7,00	5,00	-0,06	27,10	-	-	27,68	-	27,68	-	68,29	-	1,85			1,79
25.07.15	24,00	-	105,55	84,84	20,71	68,17	67,87	0,30	7,00	5,00	-0,07	22,12	-	-	22,61	-	22,61	-	68,19	-	1,51			1,44
26.07.15	24,00	-	111,86	86,25	25,61	68,34	68,07	0,27	7,00	5,00	-0,08	27,17	-	-	27,75	-	27,75	-	68,34	-	1,86			1,78
27.07.15	24,00	-	108,51	84,22	24,29	68,46	68,17	0,29	7,00	5,00	-0,08	25,80	-	-	26,33	-	26,33	-	68,48	-	1,77			1,69
28.07.15	24,00	-	107,66	84,79	22,87	68,50	68,20	0,30	7,00	5,00	-0,09	24,49	-	-	25,02	-	25,02	-	68,52	-	1,68			1,59
29.07.15	24,00	-	109,13	85,04	24,09	68,47	68,17	0,30	7,00	5,00	-0,09	25,81	-	-	26,36	-	26,36	-	68,50	-	1,77			1,68
30.07.15	24,00	-	109,32	85,23	24,09	68,24	67,96	0,28	7,00	5,00	-0,09	25,77	-	-	26,33	-	26,33	-	68,23	-	1,76			1,67
31.07.15	24,00	-	109,07	85,10	23,97	68,15	67,84	0,31	7,00	5,00	-0,08	25,60	-	-	26,17	-	26,17	-	68,19	-	1,75			1,66
01.08.15	24,00	-	108,10	83,52	24,58	68,52	68,22	0,30	7,00	5,00	-0,09	26,30	-	-	26,84	-	26,84	-	68,50	-	1,80			1,72
02.08.15	24,00	-	110,59	84,60	25,99	68,15	67,86	0,29	7,00	5,00	-0,09	27,70	-	-	28,29	-	28,29	-	68,13	-	1,89			1,80
03.08.15	24,00	-	109,23	84,84	24,39	68,36	68,08	0,28	7,00	5,00	-0,09	26,06	-	-	26,62	-	26,62	-	68,32	-	1,79			1,69
04.08.15	24,00	-	108,26	84,55	23,71	68,53	68,23	0,30	7,00	5,00	-0,08	25,31	-	-	25,86	-	25,86	-	68,54	-	1,74			1,66
05.08.15	24,00	-	106,46	83,39	23,07	68,34	68,05	0,29	7,00	5,00	-0,09	24,77	-	-	25,30	-	25,30	-	68,35	-	1,69			1,61
06.08.15	24,00	-	104,98	82,42	22,56	68,61	68,31	0,30	7,00	5,00	-0,10	24,34	-	-	24,86	-	24,86	-	68,63	-	1,67			1,58
07.08.15	24,00	-	105,64	83,25	22,39	68,47	68,18	0,29	7,00	5,00	-0,07	23,92	-	-	24,44	-	24,44	-	68,47	-	1,64			1,56
08.08.15	24,00	-	105,29	82,48	22,81	68,37	68,08	0,29	7,00	5,00	-0,07	24,22	-	-	24,74	-	24,74	-	68,40	-	1,66			1,59
09.08.15	24,00	-	105,23	82,39	22,84	68,54	68,26	0,28	7,00	5,00	-0,06	24,23	-	-	24,75	-	24,75	-	68,53	-	1,66			1,60
10.08.15	24,00	-	110,43	82,78	27,65	68,45	68,17	0,28	7,00	5,00	-0,08	29,17	-	-	29,80	-	29,80	-	68,41	-	2,00			1,92
11.08.15	24,00	-	108,59	83,50	25,09	68,39	68,10	0,29	7,00	5,00	-0,09	26,74	-	-	27,29	-	27,29	-	68,40	-	1,83			1,74
12.08.15	24,00	-	104,09	83,52	20,57	68,57	68,28	0,29	7,00	5,00	-0,08	22,09	-	-	22,55	-	22,55	-	68,56	-	1,52			1,44
13.08.15	24,00	-	100,81	83,62	17,19	68,41	68,12	0,29	7,00	5,00	-0,08	18,71	-	-	19,10	-	19,10	-	68,39	-	1,28			1,20
14.08.15	24,00	-	106,45	82,85	23,60	68,32	68,03	0,29	7,00	5,00	-0,09	25,23	-	-	25,75	-	25,75	-	68,30	-	1,73			1,64
15.08.15	24,00	-	105,39	82,15	23,24	68,51	68,18	0,33	7,00	5,00	-0,07	24,71	-	-	25,23	-	25,23	-	68,54	-	1,69			1,62
16.08.15	24,00	-	108,73	82,19	26,54	68,30	67,97	0,33	7,00	5,00	-0,08	28,22	-	-	28,83	-	28,83	-	68,36	-	1,93			1,85
17.08.15	24,00	-	105,58	82,37	23,21	68,37	68,05	0,32	7,00	5,00	-0,08	24,81	-	-	25,33	-	25,33	-	68,38	-	1,70			1,62
18.08.15	24,00	-	106,76	82,09	24,67	68,26	67,92	0,34	7,00	5,00	-0,07	26,20	-	-	26,76	-	26,76	-	68,27	-	1,79			1,72
19.08.15	24,00	-	110,41	84,62	25,79	68,48	68,18	0,30	7,00	5,00	-0,07	27,21	-	-	27,78	-	27,78	-	68,47	-	1,87			1,80
20.08.15	24,00	-	110,06	86,38	23,68	68,60	68,30	0,30	7,00	5,00	-0,07	25,09	-	-	25,62	-	25,62	-	68,63	-	1,72			1,65
21.08.15	24,00	-	109,36	85,78	23,58	68,61	68,31	0,30	7,00	5,00	-0,06	24,92	-	-	25,48	-	25,48	-	68,67	-	1,71			1,65
22.08.15	24,00	-	108,78	84,70	24,08	68,70	68,40	0,30	7,00	5,00	-0,07	25,46	-	-	26,01	-	26,01	-	68,76	-	1,75			1,69
23.08.15	24,00		107,69	83,93	23,76	68,42	68,12	0,30	7,00	5,00	-0,08	25,31	-	-	25,85	-	25,85	-	68,43	-	1,73	-	-	1,65
Среднее	24,00	-	107,69	83,93	23,76	68,42	68,12	0,30	7,00	5,00	-0,08	25,31	-	-	25,85	-	25,85	-	68,43	-	1,73	-	-	1,65
Итого	744,00		3338,39	2601,87	736,52						-2,43	784,58	0,00	0,00	801,33	0,00	801,33	0,00			53,71	0,00	0,00	51,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -14,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **801,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать предприятия ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «31» 08 15 г.