Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 68
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01786
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-0815.txt
Режим (схема): 6;7

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-3 32 | Gmin= | Gmax= |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-3 32 | Gmin= | Gmax= |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-3 20 | Gmin= | Gmax= |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,54

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) М1, | М2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.07.15 | 24,00 | * | 184,53 | 162,84 | 21,68 | 68,19 | 64,61 | 3,58 | 8,00 | 3,00 | 0,54 | 21,68 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | | 22,44 | | 68,46 | 0,00 | 1,54 | | | 2,08 |
| 25.07.15 | 24,00 | * | 183,03 | 163,75 | 19,29 | 67,98 | 64,41 | 3,57 | 8,00 | 3,00 | 0,55 | 19,29 | 0,00 | 0,00 | 19,99 | | 19,99 | - | 68,25 | 0,00 | 1,36 | | | 1,91 |
| 26.07.15 | 24,00 | * | 187,21 | 167,11 | 20,10 | 68,17 | 64,67 | 3,50 | 8,00 | 3,00 | 0,55 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 20,83 | | 20,83 | - | 68,42 | 0,00 | 1,42 | | | 1,97 |
| 27.07.15 | 24,00 | * | 176,19 | 156,42 | 19,77 | 68,26 | 64,69 | 3,57 | 8,00 | 3,00 | 0,52 | 19,77 | 0,00 | 0,00 | 20,48 | | 20,48 | - | 68,52 | 0,00 | 1,40 | | | 1,92 |
| 28.07.15 | 24,00 | * | 150,33 | 130,44 | 19,89 | 68,29 | 64,38 | 3,91 | 8,00 | 3,00 | 0,47 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | 20,58 | | 20,58 | - | 68,49 | 0,00 | 1,41 | | | 1,88 |
| 29.07.15 | 24,00 | * | 150,09 | 130,68 | 19,40 | 68,27 | 64,30 | 3,96 | 8,00 | 3,00 | 0,48 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 20,09 | | 20,09 | - | 68,48 | 0,00 | 1,38 | | | 1,86 |
| 30.07.15 | 24,00 | * | 152,19 | 130,95 | 21,24 | 68,06 | 64,17 | 3,88 | 8,00 | 3,00 | 0,47 | 21,24 | 0,00 | 0,00 | 21,95 | | 21,95 | - | 68,27 | 0,00 | 1,50 | | | 1,97 |
| 31.07.15 | 24,00 | * | 151,15 | 130,90 | 20,25 | 67,82 | 63,88 | 3,94 | 8,00 | 3,00 | 0,48 | 20,25 | 0,00 | 0,00 | 20,94 | | 20,94 | - | 68,09 | 0,00 | 1,43 | | | 1,90 |
| 01.08.15 | 24,00 | * | 150,20 | 128,47 | 21,73 | 68,26 | 64,12 | 4,14 | 8,00 | 3,00 | 0,49 | 21,73 | 0,00 | 0,00 | 22,47 | | 22,47 | - | 68,52 | 0,00 | 1,54 | | | 2,03 |
| 02.08.15 | 24,00 | * | 151,47 | 130,52 | 20,94 | 67,90 | 63,85 | 4,05 | 8,00 | 3,00 | 0,49 | 20,94 | 0,00 | 0,00 | 21,66 | | 21,66 | - | 68,14 | 0,00 | 1,48 | | | 1,97 |
| 03.08.15 | 24,00 | * | 151,24 | 130,91 | 20,34 | 68,13 | 64,10 | 4,04 | 8,00 | 3,00 | 0,49 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | | 21,04 | - | 68,36 | 0,00 | 1,44 | | | 1,93 |
| 04.08.15 | 24,00 | * | 151,86 | 130,31 | 21,55 | 68,35 | 64,28 | 4,07 | 8,00 | 3,00 | 0,49 | 21,55 | 0,00 | 0,00 | 22,28 | | 22,28 | - | 68,57 | 0,00 | 1,53 | | | 2,02 |
| 05.08.15 | 24,00 | * | 150,57 | 128,32 | 22,25 | 68,16 | 64,16 | 3,99 | 8,00 | 3,00 | 0,47 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | 22,99 | | 22,99 | - | 68,36 | 0,00 | 1,57 | | | 2,04 |
| 06.08.15 | 24,00 | * | 146,85 | 126,74 | 20,10 | 68,42 | 64,36 | 4,06 | 8,00 | 3,00 | 0,48 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | | 20,80 | - | 68,62 | 0,00 | 1,43 | | | 1,90 |
| 07.08.15 | 24,00 | * | 146,96 | 128,62 | 18,33 | 68,29 | 64,36 | 3,93 | 8,00 | 3,00 | 0,47 | 18,33 | 0,00 | 0,00 | 18,99 | | 18,99 | - | 68,50 | 0,00 | 1,30 | | | 1,77 |
| 08.08.15 | 24,00 | * | 149,01 | 127,33 | 21,68 | 68,17 | 64,23 | 3,94 | 8,00 | 3,00 | 0,46 | 21,68 | 0,00 | 0,00 | 22,40 | | 22,40 | - | 68,37 | 0,00 | 1,53 | | | 1,99 |
| 09.08.15 | 24,00 | * | 148,56 | 127,29 | 21,27 | 68,35 | 64,48 | 3,87 | 8,00 | 3,00 | 0,45 | 21,27 | 0,00 | 0,00 | 21,98 | | 21,98 | - | 68,55 | 0,00 | 1,51 | | | 1,96 |
| 10.08.15 | 24,00 | * | 147,97 | 128,34 | 19,63 | 68,29 | 64,38 | 3,91 | 8,00 | 3,00 | 0,47 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 20,31 | | 20,31 | - | 68,50 | 0,00 | 1,39 | | | 1,86 |
| 11.08.15 | 24,00 | * | 147,73 | 129,32 | 18,41 | 68,16 | 64,26 | 3,90 | 8,00 | 3,00 | 0,47 | 18,41 | 0,00 | 0,00 | 19,06 | | 19,06 | - | 68,36 | 0,00 | 1,30 | | | 1,77 |
| 12.08.15 | 24,00 | * | 146,36 | 129,32 | 17,03 | 68,41 | 64,49 | 3,92 | 8,00 | 3,00 | 0,48 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | 17,66 | | 17,66 | - | 68,59 | 0,00 | 1,21 | | | 1,69 |
| 13.08.15 | 24,00 | * | 148,86 | 128,66 | 20,20 | 68,28 | 64,34 | 3,94 | 8,00 | 3,00 | 0,47 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 20,89 | | 20,89 | - | 68,49 | 0,00 | 1,43 | | | 1,90 |
| 14.08.15 | 24,00 | * | 148,32 | 128,46 | 19,86 | 68,13 | 64,06 | 4,07 | 8,00 | 3,00 | 0,49 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | 20,55 | | 20,55 | - | 68,35 | 0,00 | 1,40 | | | 1,89 |
| 15.08.15 | 24,00 | * | 144,81 | 127,81 | 17,00 | 68,29 | 64,14 | 4,15 | 8,00 | 3,00 | 0,50 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,64 | | 17,64 | - | 68,50 | 0,00 | 1,21 | | | 1,70 |
| 16.08.15 | 24,00 | * | 147,38 | 128,08 | 19,29 | 68,04 | 63,90 | 4,14 | 8,00 | 3,00 | 0,49 | 19,29 | 0,00 | 0,00 | 19,98 | | 19,98 | - | 68,27 | 0,00 | 1,36 | | | 1,86 |
| 17.08.15 | 24,00 | * | 147,76 | 127,42 | 20,34 | 68,19 | 63,95 | 4,23 | 8,00 | 3,00 | 0,50 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 21,05 | | 21,05 | - | 68,39 | 0,00 | 1,44 | | | 1,94 |
| 18.08.15 | 24,00 | * | 148,32 | 126,93 | 21,39 | 68,03 | 63,82 | 4,21 | 8,00 | 3,00 | 0,49 | 21,39 | 0,00 | 0,00 | 22,12 | | 22,12 | - | 68,25 | 0,00 | 1,51 | | | 2,00 |
| 19.08.15 | 24,00 | * | 154,34 | 130,24 | 24,10 | 68,26 | 64,13 | 4,13 | 8,00 | 3,00 | 0,49 | 24,10 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | | 24,89 | - | 68,45 | 0,00 | 1,70 | | | 2,20 |
| 20.08.15 | 24,00 | * | 156,30 | 133,41 | 22,89 | 68,38 | 64,40 | 3,98 | 8,00 | 3,00 | 0,49 | 22,89 | 0,00 | 0,00 | 23,65 | | 23,65 | - | 68,58 | 0,00 | 1,62 | | | 2,11 |
| 21.08.15 | 24,00 | * | 155,19 | 133,15 | 22,04 | 68,39 | 64,44 | 3,96 | 8,00 | 3,00 | 0,49 | 22,04 | 0,00 | 0,00 | 22,79 | | 22,79 | - | 68,60 | 0,00 | 1,56 | | | 2,05 |
| 22.08.15 | 24,00 | * | 152,00 | 131,77 | 20,24 | 68,55 | 64,49 | 4,06 | 8,00 | 3,00 | 0,50 | 20,24 | 0,00 | 0,00 | 20,95 | | 20,95 | - | 68,75 | 0,00 | 1,44 | | | 1,94 |
| 23.08.15 | 24,00 | * | 152,06 | 130,40 | 21,66 | 68,73 | 64,68 | 4,05 | 8,00 | 3,00 | 0,49 | 21,66 | 0,00 | 0,00 | 22,41 | | 22,41 | - | 68,95 | 0,00 | 1,54 | | | 2,03 |
| Среднее | 24,00 | - | 154,16 | 133,71 | 20,45 | 68,23 | 64,27 | 3,96 | 8,00 | 3,00 | 0,49 | 20,45 | | - | 21,16 | - | 21,16 | - | 68,45 | - | 1,45 | - | - | 1,94 |
| Итого | 744,00 | | 4778,82 | 4144,93 | 633,90 | | | | | | 15,17 | 633,90 | 0,00 | 0,00 | 655,85 | 0,00 | 655,85 | 0,00 | | | 44,89 | 0,00 | 0,00 | 60,07 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.07.15 02:00 | 36440,75 | 28310,40 | 8662,87 | 0,00 | 8872,87 | 0,00 | 1396,48 | 630,11 | - |
| | 24.08.15 01:00 | 41210,71 | 32447,66 | 10762,59 | 0,00 | 11017,85 | 0,00 | 1396,44 | 773,94 | - |

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -11,75 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **655,85** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«31» 08 15 г.