

Объект: ЖК2 Нежского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабьинская 76 / С/ОУ-ПВС  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТеплоком"  
 Источник: Отопительный котел

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за август 2015  
 Договор: 9973.038.1  
 Строит. адрес: Бабьинская 76  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подключения: Девятубная

Установленные приборы: Часовые и стрелочные арматуры в фидерах: ВК7-207/45-(С)-0815.0х  
 Вычислитель: БК7-7 № 207145  
 Подарш.тр.(M1): расходемер: ПРМЧ 40 Глино= 0.1  
 Оборот.тр.(M2): расходемер: ПРМЧ 40 Глино= 0.1  
 Т.д. ПЭС(М3): расходемер: ПРМЧ 32 Глино= 0.067  
 Тр.Цирк.ПЭС(М4): расходемер: Глино=  
 Тр.политики(У5): расходемер: Глино=  
 Расчетный алгоритм: знач. Q=M1\*(Pi-hv)M2\*(Pi-hv)M3\*(Pi-hv)M4\*(Pi-hv)M5\*(Pi-hv)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.307 Qлет=0.2006  
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/сут: Qот.ср.=0.9912 Qлет.ср.=0.6348  
 Расчетные расходы (ср.сут.), Гкал/сут: Qот.ср.=0.9912 Qлет.ср.=0.6348

Дата	Тп		Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплоснабж.			
	М1	М2	М3	М4	М5	М6	М7	М8	М9	М10	М11	М12		Гкал		
24.07.15	24.00	88.38	69.98	18.40	69.03	68.77	0.26	7.00	5.00	-0.04	19.20	-	19.60	69.09	1.33	
25.07.15	24.00	87.49	70.05	17.44	68.89	68.64	0.25	7.00	5.00	-0.03	18.11	-	19.60	68.97	1.22	
26.07.15	24.00	90.52	71.39	19.13	69.02	68.78	0.24	7.00	5.00	-0.02	19.70	-	20.14	69.08	1.36	
27.07.15	24.00	89.07	70.13	18.94	69.13	68.88	0.25	7.00	5.00	-0.03	19.56	-	20.01	69.25	1.33	
28.07.15	24.00	88.98	70.81	18.17	69.20	68.94	0.26	7.00	5.00	-0.02	18.70	-	19.11	69.34	1.30	
29.07.15	24.00	89.22	71.09	18.13	69.15	68.90	0.25	7.00	5.00	-0.04	18.83	-	19.21	69.28	1.31	
30.07.15	24.00	88.19	71.25	16.94	68.86	68.64	0.22	7.00	5.00	-0.02	17.48	-	19.21	68.86	1.21	
31.07.15	24.00	92.32	71.24	21.08	68.85	68.58	0.27	7.00	5.00	-0.03	21.77	-	22.26	68.99	1.50	
01.08.15	24.00	90.48	70.12	20.36	69.21	68.96	0.25	7.00	5.00	-0.03	21.06	-	21.52	69.29	1.46	
02.08.15	24.00	91.08	71.19	19.89	68.83	68.58	0.25	7.00	5.00	-0.03	20.65	-	21.10	68.94	1.42	
03.08.15	24.00	89.82	71.34	18.48	69.04	68.80	0.24	7.00	5.00	-0.03	19.21	-	19.63	69.12	1.33	
04.08.15	24.00	89.18	71.08	18.10	69.20	68.95	0.25	7.00	5.00	-0.03	18.79	-	19.20	69.30	1.32	
05.08.15	24.00	88.30	70.02	18.28	69.04	68.78	0.26	7.00	5.00	-0.02	19.00	-	19.40	69.14	1.28	
06.08.15	24.00	85.37	69.11	16.26	69.28	69.02	0.26	7.00	5.00	-0.02	16.90	-	17.26	69.38	1.17	
07.08.15	24.00	88.41	69.94	18.47	69.15	68.91	0.24	7.00	5.00	-0.02	19.09	-	19.50	69.27	1.32	
08.08.15	24.00	86.55	69.54	17.01	69.05	68.80	0.25	7.00	5.00	-0.03	17.73	-	18.09	69.19	1.21	
09.08.15	24.00	86.21	69.57	16.64	69.19	68.95	0.24	7.00	5.00	-0.04	17.43	-	17.78	69.27	1.38	
10.08.15	24.00	89.09	70.09	19.00	69.09	68.85	0.24	7.00	5.00	-0.04	19.85	-	20.27	69.21	1.31	
11.08.15	24.00	88.58	70.50	18.08	69.06	68.81	0.25	7.00	5.00	-0.04	18.90	-	19.32	69.19	1.27	
12.08.15	24.00	87.38	70.41	16.97	69.20	68.96	0.24	7.00	5.00	-0.04	17.22	-	18.13	69.30	1.23	
13.08.15	24.00	87.31	70.32	16.99	69.11	68.88	0.23	7.00	5.00	-0.04	17.75	-	18.13	69.21	1.23	
14.08.15	24.00	86.93	70.26	16.67	69.03	68.78	0.25	7.00	5.00	-0.04	17.45	-	17.83	69.10	1.21	
15.08.15	24.00	85.69	69.58	16.11	69.18	68.92	0.26	7.00	5.00	-0.02	16.75	-	17.11	69.29	1.16	
16.08.15	24.00	88.55	70.28	18.78	68.97	68.68	0.29	7.00	5.00	-0.03	19.48	-	19.92	69.13	1.35	
17.08.15	24.00	89.97	69.69	20.28	69.03	68.74	0.29	7.00	5.00	-0.03	21.09	-	21.54	69.16	1.46	
18.08.15	24.00	89.66	69.49	20.17	68.93	68.64	0.29	7.00	5.00	-0.03	20.91	-	21.34	69.05	1.45	
19.08.15	24.00	90.82	71.56	19.26	69.14	68.87	0.27	7.00	5.00	-0.02	19.83	-	20.27	69.18	1.45	
20.08.15	24.00	94.58	72.84	21.74	69.21	68.94	0.27	7.00	5.00	-0.02	22.37	-	22.84	69.36	1.55	
21.08.15	24.00	92.09	72.51	19.58	69.25	68.98	0.27	7.00	5.00	-0.02	20.15	-	20.62	69.41	1.40	
22.08.15	24.00	90.41	71.62	18.79	69.32	69.06	0.26	7.00	5.00	-0.01	19.28	-	19.72	69.44	1.34	
23.08.15	24.00	91.43	71.11	20.32	69.63	69.35	0.28	7.00	5.00	-0.02	20.92	-	21.37	69.85	1.46	
Среднее	24.00	89.10	70.57	18.53	69.11	68.85	0.26	7.00	5.00	-0.03	19.21	-	19.63	69.21	1.33	
Итого	744.00	2762.06	2187.60	574.46	2187.60	2187.60	0.88	74.00	50.00	-0.88	595.66	0.00	608.61	608.61	0.00	41.24

Показания счетчиков на момент: 24.07.15 01:00: 30854.01, 23750.60, 7321.23, 7822.30, 1198.22, 1498.08  
 24.08.15 01:00: 33616.07, 28938.20, 7916.89, 8110.91, 1198.22, 1498.08

Период расчета по среднему: 24.07.15 01:00 - 24.08.15 01:00  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 18.54 Гкал  
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: 30.20 Гкал  
 Период превышения t2: 11.04 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: -1.04 Гкал  
 Итого по приборам учета: 608.61 Гкал  
 Итого по приборам учета: 608.61 Гкал

АО "ДомТеплоком"  
 Управляющая энергосбыта  
 Отдел обслуживания клиентов  
 ОТЧЕТ ПРИИМЛ

8108