Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9974.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 78
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0815.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,54

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	154,52	144,41	10,11	69,21	65,21	4,00	7,00	5,00	0,55	10,11	-	-	10,63		10,63	-	69,24	-	0,74			1,28
25.07.15	24,00	-	155,02	144,48	10,54	69,08	65,15	3,93	7,00	5,00	0,62	10,54	-	-	11,07		11,07	-	69,11	-	0,69			1,31
26.07.15	24,00	-	158,95	147,40	11,55	69,20	65,37	3,83	7,00	5,00	0,62	11,55	-	-	12,13		12,13	-	69,24	-	0,76			1,37
27.07.15	24,00	-	156,48	145,24	11,24	69,32	65,48	3,84	7,00	5,00	0,61	11,24	-	-	11,83		11,83	-	69,34	-	0,74			1,34
28.07.15	24,00	-	157,36	146,35	11,01	69,38	65,53	3,85	7,00	5,00	0,62	11,01	-	-	11,60		11,60	-	69,41	-	0,72			1,34
29.07.15	24,00	-	158,04	147,11	10,93	69,34	65,46	3,88	7,00	5,00	0,62	10,93	-	-	11,54		11,54	-	69,36	-	0,72			1,34
30.07.15	24,00	-	158,98	147,38	11,60	69,07	65,24	3,83	7,00	5,00	0,62	11,60	-	-	12,19		12,19	-	69,10	-	0,76			1,37
31.07.15	24,00	-	158,84	147,48	11,36	69,03	65,09	3,94	7,00	5,00	0,63	11,36	-	-	11,96		11,96	-	69,06	-	0,74			1,37
01.08.15	24,00	-	155,29	145,08	10,21	69,40	65,41	3,99	7,00	5,00	0,63	10,21	-	-	10,75		10,75	-	69,43	-	0,67			1,29
02.08.15	24,00	-	157,96	147,54	10,42	69,01	65,09	3,92	7,00	5,00	0,63	10,42	-	-	11,00		11,00	-	69,04	-	0,68			1,30
03.08.15	24,00	-	159,60	148,45	11,15	69,24	65,30	3,94	7,00	5,00	0,64	11,15	-	-	11,70		11,70	-	69,27	-	0,73			1,37
04.08.15	24,00	-	157,88	147,98	9,90	69,38	65,44	3,94	7,00	5,00	0,63	9,90	-	-	10,39		10,39	-	69,41	-	0,65			1,28
05.08.15	24,00	-	155,82	145,91	9,91	69,22	65,30	3,92	7,00	5,00	0,62	9,91	-	-	10,47		10,47	-	69,25	-	0,65			1,27
06.08.15	24,00	-	153,77	144,32	9,45	69,47	65,47	4,00	7,00	5,00	0,62	9,45	-	-	9,93		9,93	-	69,49	-	0,62			1,24
07.08.15	24,00	-	155,03	146,07	8,96	69,33	65,45	3,88	7,00	5,00	0,61	8,96	-	-	9,50		9,50	-	69,36	-	0,59			1,19
08.08.15	24,00	-	152,76	144,97	7,79	69,22	65,33	3,89	7,00	5,00	0,60	7,79	-	-	8,24		8,24	-	69,25	-	0,51			1,11
09.08.15	24,00	-	154,19	144,47	9,72	69,37	65,55	3,82	7,00	5,00	0,60	9,72	-	-	10,18		10,18	-	69,40	-	0,64			1,23
10.08.15	24,00	-	155,85	145,23	10,62	69,26	65,42	3,84	7,00	5,00	0,61	10,62	-	-	11,09		11,09	-	69,29	-	0,69			1,30
11.08.15	24,00	-	154,90	145,89	9,01	69,23	65,34	3,89	7,00	5,00	0,61	9,01	-	-	9,52		9,52	-	69,26	-	0,59			1,20
12.08.15	24,00	-	155,71	145,39	10,32	69,37	65,51	3,86	7,00	5,00	0,61	10,32	-	-	10,85		10,85	-	69,40	-	0,68			1,28
13.08.15	24,00	-	154,77	144,77	10,00	69,29	65,45	3,84	7,00	5,00	0,60	10,00	-	-	10,52		10,52	-	69,32	-	0,65			1,26
14.08.15	24,00	-	154,80	144,36	10,44	69,21	65,23	3,98	7,00	5,00	0,62	10,44	-	-	10,93		10,93	-	69,24	-	0,68			1,30
15.08.15	24,00	-	153,65	143,20	10,45	69,35	65,36	3,99	7,00	5,00	0,62	10,45	-	-	10,95		10,95	-	69,38	-	0,68			1,31
16.08.15	24,00	-	157,26	143,32	13,94	69,15	65,14	4,01	7,00	5,00	0,63	13,94	-	-	14,57		14,57	-	69,17	-	0,91			1,54
17.08.15	24,00	-	157,77	143,21	14,56	69,23	65,15	4,08	7,00	5,00	0,65	14,56	-	-	15,19		15,19	-	69,26	-	0,95			1,60
18.08.15	24,00	-	154,84	143,06	11,78	69,12	64,96	4,16	7,00	5,00	0,65	11,78	-	-	12,33		12,33	-	69,15	-	0,77			1,42
19.08.15	24,00	-	161,38	147,47	13,91	69,33	65,31	4,02	7,00	5,00	0,65	13,91	-	-	14,54		14,54	-	69,37	-	0,91			1,56
20.08.15	24,00	-	162,95	150,53	12,42	69,39	65,46	3,93	7,00	5,00	0,64	12,42	-	-	13,02		13,02	-	69,42	-	0,82			1,46
21.08.15	24,00	-	160,22	150,02	10,20	69,42	65,54	3,88	7,00	5,00	0,63	10,20	-	-	10,72		10,72	-	69,44	-	0,67			1,30
22.08.15	24,00	-	159,49	148,08	11,41	69,50	65,60	3,90	7,00	5,00	0,63	11,41	-	-	12,09		12,09	-	69,53	-	0,75			1,38
23.08.15	24,00	-	159,07	146,83	12,24	69,80	65,88	3,92	7,00	5,00	0,63	12,24	-	-	12,88		12,88	-	69,81	-	0,81			1,44
Среднее	24,00	-	156,88	146,00	10,88	69,29	65,36	3,93	7,00	5,00	0,62	10,88	-	-	11,43	-	11,43	-	69,32	-	0,71	-	-	1,33
Итого	744,00		4863,15	4526,00	337,15						19,20	337,15	0,00	0,00	354,31	0,00	354,31	0,00			22,12	0,00	0,00	41,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	3835,72	3204,68	0,00	-	0,00	-	48,54	-	
	24.08.15 02:00	8705,68	7736,99	0,00	-	0,00	-	89,93	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -6,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **354,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«31» 08 15 г.