Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 89-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0815.txt
Режим (схема): 0;7
Вычислитель: СПТ-943 № 14858

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,54

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	*	33,80	14,34	19,45	66,11	63,82	2,29	5,00	4,00	-0,01	20,22	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	-	65,66	0,00	1,33			1,32
25.07.15	24,00	*	34,86	14,27	20,59	65,96	63,62	2,33	5,00	4,00	-0,01	21,34	0,00	0,00	21,77	0,00	21,77	-	65,59	0,00	1,40			1,39
26.07.15	24,00	*	36,58	17,52	19,07	66,21	64,05	2,15	5,00	4,00	0,01	19,64	0,00	0,00	20,04	0,00	20,04	-	65,79	0,00	1,29			1,30
27.07.15	24,00	*	37,49	19,39	18,09	66,60	64,67	1,93	5,00	4,00	0,01	18,57	0,00	0,00	18,95	0,00	18,95	-	66,21	0,00	1,23			1,24
28.07.15	24,00	*	39,73	18,47	21,25	66,67	64,63	2,03	5,00	4,00	0,01	21,84	0,00	0,00	22,28	0,00	22,28	-	66,26	0,00	1,45			1,45
29.07.15	24,00	*	38,57	19,79	18,78	66,67	64,68	1,99	5,00	4,00	0,02	19,26	0,00	0,00	19,66	0,00	19,66	-	66,28	0,00	1,28			1,29
30.07.15	24,00	*	37,83	18,72	19,11	66,55	64,60	1,95	5,00	4,00	0,02	19,57	0,00	0,00	19,97	0,00	19,97	-	66,10	0,00	1,29			1,31
31.07.15	24,00	*	36,77	17,15	19,62	66,19	64,02	2,17	5,00	4,00	0,02	20,08	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49	-	65,79	0,00	1,32			1,34
01.08.15	24,00	*	36,62	17,61	19,01	66,56	64,49	2,08	5,00	4,00	0,02	19,42	0,00	0,00	19,82	0,00	19,82	-	66,14	0,00	1,28			1,30
02.08.15	24,00	*	38,44	18,13	20,30	66,33	64,19	2,13	5,00	4,00	0,01	20,91	0,00	0,00	21,33	0,00	21,33	-	65,93	0,00	1,38			1,39
03.08.15	24,00	*	38,55	19,47	19,08	66,48	64,55	1,93	5,00	4,00	0,02	19,52	0,00	0,00	19,92	0,00	19,92	-	66,00	0,00	1,29			1,31
04.08.15	24,00	*	41,58	17,92	23,66	66,84	64,76	2,08	5,00	4,00	-0,01	24,57	0,00	0,00	25,07	0,00	25,07	-	66,43	0,00	1,63			1,62
05.08.15	24,00	*	37,98	18,71	19,26	66,52	64,40	2,12	5,00	4,00	-0,03	20,51	0,00	0,00	20,92	0,00	20,92	-	66,02	0,00	1,35			1,32
06.08.15	24,00	*	36,44	18,70	17,74	66,61	64,67	1,94	5,00	4,00	0,02	18,19	0,00	0,00	18,55	0,00	18,55	-	66,15	0,00	1,20			1,22
07.08.15	24,00	*	36,50	19,28	17,21	66,66	64,74	1,92	5,00	4,00	0,02	17,62	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	-	66,31	0,00	1,17			1,19
08.08.15	24,00	*	37,38	19,28	18,09	66,49	64,66	1,83	5,00	4,00	0,02	18,51	0,00	0,00	18,88	0,00	18,88	-	66,07	0,00	1,22			1,24
09.08.15	24,00	*	38,49	18,75	19,75	66,72	64,89	1,83	5,00	4,00	0,01	20,28	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	-	66,29	0,00	1,34			1,35
10.08.15	24,00	*	37,77	19,28	18,49	66,66	64,82	1,84	5,00	4,00	0,01	18,95	0,00	0,00	19,33	0,00	19,33	-	66,18	0,00	1,25			1,27
11.08.15	24,00	*	38,34	18,71	19,63	66,50	64,54	1,97	5,00	4,00	0,01	20,12	0,00	0,00	20,53	0,00	20,53	-	66,05	0,00	1,33			1,34
12.08.15	24,00	*	35,79	18,94	16,85	66,66	64,76	1,91	5,00	4,00	0,02	17,26	0,00	0,00	17,61	0,00	17,61	-	66,19	0,00	1,14			1,16
13.08.15	24,00	*	36,79	18,14	18,64	66,67	64,64	2,03	5,00	4,00	0,02	19,05	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	-	66,26	0,00	1,26			1,28
14.08.15	24,00	*	36,95	19,47	17,48	66,54	64,54	2,00	5,00	4,00	0,02	17,87	0,00	0,00	18,24	0,00	18,24	-	66,08	0,00	1,18			1,20
15.08.15	24,00	*	38,21	18,99	19,22	66,68	64,70	1,98	5,00	4,00	0,02	19,60	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	-	66,21	0,00	1,30			1,32
16.08.15	24,00	*	37,82	18,50	19,32	66,42	64,24	2,18	5,00	4,00	0,01	19,88	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28	-	65,96	0,00	1,31			1,32
17.08.15	24,00	*	37,46	17,91	19,55	66,49	64,29	2,21	5,00	4,00	0,02	20,05	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46	-	66,02	0,00	1,32			1,34
18.08.15	24,00	*	37,48	17,94	19,54	66,34	64,11	2,23	5,00	4,00	0,02	20,08	0,00	0,00	20,48	0,00	20,48	-	65,80	0,00	1,32			1,34
19.08.15	24,00	*	37,79	19,33	18,46	66,49	64,42	2,07	5,00	4,00	0,02	18,86	0,00	0,00	19,24	0,00	19,24	-	66,02	0,00	1,24			1,27
20.08.15	24,00	*	41,75	19,30	22,45	66,81	64,76	2,05	5,00	4,00	0,01	23,05	0,00	0,00	23,52	0,00	23,52	-	66,42	0,00	1,53			1,54
21.08.15	24,00	*	38,90	20,86	18,04	66,68	64,71	1,97	5,00	4,00	0,02	18,51	0,00	0,00	18,88	0,00	18,88	-	66,28	0,00	1,23			1,24
22.08.15	24,00	*	37,69	20,66	17,02	66,73	64,79	1,94	5,00	4,00	0,02	17,37	0,00	0,00	17,73	0,00	17,73	-	66,32	0,00	1,15			1,18
23.08.15	24,00	*	39,29	19,09	20,20	66,87	64,79	2,08	5,00	4,00	0,01	20,71	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13	-	66,53	0,00	1,38			1,39
Среднее	24,00	-	37,73	18,54	19,19	66,54	64,50	2,04	5,00	4,00	0,01	19,72	-	-	20,12	-	20,12	-	66,11	-	1,30	-	-	1,32
Итого	744,00		1169,60	574,63	594,97						0,35	611,41	0,00	0,00	623,80	0,00	623,80	0,00			40,42	0,00	0,00	40,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 02:00	75977,25	61654,34	16275,50	0,00	16654,35	0,00	3112,61	1152,88	-
	24.08.15 01:00	77145,82	62229,00	16885,70	0,00	17276,92	0,00	3153,32	1193,22	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -11,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **623,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«31» 08 15 г.
печать энергосбыта