Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9001.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-0815.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,54

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	51,94	40,93	11,01	67,45	66,93	0,52	7,00	5,00	0,10	10,07	-	-	10,27	-	10,27	-	67,05	-	0,67			0,77
25.07.15	24,00	-	52,69	41,05	11,64	67,36	66,84	0,52	7,00	5,00	0,09	10,75	-	-	10,97	-	10,97	-	67,01	-	0,72			0,81
26.07.15	24,00	-	59,16	47,98	11,18	67,65	67,20	0,45	7,00	5,00	0,09	10,25	-	-	10,45	-	10,45	-	67,25	-	0,69			0,78
27.07.15	24,00	-	61,91	50,38	11,53	67,89	67,47	0,42	7,00	5,00	0,10	10,38	-	-	10,59	-	10,59	-	67,53	-	0,70			0,81
28.07.15	24,00	-	62,01	50,65	11,36	67,96	67,53	0,43	7,00	5,00	0,12	10,10	-	-	10,32	-	10,32	-	67,60	-	0,68			0,80
29.07.15	24,00	-	62,41	51,29	11,12	67,92	67,50	0,42	7,00	5,00	0,11	9,84	-	-	10,01	-	10,01	-	67,55	-	0,67			0,78
30.07.15	24,00	-	63,21	51,40	11,81	67,68	67,28	0,40	7,00	5,00	0,11	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	67,24	-	0,71			0,82
31.07.15	24,00	-	63,41	51,14	12,27	67,69	67,25	0,44	7,00	5,00	0,11	11,04	-	-	11,25	-	11,25	-	67,37	-	0,74			0,85
01.08.15	24,00	-	61,73	49,56	12,17	67,95	67,51	0,44	7,00	5,00	0,12	10,91	-	-	11,13	-	11,13	-	67,53	-	0,74			0,85
02.08.15	24,00	-	62,03	50,00	12,03	67,64	67,22	0,42	7,00	5,00	0,11	10,80	-	-	11,01	-	11,01	-	67,24	-	0,73			0,84
03.08.15	24,00	-	62,25	49,99	12,26	67,84	67,41	0,43	7,00	5,00	0,11	11,00	-	-	11,21	-	11,21	-	67,40	-	0,74			0,85
04.08.15	24,00	-	61,01	49,12	11,89	67,95	67,50	0,45	7,00	5,00	0,11	10,63	-	-	10,84	-	10,84	-	67,59	-	0,72			0,83
05.08.15	24,00	-	59,97	48,05	11,92	67,78	67,33	0,45	7,00	5,00	0,11	10,65	-	-	10,88	-	10,88	-	67,37	-	0,72			0,83
06.08.15	24,00	-	59,15	47,16	11,99	68,00	67,54	0,46	7,00	5,00	0,13	10,59	-	-	10,82	-	10,82	-	67,69	-	0,72			0,84
07.08.15	24,00	-	59,94	48,06	11,88	67,93	67,49	0,44	7,00	5,00	0,12	10,55	-	-	10,76	-	10,76	-	67,58	-	0,71			0,83
08.08.15	24,00	-	58,88	48,34	10,54	67,84	67,41	0,43	7,00	5,00	0,12	9,09	-	-	9,29	-	9,29	-	67,43	-	0,61			0,74
09.08.15	24,00	-	59,25	47,74	11,51	67,97	67,54	0,43	7,00	5,00	0,12	10,13	-	-	10,35	-	10,35	-	67,55	-	0,69			0,80
10.08.15	24,00	-	59,70	48,08	11,62	67,83	67,40	0,43	7,00	5,00	0,12	10,21	-	-	10,44	-	10,44	-	67,46	-	0,69			0,81
11.08.15	24,00	-	59,82	48,18	11,64	67,85	67,42	0,43	7,00	5,00	0,13	10,22	-	-	10,45	-	10,45	-	67,47	-	0,69			0,82
12.08.15	24,00	-	58,89	48,09	10,80	67,96	67,53	0,43	7,00	5,00	0,12	9,44	-	-	9,63	-	9,63	-	67,59	-	0,64			0,76
13.08.15	24,00	-	58,59	47,81	10,78	67,92	67,48	0,44	7,00	5,00	0,09	9,77	-	-	9,98	-	9,98	-	67,45	-	0,66			0,75
14.08.15	24,00	-	59,69	49,01	10,68	67,85	67,43	0,42	7,00	5,00	0,13	9,18	-	-	9,38	-	9,38	-	67,35	-	0,62			0,75
15.08.15	24,00	-	59,62	48,30	11,32	67,95	67,50	0,45	7,00	5,00	0,13	9,82	-	-	10,02	-	10,02	-	67,58	-	0,66			0,79
16.08.15	24,00	-	59,90	47,18	12,72	67,75	67,27	0,48	7,00	5,00	0,13	11,26	-	-	11,49	-	11,49	-	67,42	-	0,76			0,89
17.08.15	24,00	-	58,29	46,36	11,93	67,77	67,28	0,49	7,00	5,00	0,13	10,51	-	-	10,74	-	10,74	-	67,39	-	0,71			0,83
18.08.15	24,00	-	58,38	46,37	12,01	67,70	67,23	0,47	7,00	5,00	0,12	10,61	-	-	10,84	-	10,84	-	67,27	-	0,71			0,84
19.08.15	24,00	-	61,38	49,30	12,08	67,91	67,47	0,44	7,00	5,00	0,12	10,62	-	-	10,83	-	10,83	-	67,48	-	0,72			0,84
20.08.15	24,00	-	63,09	50,75	12,34	67,98	67,54	0,44	7,00	5,00	0,13	10,83	-	-	11,05	-	11,05	-	67,64	-	0,73			0,86
21.08.15	24,00	-	62,13	50,97	11,16	67,96	67,53	0,43	7,00	5,00	0,13	9,67	-	-	9,89	-	9,89	-	67,56	-	0,66			0,78
22.08.15	24,00	-	62,25	50,41	11,84	67,96	67,52	0,44	7,00	5,00	0,13	10,41	-	-	10,62	-	10,62	-	67,62	-	0,70			0,83
23.08.15	24,00		60,09	48,46	11,63	67,83	67,39	0,44	7,00	5,00	0,12	10,33	-	-	10,54	-	10,54	-	67,44	-	0,70	-	-	0,81
Среднее	24,00	-	60,09	48,46	11,63	67,83	67,39	0,44	7,00	5,00	0,12	10,33	-	-	10,54	-	10,54	-	67,44	-	0,70	-	-	0,81
Итого	744,00		1862,77	1502,11	360,66						3,59	320,23	0,00	0,00	326,85	0,00	326,85	0,00			21,60	0,00	0,00	25,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	825,42	695,25	146,76	-	149,60	-	9,15	-	-
	24.08.15 03:00	2693,42	2201,93	467,45	-	476,91	-	34,39	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -5,94 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **326,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
Дата получения

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«31» 08 15 г.
печать энергосбыта