Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9002.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0815.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 Режим (схема): 3003

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	46,64	37,63	9,01	67,69	67,18	0,51	7,00	5,00	0,05	8,56	0,00	8,56	8,75	0,00	8,75	-	67,45	33,86	0,58			0,63
25.07.15	24,00	-	47,47	37,60	9,87	67,49	66,96	0,53	7,00	5,00	0,05	9,44	0,00	9,44	9,63	0,00	9,63	-	67,33	33,59	0,64			0,69
26.07.15	24,00	-	52,79	42,99	9,80	67,75	67,30	0,45	7,00	5,00	0,06	9,31	0,00	9,31	9,50	0,00	9,50	-	67,62	33,99	0,63			0,69
27.07.15	24,00	-	55,50	45,93	9,57	68,00	67,58	0,42	7,00	5,00	0,06	9,10	0,00	9,10	9,29	0,00	9,29	-	67,86	34,27	0,62			0,67
28.07.15	24,00	-	54,68	46,29	8,39	68,05	67,63	0,42	7,00	5,00	0,06	7,94	0,00	7,94	8,10	0,00	8,10	-	67,92	34,08	0,54			0,60
29.07.15	24,00	-	55,19	46,74	8,45	68,04	67,63	0,41	7,00	5,00	0,06	7,95	0,00	7,95	8,13	0,00	8,13	-	67,89	34,08	0,54			0,60
30.07.15	24,00	-	56,15	47,02	9,13	67,89	67,50	0,39	7,00	5,00	0,06	8,58	0,00	8,58	8,77	0,00	8,77	-	67,69	34,08	0,58			0,64
31.07.15	24,00	-	56,17	47,02	9,15	67,71	67,29	0,42	7,00	5,00	0,06	8,60	0,00	8,60	8,79	0,00	8,79	-	67,60	33,53	0,58			0,64
01.08.15	24,00	-	54,99	45,26	9,73	68,12	67,69	0,43	7,00	5,00	0,06	9,20	0,00	9,20	9,40	0,00	9,40	-	67,93	33,41	0,62			0,69
02.08.15	24,00	-	56,05	45,68	10,37	67,75	67,32	0,43	7,00	5,00	0,06	9,83	0,00	9,83	10,04	0,00	10,04	-	67,62	33,09	0,66			0,73
03.08.15	24,00	-	55,32	45,77	9,55	67,96	67,53	0,43	7,00	5,00	0,06	9,00	0,00	9,00	9,20	0,00	9,20	-	67,81	33,17	0,61			0,67
04.08.15	24,00	-	54,68	45,43	9,25	68,12	67,69	0,43	7,00	5,00	0,05	8,79	0,00	8,79	8,98	0,00	8,98	-	67,95	33,46	0,60			0,65
05.08.15	24,00	-	53,98	44,17	9,81	67,90	67,46	0,44	7,00	5,00	0,05	9,38	0,00	9,38	9,57	0,00	9,57	-	67,80	33,79	0,64			0,69
06.08.15	24,00	-	51,76	43,23	8,53	68,14	67,68	0,46	7,00	5,00	0,05	8,11	0,00	8,11	8,30	0,00	8,30	-	67,99	34,34	0,55			0,60
07.08.15	24,00	-	53,18	44,11	9,07	68,05	67,61	0,44	7,00	5,00	0,05	8,60	0,00	8,60	8,79	0,00	8,79	-	67,94	35,00	0,58			0,64
08.08.15	24,00	-	53,94	44,24	9,70	67,92	67,48	0,44	7,00	5,00	0,06	9,20	0,00	9,20	9,39	0,00	9,39	-	67,83	35,21	0,62			0,68
09.08.15	24,00	-	52,97	43,97	9,00	68,10	67,68	0,42	7,00	5,00	0,06	8,45	0,00	8,45	8,65	0,00	8,65	-	67,92	35,62	0,57			0,63
10.08.15	24,00	-	54,27	44,01	10,26	68,02	67,61	0,41	7,00	5,00	0,06	9,69	0,00	9,69	9,90	0,00	9,90	-	67,85	35,70	0,66			0,72
11.08.15	24,00	-	54,28	44,17	10,11	67,91	67,48	0,43	7,00	5,00	0,06	9,59	0,00	9,59	9,78	0,00	9,78	-	67,79	35,62	0,65			0,71
12.08.15	24,00	-	52,98	44,07	8,91	68,12	67,70	0,42	7,00	5,00	0,06	8,38	0,00	8,38	8,57	0,00	8,57	-	67,96	35,87	0,57			0,63
13.08.15	24,00	-	54,18	44,57	9,61	68,08	67,66	0,42	7,00	5,00	0,06	9,09	0,00	9,09	9,28	0,00	9,28	-	67,95	35,74	0,62			0,68
14.08.15	24,00	-	54,27	44,75	9,52	67,99	67,57	0,42	7,00	5,00	0,06	8,92	0,00	8,92	9,12	0,00	9,12	-	67,85	35,03	0,61			0,67
15.08.15	24,00	-	54,77	44,29	10,48	68,11	67,67	0,44	7,00	5,00	0,07	9,86	0,00	9,86	10,10	0,00	10,10	-	68,02	34,94	0,67			0,74
16.08.15	24,00	-	54,25	43,42	10,83	67,87	67,42	0,45	7,00	5,00	0,06	10,25	0,00	10,25	10,46	0,00	10,46	-	67,79	34,42	0,69			0,76
17.08.15	24,00	-	53,00	42,64	10,36	67,96	67,49	0,47	7,00	5,00	0,73	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	9,94	-	67,88	34,36	0,00			0,73
18.08.15	24,00	-	52,25	42,46	9,79	67,82	67,37	0,45	7,00	5,00	0,07	9,12	0,00	9,12	9,31	0,00	9,31	-	67,69	34,06	0,62			0,68
19.08.15	24,00	-	55,13	44,76	10,37	68,02	67,59	0,43	7,00	5,00	0,06	9,77	0,00	9,77	9,96	0,00	9,96	-	67,85	34,18	0,66			0,73
20.08.15	24,00	-	56,78	46,93	9,85	68,11	67,69	0,42	7,00	5,00	0,06	9,29	0,00	9,29	9,47	0,00	9,47	-	67,97	34,57	0,63			0,69
21.08.15	24,00	-	57,09	46,72	10,37	68,07	67,64	0,43	7,00	5,00	0,07	9,74	0,00	9,74	9,93	0,00	9,93	-	68,00	34,85	0,66			0,73
22.08.15	24,00	-	57,17	46,12	11,05	68,14	67,72	0,42	7,00	5,00	0,07	10,38	0,00	10,38	10,61	0,00	10,61	-	68,07	35,02	0,71			0,78
23.08.15	24,00	-	54,57	45,44	9,13	68,28	67,82	0,46	7,00	5,00	0,07	8,42	0,00	8,42	8,61	0,00	8,61	-	68,31	35,13	0,58			0,65
Среднее	24,00	-	54,08	44,43	9,65	67,97	67,54	0,44	7,00	5,00	0,08	8,79	-	8,79	9,30	-	9,30	-	67,84	34,45	0,60	-	-	0,68
Итого	744,00		1676,45	1377,43	299,02						2,51	272,54	0,00	272,54	288,32	0,00	288,32	0,00			18,49	0,00	0,00	21,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	756,62	640,84	144,98	0,00	147,51	0,00	7,71	-	-
	24.08.15 02:00	2435,30	2020,28	427,45	0,00	436,03	0,00	28,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -5,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **288,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 15 г.