Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9006.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 97-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0815.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 206917

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,54

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,25	66,56	0,69	7,00	5,00	-0,80	11,95	-	-	12,20	-	12,20	-	66,81	-	0,80			0,00
25.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,05	66,37	0,68	7,00	5,00	-0,70	10,37	-	-	10,56	-	10,56	-	66,63	-	0,70			0,00
26.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,37	66,77	0,60	7,00	5,00	-0,73	10,88	-	-	11,09	-	11,09	-	67,03	-	0,73			0,00
27.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,66	67,09	0,57	7,00	5,00	-0,69	10,24	-	-	10,47	-	10,47	-	67,27	-	0,69			0,00
28.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,72	67,17	0,55	7,00	5,00	-0,61	9,10	-	-	9,29	-	9,29	-	67,32	-	0,61			0,00
29.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,72	67,17	0,55	7,00	5,00	-0,72	10,60	-	-	10,81	-	10,81	-	67,39	-	0,72			0,00
30.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,59	67,03	0,56	7,00	5,00	-0,73	10,78	-	-	11,01	-	11,01	-	67,11	-	0,73			0,00
31.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,38	66,83	0,55	7,00	5,00	-0,63	9,45	-	-	9,64	-	9,64	-	67,02	-	0,63			0,00
01.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,75	67,15	0,60	7,00	5,00	-0,67	9,96	-	-	10,15	-	10,15	-	67,27	-	0,67			0,00
02.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,39	66,81	0,58	7,00	5,00	-0,64	9,53	-	-	9,72	-	9,72	-	66,90	-	0,64			0,00
03.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,60	67,02	0,58	7,00	5,00	-0,71	10,61	-	-	10,82	-	10,82	-	67,13	-	0,71			0,00
04.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,78	67,20	0,58	7,00	5,00	-0,71	10,52	-	-	10,73	-	10,73	-	67,38	-	0,71			0,00
05.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,55	66,98	0,57	7,00	5,00	-0,72	10,65	-	-	10,87	-	10,87	-	67,17	-	0,72			0,00
06.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,79	67,19	0,60	7,00	5,00	-0,57	8,50	-	-	8,68	-	8,68	-	67,41	-	0,57			0,00
07.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,71	67,13	0,58	7,00	5,00	-0,71	10,55	-	-	10,76	-	10,76	-	67,38	-	0,71			0,00
08.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,57	67,00	0,57	7,00	5,00	-0,70	10,41	-	-	10,63	-	10,63	-	67,22	-	0,70			0,00
09.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,76	67,18	0,58	7,00	5,00	-0,81	11,96	-	-	12,19	-	12,19	-	67,35	-	0,81			0,00
10.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,70	67,14	0,56	7,00	5,00	-0,81	12,03	-	-	12,28	-	12,28	-	67,33	-	0,81			0,00
11.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,57	67,02	0,55	7,00	5,00	-0,72	10,64	-	-	10,86	-	10,86	-	67,21	-	0,72			0,00
12.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	67,79	67,23	0,56	7,00	5,00	-0,70	10,41	-	-	10,62	-	10,62	-	67,40	-	0,70			0,00
13.08.15	12,00	-	23,80	18,39	5,41	67,77	67,18	0,59	7,00	5,00	-0,28	9,78	-	-	9,98	-	9,98	-	67,32	-	0,66			0,38
14.08.15	24,00	-	50,84	38,66	12,18	67,64	67,08	0,56	7,00	5,00	0,09	11,26	-	-	11,48	-	11,48	-	67,22	-	0,76			0,85
15.08.15	24,00	-	50,41	38,25	12,16	67,76	67,19	0,57	7,00	5,00	0,09	11,23	-	-	11,46	-	11,46	-	67,37	-	0,76			0,85
16.08.15	24,00	-	50,99	37,09	13,90	67,54	66,93	0,61	7,00	5,00	0,10	12,88	-	-	13,15	-	13,15	-	67,23	-	0,87			0,96
17.08.15	24,00	-	48,86	36,53	12,33	67,61	66,99	0,62	7,00	5,00	0,09	11,43	-	-	11,64	-	11,64	-	67,25	-	0,77			0,86
18.08.15	24,00	-	48,00	36,51	11,49	67,46	66,85	0,61	7,00	5,00	0,09	10,54	-	-	10,76	-	10,76	-	67,02	-	0,71			0,80
19.08.15	24,00	-	50,89	38,53	12,36	67,68	67,11	0,57	7,00	5,00	0,09	11,42	-	-	11,67	-	11,67	-	67,29	-	0,77			0,86
20.08.15	24,00	-	52,65	40,48	12,17	67,81	67,24	0,57	7,00	5,00	0,09	11,26	-	-	11,49	-	11,49	-	67,45	-	0,76			0,85
21.08.15	24,00	-	50,51	38,51	12,01	67,65	67,07	0,58	7,00	5,00	0,09	11,07	-	-	11,31	-	11,31	-	67,25	-	0,74	-	-	0,84
22.08.15	24,00	-	51,85	39,87	11,98	67,82	67,26	0,56	7,00	5,00	0,09	11,11	-	-	11,34	-	11,34	-	67,49	-	0,75			0,84
23.08.15	24,00	-	50,38	39,19	11,19	67,95	67,36	0,59	7,00	5,00	0,09	10,33	-	-	10,53	-	10,53	-	67,72	-	0,70			0,79
Среднее	8,13	-	17,07	12,97	4,10	67,63	67,04	0,58	7,00	5,00	-0,43	10,69	-	-	10,91	-	10,91	-	67,24	-	0,72	-	-	0,29
Итого	252,00		529,18	402,01	127,18						-13,42	331,45	0,00	0,00	338,19	0,00	338,19	0,00			22,28	0,00	0,00	8,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	0,00	0,00	97,88	-	99,72	-	0,00	-	-
	24.08.15 02:00	533,76	405,55	430,40	-	438,97	-	8,94	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -6,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **338,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«31» 08 15 г.
печать энергосбыта