Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0815.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 15150 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 21,09

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,01	17,63	0,38	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,36	0,00	0,00			0,00
25.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,21	17,68	0,53	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,70	0,00	0,00			0,00
26.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	19,03	18,21	0,82	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,65	0,00	0,00			0,00
27.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,64	18,15	0,49	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,06	0,00	0,00			0,00
28.07.15	24,00		32,19	40,16	-7,97	55,47	55,03	0,43	6,10	4,00	2,62	8,15	0,00	0,00	8,26	0,00	8,26	-	53,02	0,00	0,43			3,05
29.07.15	24,00	*	0,87	21,84	-20,96	66,56	53,72	12,84	6,10	4,00	11,17	19,74	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01	-	53,23	0,00	1,05			12,22
30.07.15	24,00	*	0,00	16,55	-16,55	34,18	55,53	-21,35	6,10	4,00	11,36	15,45	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	-	55,52	0,00	0,86			12,22
31.07.15	24,00	*	0,00	14,66	-14,66	29,74	55,60	-25,86	6,10	4,00	11,46	13,70	0,00	0,00	13,90	0,00	13,90	-	55,43	0,00	0,76			12,22
01.08.15	24,00	*	0,00	19,46	-19,46	30,81	48,85	-18,04	6,10	4,00	11,31	18,50	0,00	0,00	18,71	0,00	18,71	-	48,76	0,00	0,90			12,22
02.08.15	24,00	*	0,00	20,07	-20,07	30,35	45,49	-15,14	6,10	4,00	11,34	19,20	0,00	0,00	19,39	0,00	19,39	-	45,49	0,00	0,87			12,22
03.08.15	24,00	*	0,00	22,91	-22,91	29,83	46,08	-16,25	6,10	4,00	11,20	21,95	0,00	0,00	22,17	0,00	22,17	-	46,10	0,00	1,01			12,22
04.08.15	24,00	*	0,00	17,51	-17,51	33,73	54,66	-20,93	6,10	4,00	11,31	16,64	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	-	54,59	0,00	0,91			12,22
05.08.15	24,00	*	0,00	15,61	-15,61	32,34	53,87	-21,53	6,10	4,00	11,43	14,70	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90	-	53,73	0,00	0,79			12,22
06.08.15	24,00	*	0,00	17,21	-17,21	35,40	56,80	-21,40	6,10	4,00	11,29	16,37	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62	-	56,71	0,00	0,93			12,22
07.08.15	24,00	*	0,00	14,87	-14,87	34,94	57,61	-22,67	6,10	4,00	11,40	14,13	0,00	0,00	14,35	0,00	14,35	-	57,44	0,00	0,81			12,22
08.08.15	24,00	*	0,00	15,53	-15,53	35,66	57,91	-22,24	6,10	4,00	11,36	14,76	0,00	0,00	14,99	0,00	14,99	-	57,78	0,00	0,85			12,22
09.08.15	24,00	*	0,00	15,59	-15,58	33,81	59,11	-25,31	6,10	4,00	11,34	14,87	0,00	0,00	15,11	0,00	15,11	-	58,90	0,00	0,88			12,22
10.08.15	24,00	*	0,00	13,59	-13,59	33,27	61,78	-28,51	6,10	4,00	11,43	12,86	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	-	61,23	0,00	0,79			12,22
11.08.15	24,00	*	0,00	14,37	-14,37	32,52	62,36	-29,83	6,10	4,00	11,37	13,66	0,00	0,00	13,90	0,00	13,90	-	61,88	0,00	0,84			12,22
12.08.15	24,00	*	0,00	14,26	-14,26	32,87	62,34	-29,47	6,10	4,00	11,38	13,46	0,00	0,00	13,70	0,00	13,70	-	61,90	0,00	0,83			12,22
13.08.15	24,00	*	0,00	15,27	-15,27	30,47	60,61	-30,15	6,10	4,00	11,34	14,47	0,00	0,00	14,72	0,00	14,72	-	60,23	0,00	0,87			12,22
14.08.15	24,00	*	0,00	15,28	-15,28	28,02	58,31	-30,29	6,10	4,00	11,38	14,49	0,00	0,00	14,71	0,00	14,71	-	57,97	0,00	0,84			12,22
15.08.15	24,00	*	0,00	15,66	-15,66	25,79	56,59	-30,80	6,10	4,00	11,38	14,83	0,00	0,00	15,05	0,00	15,05	-	56,40	0,00	0,84			12,22
16.08.15	24,00	*	0,00	14,82	-14,82	24,71	56,05	-31,34	6,10	4,00	11,44	13,95	0,00	0,00	14,15	0,00	14,15	-	55,86	0,00	0,78			12,22
17.08.15	24,00	*	0,00	17,03	-17,03	24,70	57,19	-32,48	6,10	4,00	11,29	16,20	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45	-	57,04	0,00	0,92			12,22
18.08.15	24,00	*	0,00	18,20	-18,20	24,20	56,97	-32,77	6,10	4,00	11,23	17,34	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	-	56,86	0,00	0,99			12,22
19.08.15	24,00	*	0,00	16,44	-16,44	25,73	55,71	-29,98	6,10	4,00	11,35	15,59	0,00	0,00	15,82	0,00	15,82	-	55,57	0,00	0,87			12,22
20.08.15	24,00	*	0,00	19,26	-19,26	24,64	51,23	-26,58	6,10	4,00	11,27	18,57	0,00	0,00	18,80	0,00	18,80	-	51,11	0,00	0,95			12,22
21.08.15	24,00	*	0,00	16,26	-16,26	26,29	56,27	-29,98	6,10	4,00	11,35	15,52	0,00	0,00	15,75	0,00	15,75	-	56,06	0,00	0,87			12,22
22.08.15	24,00	*	0,00	15,20	-15,20	26,78	57,50	-30,71	6,10	4,00	11,39	14,47	0,00	0,00	14,70	0,00	14,70	-	57,28	0,00	0,83			12,22
23.08.15	24,00	*	0,00	15,74	-15,73	25,77	57,31	-31,54	6,10	4,00	11,36	14,97	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	-	57,09	0,00	0,85			12,22
Среднее	24,00	-	1,07	15,27	-14,20	30,40	51,04	-20,63	6,10	4,00	9,60	13,50	-	-	13,70	-	13,70	-	50,93	-	0,75	-	-	10,34
Итого	744,00		33,07	473,35	-440,28						297,55	418,54	0,00	0,00	424,64	0,00	424,64	0,00			23,12	0,00	0,00	320,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 02:00	58825,53	52535,65	11581,12	0,00	11793,85	0,00	3847,00	721,11	-
	24.08.15 03:00	58858,60	53011,58	12002,10	0,00	12220,97	0,00	4169,70	744,38	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 21,09 °С = -8,83 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **424,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«31» 08 15 г.

об 1-уров.