Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 21,09

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	19,77	19,65	0,12	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,97	0,00	0,00			0,00
25.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	19,76	19,56	0,20	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,97	0,00	0,00			0,00
26.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	20,23	19,85	0,38	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,49	0,00	0,00			0,00
27.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	20,01	19,71	0,30	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,16	0,00	0,00			0,00
28.07.15	24,00		6,73	1,02	5,71	60,22	22,28	37,95	6,10	4,00	-0,04	7,71	0,00	0,00	7,82	0,00	7,82	-	55,22	0,00	0,43			0,38
29.07.15	24,00	*	3,57	16,43	-12,86	60,27	55,13	5,14	6,10	4,00	10,15	19,67	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	-	55,59	0,00	1,09			11,24
30.07.15	24,00	*	2,89	13,98	-11,09	58,84	61,03	-2,19	6,10	4,00	11,20	16,60	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	-	59,87	0,00	0,99			12,19
31.07.15	24,00	*	5,22	10,50	-5,28	59,57	59,72	-0,16	6,10	4,00	9,20	15,10	0,00	0,00	15,35	0,00	15,35	-	59,37	0,00	0,90			10,10
01.08.15	24,00	*	15,17	2,03	13,14	53,29	48,55	4,74	6,10	4,00	3,02	17,02	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25	-	52,38	0,00	0,89			3,91
02.08.15	24,00	*	18,06	2,24	15,82	49,61	43,51	6,10	6,10	4,00	1,41	20,17	0,00	0,00	20,39	0,00	20,39	-	48,68	0,00	0,98			2,39
03.08.15	24,00	*	7,86	11,90	-4,05	56,21	48,30	7,91	6,10	4,00	8,29	19,55	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	-	51,04	0,00	1,00			9,29
04.08.15	24,00	*	9,71	5,64	4,07	68,69	58,96	9,73	6,10	4,00	2,04	15,19	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	-	64,38	0,00	0,98			3,01
05.08.15	24,00	*	11,23	3,87	7,36	67,50	59,99	7,50	6,10	4,00	1,71	14,87	0,00	0,00	15,16	0,00	15,16	-	64,96	0,00	0,97			2,67
06.08.15	24,00	*	10,30	5,01	5,29	71,56	62,71	8,85	6,10	4,00	1,52	15,07	0,00	0,00	15,39	0,00	15,39	-	67,92	0,00	1,02			2,54
07.08.15	24,00	*	8,88	4,89	3,99	72,83	64,52	8,31	6,10	4,00	0,47	13,48	0,00	0,00	13,78	0,00	13,78	-	68,99	0,00	0,93			1,40
08.08.15	24,00	*	9,08	3,64	5,43	72,33	64,37	7,96	6,10	4,00	-0,44	12,46	0,00	0,00	12,74	0,00	12,74	-	69,19	0,00	0,86			0,42
09.08.15	24,00	*	7,73	5,26	2,46	72,52	64,19	8,33	6,10	4,00	2,05	12,62	0,00	0,00	12,89	0,00	12,89	-	68,33	0,00	0,86			2,91
10.08.15	24,00	*	6,35	8,66	-2,31	71,40	63,63	7,77	6,10	4,00	8,62	14,62	0,00	0,00	14,92	0,00	14,92	-	66,11	0,00	0,97			9,59
11.08.15	24,00	*	4,25	10,65	-6,40	71,93	62,11	9,82	6,10	4,00	10,76	14,47	0,00	0,00	14,75	0,00	14,75	-	64,06	0,00	0,93			11,69
12.08.15	24,00	*	2,00	12,91	-10,92	69,63	61,74	7,89	6,10	4,00	11,84	14,26	0,00	0,00	14,51	0,00	14,51	-	61,79	0,00	0,88			12,72
13.08.15	24,00	*	0,91	13,71	-12,80	67,80	59,61	8,19	6,10	4,00	11,87	14,27	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	-	59,30	0,00	0,85			12,72
14.08.15	24,00	*	1,32	16,02	-14,70	64,53	56,74	7,79	6,10	4,00	11,75	17,06	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31	-	56,68	0,00	0,97			12,72
15.08.15	24,00	*	0,49	14,99	-14,51	60,35	54,98	5,37	6,10	4,00	11,89	15,21	0,00	0,00	15,42	0,00	15,42	-	54,49	0,00	0,83			12,72
16.08.15	24,00	*	0,03	18,45	-18,43	54,16	54,33	-0,17	6,10	4,00	11,73	18,35	0,00	0,00	18,61	0,00	18,61	-	53,81	0,00	0,99			12,72
17.08.15	24,00	*	0,48	18,64	-18,16	61,87	53,19	8,68	6,10	4,00	11,72	18,87	0,00	0,00	19,12	0,00	19,12	-	52,90	0,00	1,00			12,72
18.08.15	24,00	*	0,00	20,75	-20,75	38,01	50,79	-12,78	6,10	4,00	11,69	20,46	0,00	0,00	20,71	0,00	20,71	-	50,38	0,00	1,03			12,72
19.08.15	24,00	*	0,92	19,26	-18,34	63,38	48,46	14,92	6,10	4,00	11,75	19,97	0,00	0,00	20,20	0,00	20,20	-	48,81	0,00	0,97			12,72
20.08.15	24,00	*	0,65	20,29	-19,64	46,01	45,47	0,54	6,10	4,00	11,78	20,91	0,00	0,00	21,11	0,00	21,11	-	45,17	0,00	0,94			12,72
21.08.15	24,00	*	0,01	20,09	-20,07	50,96	49,56	1,40	6,10	4,00	11,74	19,87	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	-	49,13	0,00	0,98			12,72
22.08.15	24,00	*	0,00	17,67	-17,67	40,48	51,52	-11,05	6,10	4,00	11,83	17,39	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	-	51,07	0,00	0,89			12,72
23.08.15	24,00	*	0,19	17,96	-17,77	60,03	51,25	8,78	6,10	4,00	11,82	17,67	0,00	0,00	17,89	0,00	17,89	-	51,07	0,00	0,90			12,72
Среднее	24,00	-	4,32	10,21	-5,89	55,60	50,17	5,43	6,10	4,00	6,82	14,29	-	-	14,50	-	14,50	-	52,62	-	0,81	-	-	7,63
Итого	744,00		134,03	316,49	-182,45						211,36	442,89	0,00	0,00	449,65	0,00	449,65	0,00			25,02	0,00	0,00	236,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 02:00	56109,24	48909,15	13564,35	0,00	13814,61	0,00	4229,07	850,21	-
	24.08.15 03:00	56243,27	49230,41	14011,96	0,00	14269,04	0,00	4467,57	875,47	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 21,09 °C = -9,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **449,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта
«31» 08 15 г.

об 1-ном