Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 12-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06075 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	*	91,69	73,80	17,89	67,04	66,81	0,24	5,50	3,60	0,07	17,12	0,00	0,00	17,48	0,00	17,48	-	67,00	0,00	1,15			1,22
25.07.15	24,00	*	90,99	73,55	17,44	66,84	66,59	0,24	5,50	3,60	0,07	16,68	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	-	66,81	0,00	1,12			1,19
26.07.15	24,00	*	93,52	76,08	17,43	67,03	66,80	0,23	5,50	3,60	0,07	16,71	0,00	0,00	17,05	0,00	17,05	-	66,99	0,00	1,12			1,19
27.07.15	24,00	*	90,65	73,54	17,12	67,14	66,90	0,24	5,50	3,60	0,08	16,31	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65	-	67,11	0,00	1,10			1,17
28.07.15	24,00	*	91,54	74,49	17,05	67,19	66,95	0,24	5,50	3,60	0,07	16,31	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65	-	67,17	0,00	1,10			1,17
29.07.15	24,00	*	92,29	75,75	16,55	67,13	66,89	0,24	5,50	3,60	0,07	15,90	0,00	0,00	16,23	0,00	16,23	-	67,14	0,00	1,07			1,13
30.07.15	24,00	*	94,55	76,77	17,78	66,95	66,73	0,22	5,50	3,60	0,06	17,24	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	-	66,89	0,00	1,15			1,21
31.07.15	24,00	*	93,24	75,68	17,56	66,85	66,58	0,26	5,50	3,60	0,06	17,03	0,00	0,00	17,38	0,00	17,38	-	66,86	0,00	1,14			1,20
01.08.15	24,00	*	92,01	74,68	17,32	67,23	66,99	0,24	5,50	3,60	0,06	16,72	0,00	0,00	17,07	0,00	17,07	-	67,16	0,00	1,12			1,19
02.08.15	24,00	*	91,33	75,46	15,87	66,88	66,65	0,23	5,50	3,60	0,06	15,23	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55	-	66,83	0,00	1,02			1,08
03.08.15	24,00	*	95,20	75,41	19,79	67,08	66,85	0,24	5,50	3,60	0,06	19,26	0,00	0,00	19,66	0,00	19,66	-	67,04	0,00	1,29			1,35
04.08.15	24,00	*	92,69	75,25	17,44	67,27	67,02	0,26	5,50	3,60	0,06	16,85	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	-	67,27	0,00	1,13			1,20
05.08.15	24,00	*	95,39	75,62	19,76	66,94	66,69	0,24	5,50	3,60	0,06	19,13	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	66,95	0,00	1,28			1,35
06.08.15	24,00	*	89,21	73,68	15,52	67,20	66,94	0,26	5,50	3,60	0,06	14,91	0,00	0,00	15,22	0,00	15,22	-	67,19	0,00	1,00			1,07
07.08.15	24,00	*	91,44	75,08	16,36	67,12	66,89	0,23	5,50	3,60	0,06	15,73	0,00	0,00	16,06	0,00	16,06	-	67,10	0,00	1,06			1,12
08.08.15	24,00	*	88,68	73,33	15,35	67,05	66,81	0,24	5,50	3,60	0,07	14,68	0,00	0,00	14,99	0,00	14,99	-	67,03	0,00	0,99			1,05
09.08.15	24,00	*	89,90	73,19	16,71	67,25	67,02	0,23	5,50	3,60	0,07	16,04	0,00	0,00	16,38	0,00	16,38	-	67,18	0,00	1,08			1,14
10.08.15	24,00	*	94,31	77,66	16,64	66,92	66,72	0,20	5,50	3,60	0,07	15,88	0,00	0,00	16,21	0,00	16,21	-	66,83	0,00	1,06			1,13
11.08.15	24,00	*	94,07	77,53	16,54	66,84	66,61	0,23	5,50	3,60	0,06	15,92	0,00	0,00	16,25	0,00	16,25	-	66,83	0,00	1,07			1,13
12.08.15	24,00	*	93,98	77,91	16,07	67,05	66,84	0,21	5,50	3,60	0,06	15,43	0,00	0,00	15,75	0,00	15,75	-	66,98	0,00	1,03			1,10
13.08.15	24,00	*	93,83	77,38	16,45	67,02	66,81	0,21	5,50	3,60	0,07	15,68	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-	66,97	0,00	1,05			1,12
14.08.15	24,00	*	94,75	77,88	16,88	66,84	66,61	0,22	5,50	3,60	0,07	16,16	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	-	66,79	0,00	1,08			1,15
15.08.15	24,00	*	94,84	76,45	18,39	67,02	66,78	0,24	5,50	3,60	0,07	17,65	0,00	0,00	18,02	0,00	18,02	-	67,03	0,00	1,18			1,26
16.08.15	24,00	*	94,13	76,85	17,29	66,79	66,53	0,25	5,50	3,60	0,06	16,67	0,00	0,00	17,01	0,00	17,01	-	66,79	0,00	1,11			1,18
17.08.15	24,00	*	96,41	76,66	19,74	66,86	66,60	0,26	5,50	3,60	0,07	18,99	0,00	0,00	19,39	0,00	19,39	-	66,87	0,00	1,27			1,34
18.08.15	24,00	*	95,65	76,52	19,13	66,73	66,46	0,27	5,50	3,60	0,07	18,45	0,00	0,00	18,84	0,00	18,84	-	66,73	0,00	1,23			1,30
19.08.15	24,00	*	99,62	80,42	19,20	66,88	66,65	0,23	5,50	3,60	0,08	18,35	0,00	0,00	18,73	0,00	18,73	-	66,83	0,00	1,23			1,31
20.08.15	24,00	*	101,39	83,03	18,36	67,05	66,83	0,22	5,50	3,60	0,08	17,52	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88	-	67,06	0,00	1,18			1,25
21.08.15	24,00	*	102,60	82,62	19,99	67,08	66,87	0,21	5,50	3,60	0,08	19,11	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51	-	67,10	0,00	1,28			1,36
22.08.15	24,00	*	98,53	81,52	17,01	67,22	67,00	0,22	5,50	3,60	0,08	16,07	0,00	0,00	16,41	0,00	16,41	-	67,23	0,00	1,08			1,17
23.08.15	24,00		93,95	76,46	17,49	67,02	66,78	0,23	5,50	3,60	0,07	16,79	-	-	17,14	-	17,14	-	66,99	-	1,13	-	-	1,19
Среднее	24,00	-	93,95	76,46	17,49	67,02	66,78	0,23	5,50	3,60	0,07	16,79	-	-	17,14	-	17,14	-	66,99	-	1,13	-	-	1,19
Итого	744,00		2912,37	2370,26	542,11						2,33	520,54	0,00	0,00	531,37	0,00	531,37	0,00			34,90	0,00	0,00	37,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.04.15 14:00	13793,24	10398,26	3316,67	0,00	3399,75	0,00	569,53	244,98	-
	29.04.15 14:00	13793,24	10398,26	3316,67	0,00	3399,75	0,00	569,53	244,98	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -9,65 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **531,37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
« 31 08 15 г.