

Абонент: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Князькина 16-1 / СДЮ-ГРС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Исполник: Обуховский Э-И

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за август 2015

Договор: _____
 Строй: Адрес: Князькина 16-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СДЮ-ГРС
 Код УЛТЗ: _____
 Расчетная мощность совместно с УЛТЗ: _____
 График: 150/70

Установка прибора: Часовые и сточные архивы в файлах: Рэжим (Смена): 0/7
 Приборы УЛТЗ поверены до _____
 Термометр: КИТТ-05
 Терморезерв: КИТТ-05
 Термометр: ТТТ-15-2
 Терморезерв: _____

Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____

Тяг. гр. С = 18,54

Вычислитель: СЛТ-943 № 43959
 Полаштр. (M1): _____
 Овратн.тр. (M2): _____
 Тр.д. (M3): _____
 Тр.цикл. (M4): _____
 Тр.политик (M5): _____

Расходомер: ПРМ 32
 Расходомер: ПРМ 32
 Расходомер: ПРМ 20
 Расходомер: _____
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(T1-T2)*K2*(P2-T2) лето: Q=M1*(T1-T2)*K2*(T2-T2)

Договорные нагрузки (гр.час): _____
 Договорные нагрузки (гр.сут.): _____
 Договорные расходы (гр.сут.): _____

Qгр=0,158 Qлет=0,041
 Qгр.ср=0,041 Qлет.ср=0,041
 Qгр.ср=0,041 Qлет.ср=0,041

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие Темпогре
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	p1	p2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	двус	Утопл	T3	T4	Qгр.общ.	Qлет.общ.	Qобщ.		
24.07.15	24.00		114,94	20,15	68,04	67,89	0,15	5,20	3,40	-0,17	22,99	0,00	0,00	23,48	0,00	0,00	23,48	-	67,62	0,00	1,56			1,39	
25.07.15	24.00		120,09	94,12	25,97	67,84	67,68	0,16	5,20	3,40	-0,23	29,83	0,00	0,00	30,46	0,00	0,00	30,46	-	67,49	0,00	2,01			1,78
26.07.15	24.00		120,83	97,56	23,27	68,00	67,84	0,16	5,20	3,40	-0,20	26,66	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00	27,23	-	67,66	0,00	1,81			1,60
27.07.15	24.00		120,16	93,89	26,27	68,13	67,97	0,16	5,20	3,40	-0,25	30,30	0,00	0,00	30,94	0,00	0,00	30,94	-	67,79	0,00	2,06			1,81
28.07.15	24.00		118,55	95,51	23,04	68,17	68,01	0,16	5,20	3,40	-0,21	26,55	0,00	0,00	27,12	0,00	0,00	27,12	-	67,83	0,00	1,80			1,59
29.07.15	24.00		119,28	96,98	22,30	68,14	67,98	0,16	5,20	3,40	-0,20	25,62	0,00	0,00	26,17	0,00	0,00	26,17	-	67,83	0,00	1,74			1,54
30.07.15	24.00		121,08	98,19	22,89	67,98	67,84	0,14	5,20	3,40	-0,20	26,30	0,00	0,00	26,85	0,00	0,00	26,85	-	67,62	0,00	1,78			1,58
31.07.15	24.00		119,20	97,21	21,99	67,84	67,68	0,16	5,20	3,40	-0,19	25,18	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00	25,71	-	67,52	0,00	1,70			1,51
01.08.15	24.00		118,97	95,88	23,09	68,24	68,08	0,15	5,20	3,40	-0,20	26,47	0,00	0,00	27,03	0,00	0,00	27,03	-	67,85	0,00	1,80			1,60
02.08.15	24.00		122,07	96,64	25,44	67,86	67,72	0,14	5,20	3,40	-0,23	29,25	0,00	0,00	29,87	0,00	0,00	29,87	-	67,49	0,00	1,98			1,75
03.08.15	24.00		118,61	97,16	21,44	68,06	67,92	0,14	5,20	3,40	-0,18	24,52	0,00	0,00	25,04	0,00	0,00	25,04	-	67,65	0,00	1,66			1,48
04.08.15	24.00		119,97	96,64	23,32	68,26	68,10	0,16	5,20	3,40	-0,21	26,80	0,00	0,00	27,38	0,00	0,00	27,38	-	67,92	0,00	1,82			1,61
05.08.15	24.00		119,20	96,91	22,29	67,98	67,82	0,16	5,20	3,40	-0,20	25,58	0,00	0,00	26,13	0,00	0,00	26,13	-	67,64	0,00	1,73			1,54
06.08.15	24.00		117,93	94,23	23,70	68,25	68,08	0,17	5,20	3,40	-0,21	27,22	0,00	0,00	27,81	0,00	0,00	27,81	-	67,95	0,00	1,85			1,64
07.08.15	24.00		117,19	96,13	21,06	68,14	67,99	0,15	5,20	3,40	-0,19	24,18	0,00	0,00	24,70	0,00	0,00	24,70	-	67,82	0,00	1,64			1,45
08.08.15	24.00		113,41	94,25	19,17	68,02	67,86	0,16	5,20	3,40	-0,16	21,89	0,00	0,00	22,36	0,00	0,00	22,36	-	67,68	0,00	1,48			1,32
09.08.15	24.00		115,93	93,93	22,00	68,21	68,07	0,14	5,20	3,40	-0,19	25,16	0,00	0,00	25,69	0,00	0,00	25,69	-	67,84	0,00	1,71			1,52
10.08.15	24.00		121,47	98,73	22,74	68,94	67,90	0,14	5,20	3,40	-0,19	25,93	0,00	0,00	26,48	0,00	0,00	26,48	-	67,68	0,00	1,76			1,57
11.08.15	24.00		121,43	98,69	22,74	67,93	67,78	0,15	5,20	3,40	-0,19	25,97	0,00	0,00	26,52	0,00	0,00	26,52	-	67,62	0,00	1,76			1,56
12.08.15	24.00		121,63	99,05	22,57	68,15	68,01	0,14	5,20	3,40	-0,19	25,74	0,00	0,00	26,28	0,00	0,00	26,28	-	67,81	0,00	1,75			1,56
13.08.15	24.00		119,43	96,57	20,86	68,12	67,98	0,14	5,20	3,40	-0,17	23,75	0,00	0,00	24,26	0,00	0,00	24,26	-	67,77	0,00	1,61			1,44
14.08.15	24.00		124,32	98,76	25,56	68,00	67,86	0,14	5,20	3,40	-0,21	29,10	0,00	0,00	29,72	0,00	0,00	29,72	-	67,68	0,00	1,97			1,76
15.08.15	24.00		118,64	97,55	21,09	68,13	67,97	0,15	5,20	3,40	-0,16	23,84	0,00	0,00	24,34	0,00	0,00	24,34	-	67,77	0,00	1,62			1,46
16.08.15	24.00		120,35	97,93	22,42	67,91	67,74	0,16	5,20	3,40	-0,16	25,23	0,00	0,00	25,76	0,00	0,00	25,76	-	67,61	0,00	1,71			1,54
17.08.15	24.00		121,07	97,72	23,35	68,01	67,85	0,16	5,20	3,40	-0,18	26,44	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	-	67,69	0,00	1,79			1,61
18.08.15	24.00		123,36	97,26	26,09	67,88	67,73	0,16	5,20	3,40	-0,21	29,65	0,00	0,00	30,28	0,00	0,00	30,28	-	67,57	0,00	2,01			1,79
19.08.15	24.00		128,58	102,12	26,46	68,07	67,92	0,14	5,20	3,40	-0,22	30,16	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	30,80	-	67,75	0,00	2,05			1,82
20.08.15	24.00		129,50	105,83	23,67	68,16	68,03	0,13	5,20	3,40	-0,19	26,91	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	27,48	-	67,84	0,00	1,83			1,63
21.08.15	24.00		127,57	105,49	22,08	68,17	68,04	0,13	5,20	3,40	-0,17	24,96	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50	-	67,85	0,00	1,70			1,52
22.08.15	24.00		124,55	104,04	20,50	68,31	68,17	0,14	5,20	3,40	-0,15	23,03	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	23,52	-	67,97	0,00	1,57			1,42
23.08.15	24.00		127,30	103,22	14,08	68,47	68,30	0,16	5,20	3,40	-0,19	27,24	0,00	0,00	27,82	0,00	0,00	27,82	-	68,27	0,00	1,86			1,67
Среднее	24.00		120,86	97,90	22,95	68,08	67,93	0,15	5,20	3,40	-0,19	26,21	0,00	0,00	26,77	0,00	0,00	26,77	-	67,74	0,00	1,78			1,58
Итого	744,00		3746,59	3034,99	711,59						-6,01	812,46	0,00	0,00	829,73	0,00	0,00	829,73	-			55,08	0,00	0,00	49,07

Показывающий счетчик на момент снятия данных:	Дата времени	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(KM3)	V4(KM3)	Q СДЮ (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Табл. ч
	24.07.15 02:00	22256,86	16726,60	6406,62	0,00	6527,46	0,00	227,45	46,20	
	24.08.15 03:30	28093,88	19366,92	7220,46	0,00	7358,59	0,00	776,56	46,38	

Период расчета по среднему: _____
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения L2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды _____
 Итого по приборам учета: _____
 Итого по приборам учета: _____

18,54 °C = -15,06 град.
 40,02 град.
 829,73 куб.м.

АО "ДомТелеком"
 филиал по обслуживанию УЛТЗ
 для отчетов

УЛТЗ "ГРК СПб"
 филиал "Энергообит"
 печать энергослужбы

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08