Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9053.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-0815.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 206478

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,54

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,61	23,36	43,25	7,00	5,00	-1,36	20,29	-	-	20,71	-	20,71	-	66,97	-	1,36			0,00
25.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,52	23,17	43,35	7,00	5,00	-1,40	20,87	-	-	21,32	-	21,32	-	66,88	-	1,40			0,00
26.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,42	23,51	42,91	7,00	5,00	-1,41	21,06	-	-	21,50	-	21,50	-	67,07	-	1,41			0,00
27.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,99	24,35	42,64	7,00	5,00	-1,47	21,85	-	-	22,34	-	22,34	-	67,33	-	1,47			0,00
28.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,72	24,29	42,43	7,00	5,00	-1,43	21,18	-	-	21,63	-	21,63	-	67,37	-	1,43			0,00
29.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,79	24,12	42,67	7,00	5,00	-1,40	20,82	-	-	21,24	-	21,24	-	67,32	-	1,40			0,00
30.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	66,70	23,95	42,75	7,00	5,00	-1,45	21,59	-	-	22,04	-	22,04	-	67,12	-	1,45			0,00
31.07.15	14,00	-	12,39	0,00	12,39	67,30	23,15	44,15	7,00	5,00	-0,43	18,99	-	-	19,35	-	19,35	-	66,87	-	1,27			0,83
01.08.15	24,00	-	18,81	0,00	18,81	67,20	22,86	44,34	7,00	5,00	0,01	18,75	-	-	19,15	-	19,15	-	67,10	-	1,26			1,27
02.08.15	24,00	-	19,12	0,00	19,12	66,92	22,87	44,05	7,00	5,00	0,00	19,13	-	-	19,52	-	19,52	-	66,79	-	1,28			1,28
03.08.15	24,00	-	19,46	0,00	19,46	67,12	23,14	43,98	7,00	5,00	0,01	19,43	-	-	19,80	-	19,80	-	66,97	-	1,30			1,31
04.08.15	24,00	-	18,26	0,00	18,26	67,31	23,17	44,14	7,00	5,00	0,00	18,26	-	-	18,61	-	18,61	-	67,15	-	1,23			1,23
05.08.15	24,00	-	19,06	0,00	19,06	67,14	23,40	43,74	7,00	5,00	0,00	19,04	-	-	19,42	-	19,42	-	67,01	-	1,28			1,28
06.08.15	24,00	-	18,88	0,00	18,88	67,42	23,56	43,86	7,00	5,00	0,01	18,85	-	-	19,25	-	19,25	-	67,28	-	1,27			1,28
07.08.15	24,00	-	17,77	0,00	17,77	67,19	24,36	42,83	7,00	5,00	0,01	17,73	-	-	18,10	-	18,10	-	67,04	-	1,19			1,20
08.08.15	24,00	-	15,98	0,00	15,98	66,99	24,37	42,62	7,00	5,00	0,01	15,95	-	-	16,30	-	16,30	-	66,81	-	1,07			1,07
09.08.15	24,00	-	16,81	0,00	16,81	67,10	24,85	42,25	7,00	5,00	0,01	16,68	-	-	17,01	-	17,01	-	67,03	-	1,12			1,13
10.08.15	24,00	-	45,12	27,31	17,81	68,12	67,94	0,18	7,00	5,00	-0,02	18,31	-	-	18,69	-	18,69	-	67,86	-	1,24			1,22
11.08.15	24,00	-	67,64	50,87	16,77	68,38	68,06	0,32	7,00	5,00	-0,07	17,97	-	-	18,36	-	18,36	-	68,50	-	1,23			1,17
12.08.15	24,00	-	67,16	50,78	16,38	68,59	68,28	0,31	7,00	5,00	-0,07	17,59	-	-	17,97	-	17,97	-	68,66	-	1,21			1,14
13.08.15	24,00	-	68,17	51,23	16,94	68,53	68,22	0,31	7,00	5,00	-0,07	18,13	-	-	18,53	-	18,53	-	68,62	-	1,25			1,18
14.08.15	24,00	-	68,36	51,45	16,91	68,44	68,12	0,32	7,00	5,00	-0,06	18,09	-	-	18,47	-	18,47	-	68,48	-	1,24			1,18
15.08.15	24,00	-	65,30	51,24	14,06	68,55	68,22	0,33	7,00	5,00	-0,06	15,18	-	-	15,51	-	15,51	-	68,64	-	1,04			0,98
16.08.15	24,00	-	68,21	50,11	18,10	68,35	67,98	0,37	7,00	5,00	-0,06	19,26	-	-	19,69	-	19,69	-	68,49	-	1,32			1,26
17.08.15	24,00	-	66,66	49,18	17,48	68,44	68,06	0,38	7,00	5,00	-0,06	18,61	-	-	19,00	-	19,00	-	68,59	-	1,28			1,22
18.08.15	24,00	-	69,53	48,68	20,85	68,33	67,96	0,37	7,00	5,00	-0,06	22,03	-	-	22,51	-	22,51	-	68,45	-	1,51			1,45
19.08.15	24,00	-	69,95	51,58	18,37	68,49	68,16	0,33	7,00	5,00	-0,06	19,49	-	-	19,94	-	19,94	-	68,54	-	1,34			1,28
20.08.15	24,00	-	73,56	53,85	19,71	68,60	68,28	0,32	7,00	5,00	-0,06	20,87	-	-	21,36	-	21,36	-	68,72	-	1,43			1,38
21.08.15	24,00	-	70,79	53,74	17,05	68,51	68,19	0,32	7,00	5,00	-0,06	18,22	-	-	18,62	-	18,62	-	68,64	-	1,25			1,19
22.08.15	24,00	-	69,32	53,16	16,16	68,58	68,26	0,32	7,00	5,00	-0,06	17,31	-	-	17,68	-	17,68	-	68,73	-	1,19			1,13
23.08.15	24,00	-	69,42	52,24	17,18	68,77	68,41	0,36	7,00	5,00	-0,06	18,32	-	-	18,70	-	18,70	-	69,01	-	1,26			1,20
Среднее	18,26	-	35,99	22,43	13,56	67,65	43,76	23,89	7,00	5,00	-0,36	19,03	-	-	19,43	-	19,43	-	67,74	-	1,29	-	-	0,93
Итого	566,00		1115,73	695,42	420,31						-11,14	589,85	0,00	0,00	602,32	0,00	602,32	0,00			39,95	0,00	0,00	28,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	0,00	0,00	183,48	-	187,28	-	0,00	-	-
	24.08.15 01:00	1115,73	695,42	773,33	-	789,60	-	28,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -10,94 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **602,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись расшифровка

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«31» 08 15 г.