Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10026.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0815.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	82,60	73,41	9,19	68,98	68,77	0,21	7,00	5,00	0,03	9,05	-	-	9,25	-	9,25	-	68,70	-	0,62			0,65
25.07.15	24,00	-	81,32	73,31	8,01	68,74	68,53	0,21	7,00	5,00	0,03	7,84	-	-	8,02	-	8,02	-	68,45	-	0,54			0,57
26.07.15	24,00	-	84,10	76,09	8,01	68,85	68,66	0,19	7,00	5,00	0,02	7,96	-	-	8,13	-	8,13	-	68,54	-	0,55			0,57
27.07.15	24,00	-	81,97	73,29	8,68	69,01	68,80	0,21	7,00	5,00	0,02	8,70	-	-	8,89	-	8,89	-	68,73	-	0,60			0,62
28.07.15	24,00	-	84,01	74,26	9,75	69,03	68,83	0,20	7,00	5,00	0,02	9,83	-	-	10,04	-	10,04	-	68,81	-	0,68			0,69
29.07.15	24,00	-	83,60	74,53	9,07	69,02	68,81	0,21	7,00	5,00	0,02	9,14	-	-	9,34	-	9,34	-	68,81	-	0,63			0,65
30.07.15	24,00	-	84,84	75,02	9,82	68,87	68,66	0,21	7,00	5,00	0,02	9,89	-	-	10,10	-	10,10	-	68,60	-	0,68			0,70
31.07.15	24,00	-	84,54	75,79	8,75	68,67	68,45	0,22	7,00	5,00	0,02	8,83	-	-	9,02	-	9,02	-	68,47	-	0,61			0,62
01.08.15	24,00	-	82,80	75,10	7,70	69,07	68,85	0,22	7,00	5,00	0,02	7,77	-	-	7,93	-	7,93	-	68,72	-	0,53			0,55
02.08.15	24,00	-	84,90	75,69	9,21	68,69	68,49	0,20	7,00	5,00	0,01	9,27	-	-	9,45	-	9,45	-	68,37	-	0,63			0,65
03.08.15	24,00	-	84,80	75,81	8,99	68,90	68,69	0,21	7,00	5,00	0,02	9,04	-	-	9,26	-	9,26	-	68,66	-	0,62			0,64
04.08.15	24,00	-	84,01	75,48	8,53	69,09	68,87	0,22	7,00	5,00	0,02	8,57	-	-	8,76	-	8,76	-	68,87	-	0,59			0,61
05.08.15	24,00	-	82,76	74,21	8,55	68,86	68,66	0,20	7,00	5,00	0,02	8,62	-	-	8,82	-	8,82	-	68,63	-	0,59			0,61
06.08.15	24,00	-	80,91	72,48	8,43	69,13	68,92	0,21	7,00	5,00	0,02	8,45	-	-	8,65	-	8,65	-	68,92	-	0,58			0,60
07.08.15	24,00	-	81,52	73,43	8,09	69,02	68,81	0,21	7,00	5,00	0,02	8,14	-	-	8,32	-	8,32	-	68,81	-	0,56			0,58
08.08.15	24,00	-	80,15	73,05	7,10	68,86	68,65	0,21	7,00	5,00	0,02	7,11	-	-	7,28	-	7,28	-	68,59	-	0,49			0,51
09.08.15	24,00	-	80,60	72,98	7,62	69,04	68,84	0,20	7,00	5,00	0,02	7,66	-	-	7,82	-	7,82	-	68,69	-	0,53			0,54
10.08.15	23,00	-	79,05	70,38	8,67	69,00	68,81	0,19	7,00	5,00	0,00	9,03	-	-	9,23	-	9,23	-	68,65	-	0,62			0,62
11.08.15	24,00	-	82,48	73,91	8,57	68,83	68,63	0,20	7,00	5,00	0,02	8,57	-	-	8,76	-	8,76	-	68,57	-	0,59			0,61
12.08.15	24,00	-	83,14	73,70	9,44	69,08	68,88	0,20	7,00	5,00	0,02	9,48	-	-	9,68	-	9,68	-	68,84	-	0,65			0,67
13.08.15	24,00	-	84,00	73,48	10,52	69,04	68,83	0,21	7,00	5,00	0,02	10,55	-	-	10,77	-	10,77	-	68,80	-	0,73			0,75
14.08.15	24,00	-	82,53	73,40	9,13	68,93	68,72	0,21	7,00	5,00	0,02	9,16	-	-	9,36	-	9,36	-	68,59	-	0,63			0,65
15.08.15	24,00	-	80,59	72,83	7,76	69,08	68,86	0,22	7,00	5,00	0,02	7,80	-	-	7,98	-	7,98	-	68,86	-	0,54			0,56
16.08.15	24,00	-	80,44	71,97	8,47	68,97	68,76	0,21	6,77	4,83	0,02	8,53	-	-	8,71	-	8,71	-	68,72	-	0,59	-	-	0,60
17.08.15	24,00	-	81,90	72,86	9,04	68,95	68,72	0,23	7,00	5,00	0,02	9,06	-	-	9,26	-	9,26	-	68,72	-	0,63			0,64
18.08.15	24,00	-	81,83	72,66	9,17	68,81	68,59	0,22	7,00	5,00	0,01	9,24	-	-	9,44	-	9,44	-	68,57	-	0,64			0,65
19.08.15	24,00	-	85,64	76,16	9,48	68,96	68,77	0,19	7,00	5,00	0,01	9,58	-	-	9,79	-	9,79	-	68,64	-	0,66			0,67
20.08.15	24,00	-	88,80	79,09	9,71	69,03	68,84	0,19	7,00	5,00	0,01	9,92	-	-	10,12	-	10,12	-	68,81	-	0,68			0,69
21.08.15	24,00	-	87,43	78,88	8,55	69,03	68,84	0,19	7,00	5,00	0,00	8,73	-	-	8,91	-	8,91	-	68,83	-	0,61			0,61
22.08.15	24,00	-	86,51	77,86	8,65	69,18	68,97	0,21	7,00	5,00	0,01	8,80	-	-	8,98	-	8,98	-	69,00	-	0,61			0,62
23.08.15	24,00	-	83,13	74,37	8,76	68,96	68,75	0,21	6,99	4,99	0,02	8,81	-	-	9,00	-	9,00	-	68,70	-	0,61	-	-	0,62
Среднее	23,97	-	83,13	74,37	8,76	68,96	68,75	0,21	6,99	4,99	0,02	8,81	-	-	9,00	-	9,00	-	68,70	-	0,61	-	-	0,62
Итого	743,00		2576,90	2305,48	271,42						0,53	273,13	0,00	0,00	279,07	0,00	279,07	0,00			18,77	0,00	0,00	19,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	47455,39	39917,98	7572,79	-	7748,28	-	1505,62	-	-
	24.08.15 03:00	50042,09	42234,38	7844,84	-	8026,26	-	1524,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -5,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **279,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «31» 08 15 г.

печать энергосбыта