Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10025.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-0815.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205829 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,54

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,82	68,61	0,21	7,00	5,00	-0,71	10,32	-	-	10,52	-	10,52	-	68,57	-	0,71			0,00
25.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,62	68,41	0,21	7,00	5,00	-0,51	7,49	-	-	7,66	-	7,66	-	68,35	-	0,51			0,00
26.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,72	68,52	0,20	7,00	5,00	-0,68	9,95	-	-	10,18	-	10,18	-	68,47	-	0,68			0,00
27.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,88	68,67	0,21	7,00	5,00	-0,58	8,46	-	-	8,65	-	8,65	-	68,60	-	0,58			0,00
28.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,91	68,71	0,20	7,00	5,00	-0,77	11,29	-	-	11,55	-	11,55	-	68,69	-	0,77			0,00
29.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,90	68,70	0,20	7,00	5,00	-0,63	9,18	-	-	9,40	-	9,40	-	68,71	-	0,63			0,00
30.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,70	68,51	0,19	7,00	5,00	-0,62	9,14	-	-	9,36	-	9,36	-	68,41	-	0,62			0,00
31.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,56	68,36	0,20	7,00	5,00	-0,58	8,53	-	-	8,72	-	8,72	-	68,36	-	0,58			0,00
01.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,95	68,74	0,21	7,00	5,00	-0,61	8,93	-	-	9,13	-	9,13	-	68,67	-	0,61			0,00
02.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,56	68,35	0,21	7,00	5,00	-0,59	8,69	-	-	8,85	-	8,85	-	68,23	-	0,59			0,00
03.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,78	68,58	0,20	7,00	5,00	-0,64	9,34	-	-	9,57	-	9,57	-	68,59	-	0,64			0,00
04.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,93	68,73	0,20	7,00	5,00	-0,68	9,88	-	-	10,09	-	10,09	-	68,72	-	0,68			0,00
05.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,73	68,53	0,20	7,00	5,00	-0,62	9,09	-	-	9,28	-	9,28	-	68,51	-	0,62			0,00
06.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	69,01	68,80	0,21	7,00	5,00	-0,61	8,89	-	-	9,10	-	9,10	-	68,82	-	0,61			0,00
07.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,87	68,67	0,20	7,00	5,00	-0,47	6,83	-	-	6,99	-	6,99	-	68,57	-	0,47			0,00
08.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,75	68,55	0,20	7,00	5,00	-0,46	6,75	-	-	6,92	-	6,92	-	68,45	-	0,46			0,00
09.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,92	68,72	0,20	7,00	5,00	-0,52	7,63	-	-	7,79	-	7,79	-	68,60	-	0,52			0,00
10.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,82	68,62	0,20	7,00	5,00	-0,47	6,81	-	-	6,97	-	6,97	-	68,42	-	0,47			0,00
11.08.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	68,73	68,53	0,20	7,00	5,00	-0,46	6,65	-	-	6,80	-	6,80	-	68,45	-	0,46			0,00
12.08.15	10,00	-	30,33	26,15	4,18	68,95	68,74	0,21	7,00	5,00	-0,24	7,79	-	-	7,97	-	7,97	-	68,70	-	0,54			0,30
13.08.15	24,00	-	74,19	65,84	8,35	68,91	48,56	20,35	7,00	5,00	1,35	8,28	-	-	8,48	-	8,48	-	68,68	-	0,57			1,92
14.08.15	24,00	-	73,79	65,81	7,98	68,84	47,58	21,26	7,00	5,00	1,41	7,97	-	-	8,13	-	8,13	-	68,59	-	0,54			1,95
15.08.15	24,00	-	72,61	65,31	7,30	68,97	46,73	22,24	7,00	5,00	1,46	7,28	-	-	7,46	-	7,46	-	68,68	-	0,50			1,96
16.08.15	24,00	-	74,45	65,44	9,01	68,74	46,61	22,13	7,00	5,00	1,45	8,99	-	-	9,18	-	9,18	-	68,61	-	0,62			2,07
17.08.15	24,00	-	74,84	65,31	9,53	68,84	46,53	22,31	7,00	5,00	1,46	9,49	-	-	9,73	-	9,73	-	68,75	-	0,65			2,12
18.08.15	24,00	-	74,28	65,16	9,12	68,71	46,76	21,95	7,00	5,00	1,43	9,11	-	-	9,32	-	9,32	-	68,51	-	0,63			2,06
19.08.15	24,00	-	78,10	68,54	9,56	68,88	45,71	23,17	7,00	5,00	1,59	9,58	-	-	9,79	-	9,79	-	68,70	-	0,66			2,25
20.08.15	24,00	-	80,51	70,94	9,57	68,94	44,93	24,01	7,00	5,00	1,71	9,59	-	-	9,79	-	9,79	-	68,79	-	0,66			2,37
21.08.15	24,00	-	78,44	70,71	7,73	68,93	43,75	25,18	7,00	5,00	1,79	7,65	-	-	7,82	-	7,82	-	68,75	-	0,53			2,32
22.08.15	24,00	-	77,57	69,84	7,73	69,05	43,22	25,83	7,00	5,00	1,80	7,77	-	-	7,94	-	7,94	-	68,87	-	0,54			2,34
23.08.15	24,00	-	77,58	69,32	8,26	69,27	44,13	25,14	7,00	5,00	1,74	8,24	-	-	8,40	-	8,40	-	69,24	-	0,57			2,31
Среднее	8,84	-	27,96	24,79	3,17	68,84	60,53	8,31	7,00	5,00	0,18	8,57	-	-	8,76	-	8,76	-	68,61	-	0,59	-	-	0,77
Итого	274,00		866,69	768,37	98,32						5,72	265,59	0,00	0,00	271,54	0,00	271,54	0,00			18,22	0,00	0,00	23,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	0,00	0,00	507,42	-	517,93	-	0,00	-	-
	24.08.15 01:00	866,69	768,37	773,01	-	789,47	-	23,94	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -4,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **271,54** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «31» 08 15 г.

печать энергосбыта