Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8827.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207177-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207177 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,379 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1628
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,074
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=114,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=29,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	47,19	27,81	19,38	66,22	65,63	0,59	7,00	5,00	-0,01	19,73	-	-	20,12	-	20,12	-	66,15	-	1,31			1,30
25.07.15	24,00	-	46,99	27,93	19,06	65,99	65,36	0,63	7,00	5,00	-0,01	19,46	-	-	19,85	-	19,85	-	65,96	-	1,28			1,28
26.07.15	24,00	-	54,05	33,42	20,63	66,44	65,92	0,52	7,00	5,00	0,00	20,93	-	-	21,36	-	21,36	-	66,45	-	1,39			1,39
27.07.15	24,00	-	54,43	34,23	20,21	66,70	66,18	0,52	7,00	5,00	0,00	20,46	-	-	20,88	-	20,88	-	66,71	-	1,37	-	-	1,37
28.07.15	24,00	-	56,61	37,79	18,82	66,80	66,34	0,46	7,00	5,00	0,01	18,98	-	-	19,36	-	19,36	-	66,79	-	1,27			1,28
29.07.15	24,00	-	56,97	37,94	19,03	66,82	66,34	0,48	7,00	5,00	0,00	19,31	-	-	19,69	-	19,69	-	66,85	-	1,29			1,29
30.07.15	24,00	-	57,26	38,50	18,76	66,73	66,30	0,43	7,00	5,00	0,00	18,97	-	-	19,32	-	19,32	-	66,69	-	1,27			1,27
31.07.15	24,00	-	58,79	35,83	22,96	66,52	65,99	0,53	7,00	5,00	0,00	23,25	-	-	23,75	-	23,75	-	66,58	-	1,55			1,55
01.08.15	24,00	-	55,71	36,21	19,50	66,86	66,39	0,47	7,00	5,00	0,01	19,71	-	-	20,12	-	20,12	-	66,82	-	1,32			1,32
02.08.15	24,00	-	56,24	36,32	19,92	66,53	66,05	0,48	7,00	5,00	0,00	20,17	-	-	20,61	-	20,61	-	66,51	-	1,34			1,35
03.08.15	24,00	-	56,45	36,10	20,35	66,72	66,21	0,51	7,00	5,00	0,01	20,54	-	-	20,94	-	20,94	-	66,75	-	1,37			1,38
04.08.15	24,00	-	56,69	34,18	22,51	66,89	66,37	0,52	7,00	5,00	0,00	22,70	-	-	23,20	-	23,20	-	66,91	-	1,52			1,52
05.08.15	24,00	-	54,70	33,37	21,33	66,64	66,12	0,52	7,00	5,00	0,00	21,70	-	-	22,14	-	22,14	-	66,66	-	1,44			1,44
06.08.15	24,00	-	53,01	32,26	20,75	66,81	66,26	0,55	7,00	5,00	0,00	20,98	-	-	21,42	-	21,42	-	66,82	-	1,40			1,41
07.08.15	24,00	-	53,97	32,68	21,29	66,80	66,26	0,54	7,00	5,00	0,00	21,49	-	-	21,93	-	21,93	-	66,85	-	1,44			1,44
08.08.15	24,00	-	53,50	34,24	19,26	66,63	66,12	0,51	7,00	5,00	0,01	19,41	-	-	19,79	-	19,79	-	66,65	-	1,29			1,30
09.08.15	24,00	-	52,98	34,85	18,13	66,81	66,34	0,47	7,00	5,00	0,01	18,26	-	-	18,66	-	18,66	-	66,76	-	1,22			1,23
10.08.15	24,00	-	53,52	33,53	19,99	66,78	66,29	0,49	7,00	5,00	0,01	20,17	-	-	20,55	-	20,55	-	66,78	-	1,35			1,36
11.08.15	24,00	-	53,53	33,79	19,74	66,63	66,12	0,51	7,00	5,00	0,00	19,91	-	-	20,32	-	20,32	-	66,67	-	1,33			1,34
12.08.15	24,00	-	53,39	33,62	19,77	66,86	66,36	0,50	7,00	5,00	0,00	20,03	-	-	20,41	-	20,41	-	66,89	-	1,34			1,34
13.08.15	24,00	-	53,48	34,40	19,08	66,83	66,35	0,48	7,00	5,00	0,00	19,28	-	-	19,66	-	19,66	-	66,82	-	1,29			1,29
14.08.15	24,00	-	54,52	32,82	21,70	66,76	66,24	0,52	7,00	5,00	0,01	21,90	-	-	22,36	-	22,36	-	66,74	-	1,46			1,47
15.08.15	24,00	-	53,78	33,36	20,42	66,83	66,33	0,50	7,00	5,00	0,00	20,68	-	-	21,08	-	21,08	-	66,83	-	1,38			1,38
16.08.15	24,00	-	53,00	32,17	20,83	66,58	66,01	0,57	7,00	5,00	-0,01	21,23	-	-	21,67	-	21,67	-	66,60	-	1,42			1,41
17.08.15	24,00	-	51,98	31,15	20,83	66,64	66,04	0,60	7,00	5,00	0,00	21,08	-	-	21,51	-	21,51	-	66,66	-	1,41			1,41
18.08.15	24,00	-	51,82	30,26	21,56	66,49	65,87	0,62	7,00	5,00	-0,03	22,30	-	-	22,74	-	22,74	-	66,47	-	1,48			1,46
19.08.15	24,00	-	54,76	34,42	20,34	66,73	66,20	0,53	7,00	5,00	-0,01	20,80	-	-	21,19	-	21,19	-	66,74	-	1,39			1,38
20.08.15	24,00	-	58,56	37,22	21,34	66,93	66,46	0,47	7,00	5,00	0,01	21,54	-	-	21,98	-	21,98	-	66,94	-	1,44			1,45
21.08.15	24,00	-	57,47	37,80	19,67	66,87	66,38	0,49	7,00	5,00	0,01	19,80	-	-	20,21	-	20,21	-	66,91	-	1,33			1,34
22.08.15	24,00	-	56,57	36,86	19,71	66,93	66,43	0,50	7,00	5,00	0,01	19,86	-	-	20,29	-	20,29	-	66,99	-	1,33			1,34
23.08.15	24,00	-	55,46	35,94	19,52	67,02	66,45	0,57	7,00	5,00	0,00	19,75	-	-	20,18	-	20,18	-	67,18	-	1,33			1,33
Среднее	24,00	-	54,43	34,23	20,21	66,70	66,18	0,52	7,00	5,00	0,00	20,46	-	-	20,88	-	20,88	-	66,71	-	1,37	-	-	1,37
Итого	744,00		1687,38	1061,00	626,39						0,05	634,38	0,00	0,00	647,29	0,00	647,29	0,00			42,35	0,00	0,00	42,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 02:00	70665,63	54943,96	11820,87	-	12100,01	-	2544,35	-	-
	24.08.15 01:00	72355,79	56008,28	12454,63	-	12746,67	-	2586,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °С = -11,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **647,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «31» 08 15