Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	72,06	53,65	18,41	66,81	66,43	0,38	7,00	5,00	0,08	17,63	-	-	17,96	-	17,96	-	66,55	-	1,17			1,25
25.07.15	24,00	-	70,50	53,60	16,90	66,61	66,23	0,38	7,00	5,00	0,08	16,05	-	-	16,37	-	16,37	-	66,36	-	1,07			1,15
26.07.15	24,00	-	74,03	55,62	18,41	66,83	66,46	0,37	7,00	5,00	0,08	17,62	-	-	17,96	-	17,96	-	66,57	-	1,17			1,25
27.07.15	24,00	-	70,91	53,51	17,40	66,92	66,56	0,36	7,00	5,00	0,07	16,82	-	-	17,16	-	17,16	-	66,64	-	1,12			1,19
28.07.15	24,00	-	70,35	54,55	15,80	66,98	66,60	0,38	7,00	5,00	0,04	15,59	-	-	15,89	-	15,89	-	66,74	-	1,04			1,08
29.07.15	24,00	-	72,28	54,69	17,59	67,02	66,63	0,39	7,00	5,00	0,04	17,34	-	-	17,68	-	17,68	-	66,80	-	1,16			1,20
30.07.15	24,00	-	73,48	55,13	18,35	66,88	66,51	0,37	7,00	5,00	0,05	17,97	-	-	18,32	-	18,32	-	66,61	-	1,20			1,25
31.07.15	24,00	-	73,55	55,67	17,88	66,73	66,34	0,39	7,00	5,00	0,08	17,19	-	-	17,52	-	17,52	-	66,53	-	1,14			1,22
01.08.15	24,00	-	72,52	55,21	17,31	67,03	66,66	0,37	7,00	5,00	0,07	16,71	-	-	17,05	-	17,05	-	66,74	-	1,12			1,18
02.08.15	24,00	-	75,92	55,57	20,35	66,74	66,38	0,36	7,00	5,00	0,06	19,82	-	-	20,23	-	20,23	-	66,47	-	1,32			1,38
03.08.15	24,00	-	73,60	55,70	17,90	66,93	66,58	0,35	7,00	5,00	0,06	17,46	-	-	17,82	-	17,82	-	66,61	-	1,16			1,22
04.08.15	24,00	-	74,06	55,43	18,63	67,11	66,73	0,38	7,00	5,00	0,07	18,07	-	-	18,44	-	18,44	-	66,85	-	1,21			1,28
05.08.15	24,00	-	73,09	54,39	18,70	66,89	66,51	0,38	7,00	5,00	0,07	18,14	-	-	18,52	-	18,52	-	66,64	-	1,21			1,28
06.08.15	24,00	-	71,20	53,26	17,94	67,12	66,72	0,40	7,00	5,00	0,06	17,37	-	-	17,70	-	17,70	-	66,90	-	1,16			1,23
07.08.15	24,00	-	71,37	53,96	17,41	67,02	66,65	0,37	7,00	5,00	0,06	16,83	-	-	17,18	-	17,18	-	66,77	-	1,13			1,19
08.08.15	24,00	-	71,04	53,60	17,44	66,91	66,53	0,38	7,00	5,00	0,07	16,81	-	-	17,18	-	17,18	-	66,67	-	1,12			1,19
09.08.15	24,00	-	70,53	53,55	16,98	67,06	66,70	0,36	7,00	5,00	0,05	16,60	-	-	16,91	-	16,91	-	66,78	-	1,11			1,16
10.08.15	24,00	-	70,21	54,00	16,21	67,01	66,64	0,37	7,00	5,00	0,06	15,77	-	-	16,07	-	16,07	-	66,72	-	1,05			1,11
11.08.15	24,00	-	69,55	54,31	15,24	66,91	66,54	0,37	7,00	5,00	0,06	14,77	-	-	15,06	-	15,06	-	66,63	-	0,99			1,04
12.08.15	24,00	-	69,37	54,01	15,36	67,16	66,80	0,36	7,00	5,00	0,05	14,99	-	-	15,30	-	15,30	-	66,86	-	1,00			1,06
13.08.15	24,00	-	69,49	53,72	15,77	67,14	66,78	0,36	7,00	5,00	0,05	15,31	-	-	15,61	-	15,61	-	66,86	-	1,02			1,08
14.08.15	24,00	-	69,57	53,46	16,11	67,11	66,73	0,38	7,00	5,00	0,06	15,53	-	-	15,85	-	15,85	-	66,83	-	1,04			1,10
15.08.15	24,00	-	68,54	52,94	15,60	67,31	66,93	0,38	7,00	5,00	0,06	15,08	-	-	15,39	-	15,39	-	67,03	-	1,01			1,07
16.08.15	24,00	-	71,75	52,95	18,80	67,15	66,74	0,41	7,00	5,00	0,05	18,40	-	-	18,79	-	18,79	-	66,93	-	1,23			1,29
17.08.15	24,00	-	71,09	52,83	18,26	67,24	66,84	0,40	7,00	5,00	0,07	17,73	-	-	18,09	-	18,09	-	66,99	-	1,19			1,25
18.08.15	24,00	-	70,61	52,75	17,86	67,10	66,69	0,41	7,00	5,00	0,05	17,49	-	-	17,84	-	17,84	-	66,84	-	1,17			1,22
19.08.15	24,00	-	73,13	55,45	17,68	67,32	66,95	0,37	7,00	5,00	0,07	17,14	-	-	17,50	-	17,50	-	67,03	-	1,15			1,22
20.08.15	24,00	-	72,90	57,55	15,35	67,42	67,07	0,35	7,00	5,00	0,06	14,79	-	-	15,10	-	15,10	-	67,12	-	0,99			1,06
21.08.15	24,00	-	74,51	57,27	17,24	67,45	67,09	0,36	7,00	5,00	0,07	16,55	-	-	16,92	-	16,92	-	67,21	-	1,11			1,19
22.08.15	24,00	-	71,91	56,53	15,38	67,56	67,19	0,37	7,00	5,00	0,08	14,65	-	-	14,95	-	14,95	-	67,30	-	0,99			1,06
23.08.15	24,00	-	73,34	56,11	17,23	67,77	67,36	0,41	7,00	5,00	0,06	16,74	-	-	17,07	-	17,07	-	67,64	-	1,14			1,20
Среднее	24,00	-	71,82	54,55	17,27	67,07	66,70	0,38	7,00	5,00	0,06	16,74	-	-	17,08	-	17,08	-	66,81	-	1,12	-	-	1,18
Итого	744,00		2226,46	1690,97	535,49						1,97	518,96	0,00	0,00	529,43	0,00	529,43	0,00			34,68	0,00	0,00	36,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	11676,68	8628,80	3009,95	-	3069,75	-	345,94	-	-
	24.08.15 01:00	13903,14	10319,77	3528,91	-	3599,18	-	382,59	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -9,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **529,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «31» 08 15 г.