Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208259 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 18,54

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	95,20	84,99	10,21	66,14	66,04	0,10	7,00	5,00	-0,10	11,84	-	-	12,08	-	12,08	-	66,20	-	0,78			0,69
25.07.15	24,00	-	94,13	85,01	9,12	65,93	65,83	0,10	7,00	5,00	-0,10	10,76	-	-	10,99	-	10,99	-	65,96	-	0,71			0,62
26.07.15	24,00	-	97,83	88,07	9,76	66,17	66,08	0,09	7,00	5,00	-0,11	11,53	-	-	11,76	-	11,76	-	66,25	-	0,76			0,66
27.07.15	24,00	-	95,01	84,55	10,46	66,26	66,16	0,10	7,00	5,00	-0,10	12,22	-	-	12,47	-	12,47	-	66,36	-	0,81			0,71
28.07.15	24,00	-	94,79	86,01	8,78	66,31	66,21	0,10	7,00	5,00	-0,09	10,35	-	-	10,58	-	10,58	-	66,41	-	0,69			0,60
29.07.15	24,00	-	95,89	86,32	9,57	66,34	66,24	0,10	7,00	5,00	-0,11	11,37	-	-	11,60	-	11,60	-	66,47	-	0,76			0,65
30.07.15	24,00	-	97,17	86,76	10,41	66,22	66,13	0,09	7,00	5,00	-0,11	12,16	-	-	12,39	-	12,39	-	66,27	-	0,81			0,70
31.07.15	24,00	-	97,44	87,77	9,67	66,04	65,94	0,10	7,00	5,00	-0,10	11,38	-	-	11,59	-	11,59	-	66,17	-	0,75			0,65
01.08.15	24,00	-	96,09	86,87	9,22	66,35	66,25	0,10	7,00	5,00	-0,09	10,77	-	-	10,98	-	10,98	-	66,38	-	0,72			0,62
02.08.15	24,00	-	97,73	87,43	10,30	66,07	65,97	0,10	7,00	5,00	-0,10	12,02	-	-	12,26	-	12,26	-	66,12	-	0,79			0,69
03.08.15	24,00	-	98,33	87,72	10,61	66,27	66,18	0,09	7,00	5,00	-0,09	12,07	-	-	12,29	-	12,29	-	66,31	-	0,80			0,71
04.08.15	24,00	-	97,87	87,33	10,54	66,44	66,34	0,10	7,00	5,00	-0,09	12,14	-	-	12,39	-	12,39	-	66,53	-	0,81			0,71
05.08.15	24,00	-	95,86	85,75	10,11	66,22	66,11	0,11	7,00	5,00	-0,10	11,80	-	-	12,05	-	12,05	-	66,29	-	0,78			0,68
06.08.15	24,00	-	93,56	83,91	9,65	66,43	66,32	0,11	7,00	5,00	-0,10	11,28	-	-	11,51	-	11,51	-	66,51	-	0,75			0,65
07.08.15	24,00	-	94,36	85,11	9,25	66,35	66,26	0,09	7,00	5,00	-0,10	10,94	-	-	11,15	-	11,15	-	66,44	-	0,73			0,62
08.08.15	24,00	-	94,54	84,43	10,11	66,24	66,14	0,10	7,00	5,00	-0,10	11,82	-	-	12,04	-	12,04	-	66,32	-	0,79			0,68
09.08.15	24,00	-	94,30	84,38	9,92	66,41	66,32	0,09	7,00	5,00	-0,11	11,62	-	-	11,85	-	11,85	-	66,47	-	0,78			0,67
10.08.15	24,00	-	95,31	85,12	10,19	66,35	66,27	0,08	7,00	5,00	-0,10	11,87	-	-	12,08	-	12,08	-	66,36	-	0,79			0,69
11.08.15	24,00	-	95,78	85,64	10,14	66,26	66,16	0,10	7,00	5,00	-0,10	11,77	-	-	12,02	-	12,02	-	66,38	-	0,78			0,69
12.08.15	24,00	-	95,25	85,15	10,10	66,51	66,42	0,09	7,00	5,00	-0,11	11,79	-	-	12,02	-	12,02	-	66,59	-	0,79			0,68
13.08.15	24,00	-	94,60	84,67	9,93	66,48	66,39	0,09	7,00	5,00	-0,10	11,53	-	-	11,75	-	11,75	-	66,52	-	0,77			0,67
14.08.15	24,00	-	95,31	84,03	11,28	66,46	66,35	0,11	7,00	5,00	-0,10	12,95	-	-	13,21	-	13,21	-	66,57	-	0,86			0,76
15.08.15	24,00	-	91,47	83,18	8,29	66,63	66,53	0,10	7,00	5,00	-0,08	9,73	-	-	9,93	-	9,93	-	66,66	-	0,65			0,56
16.08.15	24,00	-	92,85	83,16	9,69	66,46	66,35	0,11	7,00	5,00	-0,09	11,17	-	-	11,39	-	11,39	-	66,55	-	0,75			0,66
17.08.15	24,00	-	94,76	82,60	12,16	66,57	66,45	0,12	7,00	5,00	-0,06	13,24	-	-	13,52	-	13,52	-	66,71	-	0,88			0,82
18.08.15	24,00	-	94,32	82,15	12,17	66,42	66,31	0,11	7,00	5,00	-0,04	12,94	-	-	13,20	-	13,20	-	66,49	-	0,86			0,82
19.08.15	24,00	-	98,92	86,65	12,27	66,66	66,56	0,10	7,00	5,00	-0,04	13,15	-	-	13,40	-	13,40	-	66,70	-	0,88			0,83
20.08.15	24,00	-	100,64	90,60	10,04	66,77	66,68	0,09	7,00	5,00	-0,09	11,66	-	-	11,90	-	11,90	-	66,85	-	0,78			0,69
21.08.15	24,00	-	100,65	89,84	10,81	66,79	66,70	0,09	7,00	5,00	-0,06	11,77	-	-	12,00	-	12,00	-	66,87	-	0,79			0,73
22.08.15	24,00	-	99,62	88,48	11,14	66,90	66,80	0,10	7,00	5,00	-0,03	11,79	-	-	12,03	-	12,03	-	67,02	-	0,79			0,76
23.08.15	24,00		95,99	85,79	10,20	66,38	66,28	0,10	7,00	5,00	-0,09	11,71	-	-	11,95	-	11,95	-	66,46	-	0,78		-	0,69
Среднее	24,00	-	95,99	85,79	10,20	66,38	66,28	0,10	7,00	5,00	-0,09	11,71	-	-	11,95	-	11,95	-	66,46	-	0,78	-	-	0,69
Итого	744,00		2975,57	2659,47	316,10						-2,78	363,14	0,00	0,00	370,38	0,00	370,38	0,00			24,14	0,00	0,00	21,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,54 °C = -6,73 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **370,38** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать предприятия

УП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «31» 08 15 г.

печать энергосбыта