Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9036.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 10 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207135 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 16,62

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	108,43	93,46	14,97	64,55	64,47	0,08	7,00	5,00	0,05	14,48	-	-	14,75	-	14,75	-	64,27	-	0,93			0,98
25.07.15	24,00	-	106,80	93,25	13,55	64,34	64,24	0,10	7,00	5,00	0,05	12,98	-	-	13,22	-	13,22	-	64,13	-	0,83			0,89
26.07.15	24,00	-	81,61	83,13	-1,52	63,33	62,77	0,56	7,00	5,00	-0,94	14,88	-	-	15,14	-	15,14	-	60,73	-	0,90			-0,04
27.07.15	24,00	-	105,11	91,67	13,44	64,64	64,51	0,13	7,00	5,00	0,04	13,06	-	-	13,33	-	13,33	-	64,62	-	0,84			0,88
28.07.15	24,00	-	106,73	94,21	12,52	65,05	64,95	0,10	7,00	5,00	0,06	11,82	-	-	12,04	-	12,04	-	64,84	-	0,77			0,83
29.07.15	24,00	-	108,87	94,52	14,35	65,07	64,97	0,10	7,00	5,00	0,07	13,53	-	-	13,78	-	13,78	-	64,85	-	0,88			0,95
30.07.15	24,00	-	99,59	87,58	12,01	64,89	64,78	0,11	7,00	5,00	0,02	11,98	-	-	12,20	-	12,20	-	64,56	-	0,77			0,79
31.07.15	24,00	-	110,43	97,40	13,03	64,63	64,54	0,09	7,00	5,00	0,05	12,45	-	-	12,66	-	12,66	-	64,36	-	0,80			0,85
01.08.15	24,00	-	112,47	96,92	15,55	64,85	64,75	0,10	7,00	5,00	0,06	14,91	-	-	15,20	-	15,20	-	64,58	-	0,96			1,02
02.08.15	24,00	-	113,31	97,62	15,69	64,63	64,53	0,10	7,00	5,00	0,06	15,04	-	-	15,32	-	15,32	-	64,39	-	0,97			1,03
03.08.15	24,00	-	113,51	97,77	15,74	64,78	64,69	0,09	7,00	5,00	0,06	15,18	-	-	15,49	-	15,49	-	64,43	-	0,98			1,04
04.08.15	24,00	-	112,20	96,92	15,28	65,24	65,12	0,12	7,00	5,00	0,06	14,62	-	-	14,90	-	14,90	-	65,07	-	0,95			1,01
05.08.15	24,00	-	51,38	57,07	-5,69	65,58	63,51	2,07	7,00	5,00	-1,19	16,36	-	-	16,64	-	16,64	-	58,13	-	0,95			-0,24
06.08.15	24,00	-	57,58	53,67	3,91	65,32	64,10	1,22	7,00	5,00	-0,53	14,35	-	-	14,58	-	14,58	-	60,49	-	0,87			0,33
07.08.15	24,00	-	51,74	56,09	-4,35	65,21	63,47	1,74	7,00	5,00	-1,05	14,99	-	-	15,21	-	15,21	-	58,35	-	0,88			-0,17
08.08.15	24,00	-	0,00	14,25	-14,25	45,76	53,71	-7,95	7,00	5,00	-1,49	14,18	-	-	14,38	-	14,38	-	52,81	-	0,75			-0,74
09.08.15	24,00	-	49,65	53,54	-3,89	54,92	57,91	-2,99	7,00	5,00	-1,00	16,26	-	-	16,49	-	16,49	-	56,96	-	0,91			-0,10
10.08.15	24,00	-	0,00	17,90	-17,90	46,05	53,49	-7,44	7,00	5,00	-1,88	17,82	-	-	18,06	-	18,06	-	52,75	-	0,94			-0,94
11.08.15	24,00	-	0,00	17,31	-17,31	46,32	53,48	-7,16	7,00	5,00	-1,82	17,43	-	-	17,65	-	17,65	-	52,68	-	0,92			-0,90
12.08.15	24,00	-	0,00	16,40	-16,40	46,37	53,53	-7,16	7,00	5,00	-1,72	16,37	-	-	16,59	-	16,59	-	52,73	-	0,87			-0,85
13.08.15	24,00	-	0,00	16,28	-16,28	46,36	53,38	-7,02	7,00	5,00	-1,71	16,35	-	-	16,58	-	16,58	-	52,58	-	0,86			-0,85
14.08.15	24,00	-	0,00	18,21	-18,21	45,90	53,07	-7,17	7,00	5,00	-1,90	18,20	-	-	18,42	-	18,42	-	52,34	-	0,96			-0,95
15.08.15	24,00	-	0,00	18,65	-18,65	45,73	52,80	-7,07	7,00	5,00	-1,94	18,65	-	-	18,88	-	18,88	-	52,10	-	0,97			-0,96
16.08.15	24,00	-	0,00	20,74	-20,74	45,57	52,64	-7,07	7,00	5,00	-2,15	20,68	-	-	20,94	-	20,94	-	52,00	-	1,08			-1,07
17.08.15	24,00	-	0,00	18,82	-18,82	45,50	52,66	-7,16	7,00	5,00	-1,94	18,82	-	-	19,03	-	19,03	-	51,94	-	0,98			-0,97
18.08.15	24,00	-	0,00	18,48	-18,48	45,56	52,49	-6,93	7,00	5,00	-1,90	18,44	-	-	18,67	-	18,67	-	51,78	-	0,96			-0,94
19.08.15	24,00	-	0,00	19,88	-19,88	43,05	47,80	-4,75	7,00	5,00	-1,86	19,81	-	-	20,03	-	20,03	-	47,19	-	0,94			-0,93
20.08.15	24,00	-	0,00	22,96	-22,96	38,00	43,13	-5,13	7,00	5,00	-1,94	22,78	-	-	22,97	-	22,97	-	42,63	-	0,97			-0,97
21.08.15	24,00	-	49,65	53,54	-3,89	54,92	57,91	-2,99	7,00	5,00	-1,00	16,26	-	-	16,49	-	16,49	-	56,96	-	0,91			-0,10
22.08.15	24,00	-	0,00	21,62	-21,62	40,04	45,76	-5,72	7,00	5,00	-1,94	21,49	-	-	21,68	-	21,68	-	45,17	-	0,97			-0,97
23.08.15	24,00	-	0,00	19,91	-19,91	40,26	45,98	-5,72	7,00	5,00	-1,79	19,77	-	-	19,96	-	19,96	-	45,41	-	0,90			-0,89
Среднее	24,00	-	49,65	53,54	-3,89	54,92	57,91	-2,99	7,00	5,00	-1,00	16,26	-	-	16,49	-	16,49	-	56,96	-	0,91	-	-	-0,10
Итого	744,00		1539,05	1659,77	-120,72						-31,12	503,93	0,00	0,00	511,29	0,00	511,29	0,00			28,17	0,00	0,00	-2,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	24279,42	18981,89	5647,42	-	5773,13	-	835,16		-
	24.08.15 03:00	25719,18	20572,36	6156,36	-	6289,34	-	831,60		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,62 °С = -8,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **511,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта

«31» 08 15 г.