Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9038.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403 Режим (схема): 3006 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,62

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	3,56	3,69	-0,13	37,97	35,26	2,71	7,00	5,00	0,01	0,10	-	-	0,10	-	0,10	-	42,66	-	0,00			0,01
25.07.15	24,00	-	3,71	3,69	0,02	38,54	35,66	2,88	7,00	5,00	0,00	0,29	-	-	0,30	-	0,30	-	53,15	-	0,02			0,02
26.07.15	24,00	-	4,43	4,37	0,06	39,54	37,57	1,97	7,00	5,00	0,00	0,37	-	-	0,38	-	0,38	-	47,81	-	0,02			0,02
27.07.15	24,00	-	3,49	3,58	-0,09	40,44	37,05	3,39	7,00	5,00	0,01	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	35,21	-	0,00			0,01
28.07.15	24,00	-	3,85	3,85	0,00	40,45	36,61	3,84	7,00	5,00	0,01	0,32	-	-	0,33	-	0,33	-	52,38	-	0,02			0,02
29.07.15	24,00	-	3,56	3,62	-0,06	40,35	36,93	3,42	7,00	5,00	0,00	0,24	-	-	0,24	-	0,24	-	46,18	-	0,01			0,02
30.07.15	24,00	-	3,36	3,43	-0,07	42,12	38,73	3,39	7,00	5,00	0,01	0,15	-	-	0,15	-	0,15	-	48,57	-	0,01			0,02
31.07.15	24,00	-	3,42	3,49	-0,07	39,64	35,32	4,32	7,00	5,00	0,01	0,15	-	-	0,15	-	0,15	-	53,72	-	0,01			0,02
01.08.15	24,00	-	3,79	3,81	-0,02	41,38	37,91	3,47	7,00	5,00	0,01	0,16	-	-	0,16	-	0,16	-	52,16	-	0,01			0,02
02.08.15	24,00	-	3,64	3,63	0,01	39,32	36,50	2,82	7,00	5,00	0,00	0,25	-	-	0,26	-	0,26	-	52,05	-	0,01			0,02
03.08.15	24,00	-	3,62	3,63	-0,01	43,72	40,06	3,66	7,00	5,00	0,01	0,17	-	-	0,17	-	0,17	-	58,43	-	0,01			0,02
04.08.15	24,00	-	35,56	35,64	-0,08	65,81	65,39	0,42	7,00	5,00	0,01	0,16	-	-	0,16	-	0,16	-	53,75	-	0,01			0,02
05.08.15	24,00	-	51,92	52,04	-0,12	67,27	67,05	0,22	7,00	5,00	0,01	0,09	-	-	0,09	-	0,09	-	54,25	-	0,00			0,01
06.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,30	27,13	-1,83	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,33	-	0,00			0,00
07.08.15	24,00	-	0,00	0,42	-0,42	27,45	51,76	-24,31	7,00	5,00	-0,01	0,20	-	-	0,20	-	0,20	-	40,34	-	0,01			0,00
08.08.15	24,00	-	0,00	0,18	-0,18	27,91	49,94	-22,03	7,00	5,00	-0,01	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	41,58	-	0,01			0,00
09.08.15	24,00	-	4,41	4,60	-0,19	33,80	43,66	-9,87	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,01
10.08.15	24,00	-	0,00	0,18	-0,18	28,00	50,42	-22,42	7,00	5,00	0,00	0,09	-	-	0,09	-	0,09	-	38,24	-	0,00			0,00
11.08.15	24,00	-	0,00	0,42	-0,42	27,90	48,09	-20,19	7,00	5,00	-0,01	0,18	-	-	0,18	-	0,18	-	35,47	-	0,01			0,00
12.08.15	24,00	-	4,41	4,60	-0,19	33,80	43,66	-9,87	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,01
13.08.15	24,00	-	0,00	0,36	-0,36	27,41	49,77	-22,36	7,00	5,00	-0,01	0,16	-	-	0,16	-	0,16	-	38,81	-	0,01			0,00
14.08.15	24,00	-	0,00	0,22	-0,22	26,21	49,11	-22,90	7,00	5,00	-0,01	0,17	-	-	0,17	-	0,17	-	43,15	-	0,01			0,00
15.08.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,05	41,68	-17,63	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,49	-	0,00			0,00
16.08.15	24,00	-	0,00	0,30	-0,30	23,24	45,29	-22,05	7,00	5,00	-0,01	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	36,59	-	0,01			0,00
17.08.15	24,00	-	0,00	0,32	-0,32	24,54	49,54	-25,00	7,00	5,00	-0,01	0,20	-	-	0,20	-	0,20	-	38,72	-	0,01			0,00
18.08.15	24,00	-	0,00	0,42	-0,42	23,17	47,24	-24,07	7,00	5,00	0,00	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	32,05	-	0,00			0,00
19.08.15	24,00	-	0,00	0,30	-0,30	22,33	44,50	-22,17	7,00	5,00	0,00	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	30,98	-	0,00			0,00
20.08.15	24,00	-	0,00	0,44	-0,44	22,86	39,38	-16,52	7,00	5,00	-0,01	0,20	-	-	0,20	-	0,20	-	36,81	-	0,01			0,00
21.08.15	24,00	-	0,00	0,42	-0,42	23,49	43,37	-19,88	7,00	5,00	0,00	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	29,60	-	0,00			0,00
22.08.15	24,00	-	0,00	0,67	-0,67	25,17	45,03	-19,86	7,00	5,00	-0,02	0,48	-	-	0,49	-	0,49	-	40,05	-	0,02			0,00
23.08.15	24,00	-	0,00	0,24	-0,24	24,52	43,94	-19,42	7,00	5,00	0,00	0,11	-	-	0,11	-	0,11	-	35,86	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	4,41	4,60	-0,19	33,80	43,66	-9,87	7,00	5,00	0,00	0,16	-	-	0,16	-	0,16	-	39,17	-	0,01	-	-	0,01
Итого	744,00		136,73	142,56	-5,83						0,00	5,00	0,00	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00			0,23	0,00	0,00	0,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	13971,72	13910,83	0,00	-	0,00	-	349,33	-	-
	24.08.15 03:00	14099,63	14045,06	0,00	-	0,00	-	349,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,62 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **0,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,10** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«31» 08 15 г.