Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8989.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 21,09
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,15	17,22	-0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,57	-	0,00			0,00
25.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,04	17,05	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,46	-	0,00			0,00
26.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,43	17,37	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,96	-	0,00			0,00
27.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,98	17,86	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,50	-	0,00			0,00
28.07.15	24,00	-	28,95	24,41	4,54	80,45	79,99	0,46	7,00	5,00	-0,13	6,26	-	-	6,43	-	6,43	-	80,59	-	0,51			0,38
29.07.15	24,00	-	53,49	48,56	4,93	76,92	76,32	0,60	7,00	5,00	-0,25	8,71	-	-	8,94	-	8,94	-	76,41	-	0,66			0,41
30.07.15	24,00	-	65,34	61,17	4,17	74,20	73,74	0,46	7,00	5,00	-0,34	9,31	-	-	9,54	-	9,54	-	73,84	-	0,69			0,35
31.07.15	24,00	-	64,00	61,04	2,96	73,54	73,09	0,45	7,00	5,00	-0,30	7,60	-	-	7,77	-	7,77	-	72,72	-	0,55			0,25
01.08.15	24,00	-	55,75	51,77	3,98	63,64	63,29	0,35	7,00	5,00	-0,27	8,14	-	-	8,32	-	8,32	-	63,37	-	0,57			0,30
02.08.15	24,00	-	80,21	70,60	9,61	53,55	53,20	0,35	7,00	5,00	-0,26	14,77	-	-	14,97	-	14,97	-	54,11	-	0,80			0,54
03.08.15	24,00	-	62,37	55,53	6,84	60,35	60,13	0,22	7,00	5,00	-0,26	11,62	-	-	11,82	-	11,82	-	59,70	-	0,69			0,43
04.08.15	24,00	-	80,07	75,39	4,68	72,89	72,50	0,39	7,00	5,00	-0,38	10,41	-	-	10,64	-	10,64	-	72,84	-	0,76			0,38
05.08.15	24,00	-	85,89	82,26	3,63	70,87	70,56	0,31	7,00	5,00	-0,43	10,07	-	-	10,29	-	10,29	-	70,85	-	0,72			0,29
06.08.15	24,00	-	84,42	82,39	2,03	75,81	75,43	0,38	7,00	5,00	-0,46	8,62	-	-	8,84	-	8,84	-	75,84	-	0,65			0,19
07.08.15	24,00	-	87,88	86,92	0,96	76,69	76,35	0,34	7,00	5,00	-0,49	7,90	-	-	8,10	-	8,10	-	76,51	-	0,60			0,11
08.08.15	24,00	-	89,00	88,79	0,21	75,96	75,63	0,33	7,00	5,00	-0,51	7,36	-	-	7,55	-	7,55	-	75,82	-	0,56			0,05
09.08.15	24,00	-	83,41	81,89	1,52	76,40	76,05	0,35	7,00	5,00	-0,56	9,29	-	-	9,52	-	9,52	-	76,49	-	0,71			0,15
10.08.15	24,00	-	76,70	75,24	1,46	76,19	75,86	0,33	7,00	5,00	-0,48	8,24	-	-	8,46	-	8,46	-	75,50	-	0,62			0,14
11.08.15	24,00	-	68,65	65,26	3,39	76,94	76,53	0,41	7,00	5,00	-0,43	9,48	-	-	9,72	-	9,72	-	76,46	-	0,73			0,30
12.08.15	24,00	-	62,93	59,85	3,08	76,97	76,51	0,46	7,00	5,00	-0,41	8,86	-	-	9,09	-	9,09	-	76,58	-	0,68			0,27
13.08.15	24,00	-	61,36	58,83	2,53	73,13	72,88	0,25	7,00	5,00	-0,38	8,12	-	-	8,29	-	8,29	-	71,73	-	0,58			0,21
14.08.15	24,00	-	64,72	60,87	3,85	70,07	69,71	0,36	7,00	5,00	-0,36	9,45	-	-	9,67	-	9,67	-	69,39	-	0,66			0,29
15.08.15	24,00	-	55,75	51,77	3,98	63,64	63,29	0,35	7,00	5,00	-0,27	8,14	-	-	8,32	-	8,32	-	63,37	-	0,57			0,30
16.08.15	24,00	-	63,10	56,67	6,43	67,99	67,55	0,44	7,00	5,00	-0,25	10,57	-	-	10,78	-	10,78	-	67,72	-	0,72			0,47
17.08.15	24,00	-	57,81	51,61	6,20	67,85	67,41	0,44	7,00	5,00	-0,23	10,04	-	-	10,24	-	10,24	-	67,38	-	0,68			0,45
18.08.15	24,00	-	49,33	42,54	6,79	67,09	66,66	0,43	7,00	5,00	-0,19	10,06	-	-	10,26	-	10,26	-	66,30	-	0,67			0,48
19.08.15	24,00	-	48,08	40,07	8,01	66,32	65,80	0,52	7,00	5,00	-0,15	10,66	-	-	10,87	-	10,87	-	65,82	-	0,70			0,55
20.08.15	24,00	-	48,89	39,62	9,27	59,69	59,56	0,13	7,00	5,00	-0,13	11,81	-	-	12,03	-	12,03	-	58,44	-	0,69			0,56
21.08.15	24,00	-	51,12	45,25	5,87	67,96	67,41	0,55	7,00	5,00	-0,17	8,77	-	-	8,95	-	8,95	-	67,91	-	0,60			0,43
22.08.15	24,00	-	50,15	44,17	5,98	69,19	68,68	0,51	7,00	5,00	-0,16	8,66	-	-	8,86	-	8,86	-	68,69	-	0,60			0,44
23.08.15	24,00	-	48,97	42,50	6,47	68,88	68,31	0,57	7,00	5,00	-0,18	9,49	-	-	9,68	-	9,68	-	68,47	-	0,65			0,48
Среднее	24,00	-	55,75	51,77	3,98	63,64	63,29	0,35	7,00	5,00	-0,27	8,14	-	-	8,32	-	8,32	-	63,37	-	0,57	-	-	0,30
Итого	744,00		1728,35	1604,98	123,37						-8,42	252,41	0,00	0,00	257,95	0,00	257,95	0,00			17,60	0,00	0,00	9,17

ост 1-уцев

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	29336,56	25893,41	4149,71	-	4246,39	-	929,54	-	-
	25.08.15 18:00	31185,20	27604,66	4423,14	-	4525,66	-	939,64	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 21,09 °C = -5,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **257,95** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«31» 08 15 г.
печать энергосбыта