Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8990.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 21,09

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,69	16,75	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,99	-	0,00			0,00
25.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,57	16,61	-0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,91	-	0,00			0,00
26.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,10	16,99	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,68	-	0,00			0,00
27.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,69	17,48	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,16	-	0,00			0,00
28.07.15	24,00	-	1,06	5,43	-4,37	54,97	62,60	-7,63	7,00	5,00	-0,56	4,58	-	-	4,67	-	4,67	-	61,78	-	0,28			-0,27
29.07.15	24,00	-	1,67	10,01	-8,34	58,23	64,34	-6,11	7,00	5,00	-1,08	8,74	-	-	8,89	-	8,89	-	63,27	-	0,55			-0,52
30.07.15	24,00	-	2,71	9,83	-7,12	56,26	61,54	-5,28	7,00	5,00	-0,89	7,59	-	-	7,73	-	7,73	-	60,47	-	0,46			-0,43
31.07.15	24,00	-	3,31	9,43	-6,12	55,98	61,86	-5,88	7,00	5,00	-0,78	6,74	-	-	6,87	-	6,87	-	60,56	-	0,41			-0,37
01.08.15	24,00	-	3,81	12,51	-8,70	50,85	53,53	-2,68	7,00	5,00	-0,94	9,21	-	-	9,35	-	9,35	-	52,90	-	0,49			-0,45
02.08.15	24,00	-	4,70	14,14	-9,44	47,38	49,37	-1,99	7,00	5,00	-0,94	9,99	-	-	10,11	-	10,11	-	48,98	-	0,49			-0,45
03.08.15	24,00	-	3,41	13,01	-9,60	45,90	47,62	-1,72	7,00	5,00	-0,91	10,03	-	-	10,13	-	10,13	-	46,84	-	0,47			-0,44
04.08.15	24,00	-	3,83	12,16	-8,33	56,67	61,22	-4,55	7,00	5,00	-1,04	8,81	-	-	8,97	-	8,97	-	60,62	-	0,54			-0,50
05.08.15	24,00	-	3,64	13,00	-9,36	57,22	60,82	-3,60	7,00	5,00	-1,14	9,69	-	-	9,86	-	9,86	-	60,11	-	0,58			-0,56
06.08.15	24,00	-	1,70	10,07	-8,37	57,03	63,77	-6,74	7,00	5,00	-1,08	8,76	-	-	8,94	-	8,94	-	63,03	-	0,55			-0,52
07.08.15	24,00	-	0,00	7,73	-7,73	21,97	64,56	-42,59	7,00	5,00	-0,96	7,63	-	-	7,75	-	7,75	-	63,18	-	0,48			-0,48
08.08.15	24,00	-	0,00	6,58	-6,58	21,38	63,66	-42,28	7,00	5,00	-0,80	6,49	-	-	6,60	-	6,60	-	62,17	-	0,41			-0,40
09.08.15	24,00	-	0,00	7,36	-7,36	22,32	65,01	-42,69	7,00	5,00	-0,92	7,26	-	-	7,39	-	7,39	-	63,58	-	0,46			-0,46
10.08.15	24,00	-	49,01	47,48	1,53	75,09	74,08	1,01	7,00	5,00	-0,31	6,91	-	-	7,07	-	7,07	-	69,89	-	0,48			0,18
11.08.15	24,00	-	88,25	80,67	7,58	76,89	76,52	0,37	7,00	5,00	0,09	7,01	-	-	7,19	-	7,19	-	75,79	-	0,53			0,62
12.08.15	24,00	-	82,75	74,42	8,33	76,97	76,57	0,40	7,00	5,00	0,07	7,86	-	-	8,05	-	8,05	-	76,17	-	0,60			0,67
13.08.15	24,00	-	80,52	72,60	7,92	72,73	72,46	0,27	7,00	5,00	0,08	7,32	-	-	7,49	-	7,49	-	71,18	-	0,52			0,60
14.08.15	24,00	-	84,87	76,70	8,17	69,92	69,62	0,30	7,00	5,00	0,09	7,34	-	-	7,49	-	7,49	-	68,82	-	0,51			0,60
15.08.15	24,00	-	81,73	74,51	7,22	67,66	67,33	0,33	7,00	5,00	0,08	6,57	-	-	6,70	-	6,70	-	66,85	-	0,44			0,52
16.08.15	24,00	-	81,20	72,89	8,31	67,92	67,58	0,34	7,00	5,00	0,07	7,80	-	-	7,96	-	7,96	-	67,29	-	0,53			0,59
17.08.15	24,00	-	73,48	64,89	8,59	68,08	67,66	0,42	7,00	5,00	0,05	8,40	-	-	8,55	-	8,55	-	67,41	-	0,57			0,62
18.08.15	24,00	-	63,29	55,34	7,95	67,05	66,67	0,38	7,00	5,00	0,06	7,53	-	-	7,69	-	7,69	-	65,99	-	0,50			0,56
19.08.15	24,00	-	60,98	52,67	8,31	66,03	65,61	0,42	7,00	5,00	0,05	7,98	-	-	8,14	-	8,14	-	65,20	-	0,52			0,57
20.08.15	24,00	-	62,43	53,99	8,44	59,58	59,36	0,22	7,00	5,00	0,04	8,28	-	-	8,43	-	8,43	-	58,11	-	0,48			0,52
21.08.15	24,00	-	65,65	57,13	8,52	68,18	67,66	0,52	7,00	5,00	0,07	8,06	-	-	8,24	-	8,24	-	68,06	-	0,55			0,61
22.08.15	24,00	-	64,60	57,25	7,35	69,00	68,57	0,43	7,00	5,00	0,08	6,67	-	-	6,81	-	6,81	-	68,24	-	0,46			0,53
23.08.15	24,00	-	63,08	54,71	8,37	68,77	68,32	0,45	7,00	5,00	0,05	8,11	-	-	8,28	-	8,28	-	68,13	-	0,55			0,61
Среднее	24,00	-	33,28	33,11	0,17	53,16	58,57	-5,41	6,77	4,84	-0,37	6,82	-	-	6,95	-	6,95	-	57,88	-	0,43	-	-	0,06
Итого	744,00		1031,68	1026,51	5,17						-11,46	211,36	0,00	0,00	215,35	0,00	215,35	0,00			13,40	0,00	0,00	1,94

ост 1-уров

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 01:00	32,61	0,00	133,72	-	136,61	-	2,14		
	24.08.15 03:00	1069,43	1031,26	345,43	-	352,31	-	4,11		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 21,09 °C = -4,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **215,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись представителя
_____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «31» 08 15 г.

печать энергосбыта