Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-0815.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206105 Режим (схема): 3001

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 21,09

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.08.2015 по 23.08.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.08.15 | 24,00 | - | 77,05 | 69,84 | 7,21 | 56,79 | 56,63 | 0,16 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 6,80 | - | - | 6,89 | - | 6,89 | - | 56,94 | - | 0,39 | | | 0,42 |
| 02.08.15 | 24,00 | - | 78,18 | 69,69 | 8,49 | 52,37 | 52,21 | 0,16 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 8,01 | - | - | 8,09 | - | 8,09 | - | 52,75 | - | 0,42 | | | 0,46 |
| 03.08.15 | 24,00 | - | 62,73 | 55,52 | 7,21 | 57,70 | 57,42 | 0,28 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 6,95 | - | - | 7,04 | - | 7,04 | - | 57,89 | - | 0,40 | | | 0,44 |
| 04.08.15 | 24,00 | - | 79,71 | 73,03 | 6,68 | 71,20 | 70,93 | 0,27 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 6,34 | - | - | 6,46 | - | 6,46 | - | 71,27 | - | 0,45 | | | 0,50 |
| 05.08.15 | 24,00 | - | 44,71 | 37,22 | 7,49 | 70,17 | 71,03 | -0,86 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 7,16 | - | - | 7,26 | - | 7,26 | - | 64,17 | - | 0,46 | | | 0,50 |
| 06.08.15 | 24,00 | - | 7,88 | 0,00 | 7,88 | 60,55 | 27,60 | 32,95 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,72 | - | - | 7,85 | - | 7,85 | - | 59,96 | - | 0,46 | | | 0,48 |
| 07.08.15 | 24,00 | - | 6,92 | 0,00 | 6,92 | 61,15 | 27,01 | 34,14 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,71 | - | - | 6,82 | - | 6,82 | - | 60,53 | - | 0,41 | | | 0,42 |
| 08.08.15 | 24,00 | - | 7,34 | 0,00 | 7,34 | 60,12 | 26,83 | 33,29 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,13 | - | - | 7,24 | - | 7,24 | - | 59,56 | - | 0,42 | | | 0,44 |
| 09.08.15 | 24,00 | - | 6,93 | 0,00 | 6,93 | 60,96 | 26,83 | 34,13 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,65 | - | - | 6,74 | - | 6,74 | - | 60,32 | - | 0,40 | | | 0,42 |
| 10.08.15 | 24,00 | - | 6,79 | 0,00 | 6,79 | 60,84 | 26,92 | 33,92 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,55 | - | - | 6,64 | - | 6,64 | - | 60,12 | - | 0,40 | | | 0,41 |
| 11.08.15 | 24,00 | - | 7,08 | 0,00 | 7,08 | 60,12 | 26,79 | 33,33 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,84 | - | - | 6,94 | - | 6,94 | - | 59,42 | - | 0,41 | | | 0,43 |
| 12.08.15 | 24,00 | - | 6,66 | 0,00 | 6,66 | 61,66 | 26,85 | 34,81 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,40 | - | - | 6,51 | - | 6,51 | - | 60,96 | - | 0,39 | | | 0,41 |
| 13.08.15 | 0,00 | - | 7,08 | 0,00 | 7,08 | 58,82 | 49,99 | 8,83 | 7,00 | 5,00 | -0,10 | 7,26 | - | - | 7,38 | - | 7,38 | - | 59,93 | - | 0,43 | - | - | 0,33 |
| 14.08.15 | 24,00 | - | 0,00 | 7,86 | -7,86 | 30,11 | 49,04 | -18,93 | 7,00 | 5,00 | -0,74 | 7,47 | - | - | 7,55 | - | 7,55 | - | 48,58 | - | 0,36 | | | -0,38 |
| 15.08.15 | 24,00 | - | 0,00 | 10,05 | -10,05 | 36,29 | 49,80 | -13,51 | 7,00 | 5,00 | -0,95 | 9,66 | - | - | 9,76 | - | 9,76 | - | 49,01 | - | 0,48 | | | -0,48 |
| 16.08.15 | 24,00 | - | 0,00 | 9,22 | -9,22 | 35,51 | 49,99 | -14,48 | 7,00 | 5,00 | -0,88 | 8,92 | - | - | 9,01 | - | 9,01 | - | 49,10 | - | 0,44 | | | -0,44 |
| 17.08.15 | 24,00 | - | 30,67 | 30,59 | 0,08 | 66,81 | 64,25 | 2,56 | 7,00 | 5,00 | -0,31 | 7,05 | - | - | 7,15 | - | 7,15 | - | 56,71 | - | 0,40 | | | 0,09 |
| 18.08.15 | 24,00 | - | 53,79 | 46,73 | 7,06 | 65,99 | 65,64 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 6,68 | - | - | 6,80 | - | 6,80 | - | 65,85 | - | 0,44 | | | 0,48 |
| 19.08.15 | 24,00 | - | 53,86 | 46,27 | 7,59 | 64,94 | 64,57 | 0,37 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 7,20 | - | - | 7,33 | - | 7,33 | - | 64,87 | - | 0,47 | | | 0,51 |
| 20.08.15 | 24,00 | - | 56,36 | 48,98 | 7,38 | 58,69 | 58,45 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 7,04 | - | - | 7,14 | - | 7,14 | - | 58,36 | - | 0,41 | | | 0,45 |
| 21.08.15 | 24,00 | - | 61,31 | 53,33 | 7,98 | 66,66 | 66,26 | 0,40 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 7,37 | - | - | 7,52 | - | 7,52 | - | 67,04 | - | 0,49 | | | 0,56 |
| 22.08.15 | 24,00 | - | 57,22 | 50,14 | 7,08 | 67,86 | 67,51 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 6,74 | - | - | 6,89 | - | 6,89 | - | 67,73 | - | 0,46 | | | 0,50 |
| 23.08.15 | 24,00 | - | 58,55 | 49,63 | 8,92 | 67,52 | 67,20 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 8,42 | - | - | 8,63 | - | 8,63 | - | 67,26 | - | 0,57 | | | 0,62 |
| Среднее | 22,96 | - | 33,51 | 28,61 | 4,90 | 58,82 | 49,99 | 8,83 | 7,00 | 5,00 | -0,10 | 7,26 | - | - | 7,38 | - | 7,38 | - | 59,93 | - | 0,43 | - | - | 0,33 |
| Итого | 528,00 | | 770,82 | 658,10 | 112,72 | | | | | | -2,57 | 167,07 | 0,00 | 0,00 | 169,64 | 0,00 | 169,64 | 0,00 | | | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 7,58 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.08.15 17:00 | 25093,50 | 22101,13 | 2598,74 | - | 2658,67 | - | 737,72 | - | - |
| | 25.08.15 16:00 | 25761,63 | 22667,61 | 2755,03 | - | 2817,46 | - | 744,91 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 21,09 °C = -3,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **169,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «31» 08 15 г.

печать энергосбыта