Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-1-ч(с)-0815.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 1 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 21,09

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.08.2015 по 23.08.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.08.15	24,00		22,63	18,15	4,49	52,19	44,67	7,52	7,00	5,00	-0,10	7,09	-	-	7,16	-	7,16	-	52,81	-	0,37	-	-	0,27
02.08.15	24,00		22,63	18,15	4,49	52,19	44,67	7,52	7,00	5,00	-0,10	7,09	-	-	7,16	-	7,16	-	52,81	-	0,37	-	-	0,27
03.08.15	24,00	-	22,63	18,15	4,49	52,19	44,67	7,52	7,00	5,00	-0,10	7,09	-	-	7,16	-	7,16	-	52,81	-	0,37	-	-	0,27
04.08.15	24,00	-	70,13	64,44	5,69	68,48	68,15	0,33	7,00	5,00	0,01	5,92	-	-	6,05	-	6,05	-	68,41	-	0,41			0,41
05.08.15	24,00	-	37,16	30,45	6,71	65,91	68,18	-2,27	7,00	5,00	0,01	6,81	-	-	6,87	-	6,87	-	54,01	-	0,37			0,38
06.08.15	24,00	-	7,38	0,00	7,38	50,06	27,70	22,36	7,00	5,00	0,01	7,30	-	-	7,35	-	7,35	-	49,71	-	0,36			0,37
07.08.15	24,00	-	8,31	0,00	8,31	50,92	27,19	23,73	7,00	5,00	0,00	8,28	-	-	8,36	-	8,36	-	50,50	-	0,42			0,42
08.08.15	24,00	-	7,81	0,00	7,81	50,20	27,00	23,20	7,00	5,00	0,01	7,78	-	-	7,87	-	7,87	-	49,77	-	0,39			0,39
09.08.15	24,00	-	7,77	0,00	7,77	49,42	26,98	22,44	7,00	5,00	0,01	7,75	-	-	7,80	-	7,80	-	48,96	-	0,38			0,39
10.08.15	24,00	-	7,57	0,00	7,57	49,03	26,85	22,18	7,00	5,00	0,00	7,65	-	-	7,72	-	7,72	-	48,55	-	0,37			0,37
11.08.15	24,00	-	7,05	0,00	7,05	48,53	26,59	21,94	7,00	5,00	0,00	7,03	-	-	7,09	-	7,09	-	48,08	-	0,34			0,34
12.08.15	24,00	-	7,53	0,00	7,53	49,70	26,66	23,04	7,00	5,00	0,01	7,53	-	-	7,60	-	7,60	-	49,24	-	0,37			0,37
13.08.15	24,00	-	6,61	0,00	6,61	47,57	26,62	20,95	7,00	5,00	0,00	6,58	-	-	6,64	-	6,64	-	47,20	-	0,31			0,31
14.08.15	24,00	-	0,00	3,89	-3,89	26,61	39,72	-13,11	7,00	5,00	-0,30	3,92	-	-	3,94	-	3,94	-	38,78	-	0,15			-0,14
15.08.15	24,00	-	0,00	8,98	-8,98	30,45	43,76	-13,31	7,00	5,00	-0,77	9,22	-	-	9,27	-	9,27	-	42,79	-	0,40			-0,37
16.08.15	24,00	-	0,00	9,87	-9,87	30,92	43,56	-12,64	7,00	5,00	-0,84	9,99	-	-	10,07	-	10,07	-	42,75	-	0,43			-0,41
17.08.15	24,00	-	29,95	26,71	3,24	63,47	61,28	2,19	7,00	5,00	-0,08	6,44	-	-	6,54	-	6,54	-	56,23	-	0,36			0,28
18.08.15	24,00	-	47,02	39,80	7,22	63,02	62,61	0,41	7,00	5,00	0,02	7,21	-	-	7,33	-	7,33	-	62,74	-	0,45			0,48
19.08.15	24,00	-	46,47	39,17	7,30	62,07	61,66	0,41	7,00	5,00	0,01	7,35	-	-	7,46	-	7,46	-	61,86	-	0,46			0,47
20.08.15	24,00	-	47,43	40,31	7,12	56,39	56,19	0,20	7,00	5,00	0,01	7,16	-	-	7,24	-	7,24	-	55,38	-	0,40			0,41
21.08.15	24,00	-	46,77	41,23	5,54	63,96	63,52	0,44	7,00	5,00	0,02	5,55	-	-	5,64	-	5,64	-	63,78	-	0,35			0,38
22.08.15	24,00	-	45,08	39,97	5,11	64,91	64,49	0,42	7,00	5,00	0,02	5,21	-	-	5,27	-	5,27	-	64,62	-	0,34			0,35
23.08.15	24,00		22,63	18,15	4,49	52,19	44,67	7,52	7,00	5,00	-0,10	7,09	-	-	7,16	-	7,16	-	52,81	-	0,37	-	-	0,27
Среднее	24,00	-	22,63	18,15	4,49	52,19	44,67	7,52	7,00	5,00	-0,10	7,09	-	-	7,16	-	7,16	-	52,81	-	0,37	-	-	0,27
Итого	552,00		520,57	417,41	103,16						-2,23	163,03	0,00	0,00	164,76	0,00	164,76	0,00			8,52	0,00	0,00	6,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 21,09 °С = -3,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **164,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «31» 08 15 г.

печать энергосбыта